

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы" за январь 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	январь 2018 года																															Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ТП-1390п									ТО, и																								
2	РП-1960п									ТО, и																								
3	ТП-1961п															ТО, и																		
4	ТП-2048п															ТО, и																		
5	ТП-2163п																						ТО, и											
6	ТП-2440п																						ТО, и											
7	РП-1734п									О																								
8	ТП-1731п									О																								
9	ТП-2298п									О																								
10	ТП-1732п															О																		
11	ТП-2379п															О																		
12	ТП-2139п															О																		
13	РП-1942п																								О									
14	ТП-1943п																								О									
15	ТП-2377п																								О									
16	ТП-2378п																								О									
17	РП-51																																	08.01.2018 - 10.01.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от РП-51 до ТП-2858п. 15.01.2018 - 31.01.2018 Письмо Министерства топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края от 09.01.2018 №70.11.08-48/18. Внеплановый капитальный ремонт. Вынос кабельной линии 10 кВ от РП-51 до ТП- 2858п из зоны строительства подземного газопровода.

Главный инженер
ООО "Энергосистемы"

