

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за **апрель 2018** года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта	апрель 2018 года																														Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	РП-51			ТО, и																Т	Т	Т										19.04.2018 - 21.04.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от РП-51 до ТП-2858п.
2	Фидер БК-12			ТО, и																												
3	ТП-987п				ТО, и																											
4	ТП-269п									ТО, и																						
5	ТП-2534п											ТО																				
6	ТП-2856п											ТО																				
7	ТП-1996п																ТО, и															
8	ТП-2181п																	ТО, и														
9	ТП-1135п																		ТО, и													
10	ТП-760п																								ТО, и							
11	ТП-1535п				О																											
12	ТП-1534п				О																											
13	ТП-1620п				О																											
14	ТП-1931п																		О													
15	ВЛ от ТП-629																															
16	ТП-1804п																			О												
17	ТП-2694п																			О												
18	ТП-2773п																			О												
19	ТП-2092п																									Т	Т	Т				24.04.2018 - 26.04.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2092п до ТП-2935п.

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" _____

