

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за май 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	май 2018 года																															Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	ТП-1535п		ТО, И																																
2	ТП-1534п															ТО, И																			14.05.2018 - 16.05.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1534п до ТП-1961п.
3	ТП-1620п								ТО, И																										
4	ТП-1931п									ТО, И																									
5	ВЛ от ТП-629															И																			
6	ТП-1804п																ТО, И																		
7	ТП-2694п																	ТО																	
8	ТП-2773п																						ТО												
9	ТП-2084п		О																																
10	ТП-1230п		О																																
11	ТП-2227п		О																																
12	ТП-2421п																О																		
13	ТП-2418п																О																		
14	ТП-1779п																О																		
15	ТП-1780п																																		
16	ТП-2100п																																		
17	ТП-2375п																																		
18	ТП-2406п																																		О

КРАСНОДАРСКИЙ
ОТДЕЛ
ПО
ОТДЕЛЕНИЮ

КРАСНОДАРСКИЙ
ОТДЕЛ
ПО
ОТДЕЛЕНИЮ

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" _____

