

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за июнь 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	июнь 2018 года																														Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	ТП-987п					т	т	т																								05.06.2018 - 07.06.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-987п до ТП-269п.	
2	ТП-2084п				ТО, и																												
3	ТП-1230п					ТО, и																											
4	ТП-2227п						ТО, и																										
5	ТП-2421п											ТО																					
6	ТП-2418п											ТО, и																					
7	ТП-1779п													ТО																			
8	ТП-1780п																			ТО													
9	ТП-2100п																				ТО												
10	ТП-2375п																					ТО											
11	ТП-2406п																											ТО					
12	ТП-1663п					о																											
13	ТП-2092п					о																											
14	ТП-2390п					о																											
15	ТП-2518п												о																				
16	ТП-2519п												о																				
17	ТП-1720п												о																				
18	ТП-61п																					о											
19	ТП-2277п																					о											
20	ТП-2491п																					о											

КАБЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК № 1
Г. МОСКВА
ОБЪЕКТ «Терминал»
И. К. Б. 1.06.18

КАБЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК № 1
Г. МОСКВА
ОБЪЕКТ «Терминал»
И. К. Б. 1.06.18

Главный инженер
ООО "Энергосистемы"

