

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за июль 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	июль 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ТП-2227п			ТО						Т	Т																						10.07.2018 - 11.07.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2227п до ТП-2421п.
2	ТП-1663п				ТО																												
3	ТП-2092п					ТО																											
4	ТП-2390п											ТО																					
5	ТП-2518п																ТО																
6	ТП-2519п																	ТО															
7	ТП-1720п																		ТО														
8	ТП-61п																																
9	ТП-2277п																																
10	ТП-2491п																																
11	ТП-2438п				О																												
12	ТП-2651п				О																												
13	ТП-2571п				О																												
14	ТП-1770п										О																						
15	ТП-2860п (ТП-779п)										О																						
16	ТП-2861п (ТП-108п)										О																						
17	ТП-2521п																		О														

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" _____

