

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "Энергосистемы"
за август 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт																																		
№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	август 2018 года																														Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
1	ТП-2048п						К	Т																										06.08.2018 Выход из строя силового трансформатора Т-2. Замена силового трансформатора Т-2. 07.08.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин. 20.08.2018 - 21.08.2018
2	ТП-1534п																					Т	Т											Повреждение дорожного покрытия в результате усадки грунта (замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1534п до ТП-1961п 14.05.2018 - 16.05.2018). Внеплановый текущий ремонт. Вырезка бетона. Засыпка песком. Уплотнение грунта виброплитой. Заливка бетона.
3	ТП-2377п									Т							Т																	09.08.2018 Кража перемычек между силовым трансформатором Т-2 и вводным коммутационным аппаратом. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между силовым трансформатором Т-2 и вводным коммутационным аппаратом. 16.08.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин. 28.08.2018 - 29.08.2018
4	ТП-2163п																												Т	Т				Повреждение откоски ТП из-за просадки. Внеплановый текущий ремонт. Засыпка керамзитом. Заливка бетона. 15.08.2018 - 16.08.2018
5	ТП-2084п															К	К																	Письмо муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта" от 04.07.0218 № 2225. Внеплановый капитальный ремонт. Вынос кабельных линий 10 кВ от ТП-1102 до ТП-2084п и от ТП-1102 до ТП-925.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	август 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
6	ТП-2227п	Т	Т	Т																													01.08.2018 - 03.08.2018 Повреждение пешеходного трапуара (замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2227п до ТП-2421п 10.07.2018 - 11.07.2018). Внеплановый текущий ремонт. Установка бордюрных камней. Заливка бетона. Укладка асфальта.
7	ТП-1770п																								Т								24.08.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1770п до оп. № 30 ВЛ в сторону ТП-1474п.
8	ТП-2438п	ТО																															
9	ТП-2651п	ТО																															
10	ТП-2571п						ТО																										
11	ТП-1770п							ТО																									
12	ТП-2860п (ТП-779п)								ТО																								
13	ТП-2861п (ТП-108п)									ТО																							
14	ТП-2521п													ТО																			
15	ТП-1984п	О																															
16	ТП-2470п	О																															
17	ТП-2548п	О																															
18	ТП-2695п							О																									
19	ТП-1502п							О																									
20	РП-836п							О																									
21	ТП-838п								О																								
22	ТП-1518п								О																								

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" _____ С.В. Волик

