

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "Энергосистемы"
за сентябрь 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

Условные обозначения: О - осмотр, Ю - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, Л - капитальный ремонт																																		
№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	сентябрь 2018 года																														Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
1	ТП-1731п																					Т	Т											20.09.2018 - 21.09.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1731п до РП-1734п.
2	ТП-1117п							Т														Т						Т						07.09.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин. 21.09.2018, 27.09.2018 Замена трансформаторов тока и ограничителей напряжения.
3	ТП-2378п				Т																													04.09.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2 02.08.2018. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин.
4	ТП-2227п																			Т	Т													19.09.2018 - 20.09.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2227п до ТП-2421п.
5	ТП-2440п						Т																											06.09.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин.
6	ТП-61п				Т																													05.09.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	сентябрь 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
7	ТП-2534п										Т	Т																					10.09.2018 - 11.09.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2534п до РП-51.
8	ТП-1951п										Т	Т																					11.09.2018 - 12.09.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1951п до РП-2741п.
9	ТП-1984п				ТО																												
10	ТП-2470п				ТО																												
11	ТП-2548п					ТО																											
12	ТП-2695п										ТО																						
13	ТП-1502п											ТО																					
14	РП-836п												ТО																				
15	ТП-838п													ТО																			
16	ТП-1518п																	ТО															
17	ТП-1551п					О																											
18	ТП-1750п					О																											
19	ТП-1751п					О																											
20	ТП-2050п											О																	Т	Т			28.09.2018 - 29.09.2018 Повреждение кабельной линии (авария). Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2050п до ТП-2051п.
21	ТП-2051п											О																					
22	ТП-2479п											О																					
23	ТП-2264п												О																				
24	ТП-2628п													О																			

Главный инженер
ООО "Энергосистемы"

