

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за **октябрь 2018 года**

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	октябрь 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ТП-1961п																		Т														18.10.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1961п к ТП-1960п.
2	Фидер ВК-12									О		ТО																					12.10.2018 Внеплановое ТО. Обрезка веток Деревьев.
3	ТП-2181п																													Т			29.10.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1996п к ТП-2181п.
4	ТП-2421п				Т	Т																											03.10.2018-04.10.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2421п к ТП-2643п.
5	ТП-2518п																	Т															17.10.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин. Установка аппаратных зажимов.
6	ТП-1770п																		Т														19.10.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка ВКЛ 10 кВ от ТП- 1474п к ТП-1770п.
7	ТП-838п								Т																								08.10.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин.
8	ТП-1518п									Т																							10.10.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин.

