

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "Энергосистемы"
за ноябрь 2018 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	ноябрь 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ТП-1117п						Т	Т																									07-08.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от 2БКТП-1117п к 2БКТП-1552п.
2	ТП-1622п																			Т													19.11.2018 Кража перемычек между с.ш.1 и с.ш.2. Внеплановый текущий ремонт. Монтаж перемычек между секциями шин.
3	ТП-1808п																																29.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Замена трансформатора тока ТШП-0,66 (внеплановый ремонт).
4	ТП-1534п											Т																					12.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Замена вводного рубильника по линии напряжения 0,4 кВ.
5	ТП-2695п																																16-17.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от 2БКТП-2695п к ТП-74п.
6	РП-836п																										Т						26.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от РП-836п к ТП-838п.
7	ТП-2264п																			Т													19.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Восстановление перемычек после кражи. Установка аппаратных зажимов (4 шт.) (внеплановый ремонт).

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	ноябрь 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
8	ТП-2917п		Т																														02.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2917п до ТП-2534п.
9	ТП-1714п	ТО																															
10	ТП-2814п					ТО																											
	ТП-2858п																																02.11.2018 Внеплановый текущий ремонт. Фидер ВК-17. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2945п до ТП-2858п.
11			Т				ТО																										
12	ТП-1852п						ТО																										
13	ТП-1951п											ТО																					
14	ТП-2112п						О																										
15	ТП-2712п						О																										
16	ТП-2711п						О																										
17	ТП-2115п												О																				

Главный инженер
ООО "Энергосистемы"

С.В. Волик

