

Фактическое выполнение осмотра, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за **декабрь 2018** года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	декабрь 2018 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	РП-1734п													Т																			14.12.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от РП-1734п к ТП-2299п.
2	ТП-1534п			Т																													03.12.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1534п к ТП-1535п.
3	ТП-1230п													Т																			17.12.2018 Внеплановый текущий ремонт. 1) Замена рубильника РПС-4-400А; 2) Замена комплекта прокладок проходных изоляторов на Т-1 и Т-2; 3) Доливка масла в Т-1 и Т-2.
4	ТП-2277п														Т																		19.12.2018 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-2277п к ТП-2302п.
5	ТП-1502п				Т																												05.12.2018 Внеплановый текущий ремонт. Ремонт рубильника (без замены).
6	ТП-2112п				ТО																												
7	ТП-2712п				ТО																												
8	ТП-2711п					ТО																											
9	ТП-2115п											ТО																					
10	ТП-1390п				О																												
11	РП-1960п				О																												
12	ТП-1961п				О																												
13	ТП-2048п												О																				
14	ТП-2163п												О																				
15	ТП-2440п												О																				

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГЕТИКА»

УСТАВНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГЕТИКА»

Главный инженер
ООО "Энергосистемы"

