


Фактическое выполнение осмотров, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "Энергосистемы" за февраль 2019 года

Основные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт																																		
№ п/п	Наименование объекта	февраль 2019 года																														Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
1	диспетчеризации																																04.02.2019 Плановый текущий ремонт.	
2	РП-1734п				Т																												05.02.2019 Плановый осмтр.	
3	ТП-1117п				О																												05.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена поврежденного реле РЗК 77/4 10А (2шт.).	
4	ТП-1770п				Т																												06.02.2019 Плановый текущий ремонт.	
5	ТП-1731п					Т																												06.02.2019 Плановый осмтр.
6	ТП-1552п					О																												06.02.2019 Плановый осмтр.
7	ТП-2612п					О																												06.02.2019 Плановый осмтр.
8	ТП-2048п					Т																												06.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена трансформаторов тока ТПК-40 300/5 10 ВА (6 шт.).
9	ТП-1663п					Т																												06.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Демонтаж, монтаж, транспортировка силового трансформатора 630 кВА.
10	ТП-1663п					К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К																		06-15.02.2019 Внеплановый капитальный ремонт. Капитальный ремонт силового трансформатора 630 кВА (1 шт.).
11	ТП-2298п						ТО																											08.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
12	ТП-1502п							Т																										09.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1502п к ТП-46п.
13	ТП-1732п										ТО																							11.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
14	ТП-1502п									Т																								11.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-1502п к ТП-912п.
15	ТП-1857п											О																						12.02.2019 Плановый осмтр.
16	ТП-1622п										О																							12.02.2019 Плановый осмтр.
17	ТП-2695п										Т																							12.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена трансформаторов напряжения ЗНОЛ-СЭЦ-6-21М 25/100 У2 (3 шт.).
18	ТП-2379п											ТО																						13.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
19	ТП-2139п											ТО																						14.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
20	РП-1942п																	Т																18.02.2019 Плановый текущий ремонт.
21	ТП-1864п																	О																20.02.2019 Плановый осмтр.
22	ТП-1704п																	О																20.02.2019 Плановый осмтр.
23	ТП-1943п																			ТО														21.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
24	ТП-2227п																			Т														21.02.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена трансформаторов тока ТШП-0.66 2000/5 (6 шт.).
25	ТП-2377п																				ТО													25.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
26	ТП-2378п																																	26.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
27	ТП-2718п																																	27.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
28	ТП-1664п																																	27.02.2019 Плановое техническое обслуживание.
29	ТП-1808п																																	27.02.2019 Плановый осмтр.
30	ТП-2916п																																	28.02.2019 Плановый осмтр.
31																																		28.02.2019 Плановое техническое обслуживание.

Главный инженер
ООО "Энергосистемы"  Е.В. Волик

