

Фактическое выполнение осмотров, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "Энергосистемы"
за июль 2019 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытание, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п Наименование объекта диспетчеризации		Июль 2019 года																															Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ТП-1663п			ТО, И																														03.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.
2	ТП-2438п				О																												04.07.2019 Плановый осмотр.	
3	ТП-2092п					ТО, И																											05.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.	
4	ТП-2651п							О																									09.07.2019 Плановый осмотр.	
5	ТП-1230п									К																							10.07.2019 Внеплановый капитальный ремонт. Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630.	
6	ТП-2571п										О																						11.07.2019 Плановый осмотр.	
7	ТП-2390п											ТО, И																					12.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.	
8	ТП-1770п																О																16.07.2019 Плановый осмотр.	
9	ТП-2518п																ТО, И																17.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.	
10	ТП-2860п																	О															18.07.2019 Плановый осмотр.	
11	ТП-2227п																	Т															18.07.2019 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 0,4 кв от ТП-2227п в сторону МКД ул. Селезнева, 4Б.	
																																	19.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.	
12	ТП-2519п																		ТО, И															
13	ТП-2861п																							О									23.07.2019 Плановый осмотр.	
14	ТП-1720п																								ТО, И								24.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.	
15	ТП-2521п																								О								25.07.2019 Плановый осмотр.	
16	ТП-2377п																									Т	Т						25-26.07.2019 Внеплановый текущий ремонт. (Повреждение кабельной линии (авария)). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кв от ТП-2377п в сторону РП-1942п.	
17	ТП-61п																										ТО, И							26.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.
18	ТП-2768п																										О						26.07.2019 Плановый осмотр.	
19	ТП-2277п																														ТО, И			30.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.
20	ТП-2491п																													ТО, И				31.07.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" С.В. Волик

