

Фактическое выполнение осмотров, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за август 2019 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта	август 2019 года																															Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ТП-1984п	О																															01.08.2019 Плановый осмотр.
2	ТП-2438п		ТО, и																														02.08.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.
3	ТП-2470п					О																											06.08.2019 Плановый осмотр.
4	ТП-2651п						ТО																										07.08.2019 Плановое техническое обслуживание.
5	ТП-2548п							О																									08.08.2019 Плановый осмотр.
6	ТП-2571п								ТО																								09.08.2019 Плановое техническое обслуживание.
7	ТП-1390п								Т																								09.08.2019 Внеплановый текущий ремонт. Ограждение охранной зоны. Установка порочавачных столбиков (5 шт.).
8	ТП-2695п												О																				13.08.2019 Плановый осмотр.
9	ТП-1770п												ТО, и																				14.08.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.
10	ТП-1502п													О																			15.08.2019 Плановый осмотр.
11	ТП-2860п														ТО, и																		16.08.2019 Плановое техническое обслуживание. Плановые испытания.
12	ТП-2571п															Т																	16.08.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена предохранителя SIBA 0,5 А на трансформаторе напряжения (1 шт.).
13	ТП-2651п															Т																	16.08.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена предохранителя SIBA 0,5 А на трансформаторе напряжения (1 шт.).
14	РТП-836п																				О												20.08.2019 Плановый осмотр.
15	ТП-2861п																					ТО											21.08.2019 Плановое техническое обслуживание.
16	ТП-838п																					О											22.08.2019 Плановый осмотр.
17	ТП-2521п																						ТО										23.08.2019 Плановое техническое обслуживание.
18	ТП-1951п																						Т										23.08.2019 Внеплановый текущий ремонт. Вышел срок поверки приборов учета. Замена приборов учета электроэнергии (МЕРКУРИЙ М230 АРТ-03 - 2 шт.).
19	ТП-1518п																										О						27.08.2019 Плановый осмотр.
20	ТП-2768п																											ТО					28.08.2019 Плановое техническое обслуживание.

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" _____ С.В. Волик

