

Фактическое выполнение осмотров, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "ЭНСИ"
за декабрь 2019 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации	декабрь 2019 года																															Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ТП-1390п		О																														02.12.2019 Плановый осмотр.	
2	РП-1960п		О																														02.12.2019 Плановый осмотр.	
3	ТП-2112п			ТО																													03.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
4	ТП-2712п				ТО																												04.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
5	ТП-2711п					ТО																											05.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
6	ТП-2917п						ТО																										06.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
7	ТП-1961п									О																							09.12.2019 Плановый осмотр.	
8	ТП-2048п									О																							09.12.2019 Плановый осмотр.	
9	ТП-2115п										ТО																						10.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
10	ТП-2163п											О																					11.12.2019 Плановый осмотр.	
11	ТП-2440п											О																					11.12.2019 Плановый осмотр.	
12	ТП-1230п											Т																					11.12.2019 Текущий ремонт (внеплановый). Транспортировка и монтаж силового трансформатора 630 кВА (после капитального ремонта по договору подряда № 9210055 от 08.07.2019).	
13	ТП-2922п																	ТО															17.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
14	ТП-2738п																		ТО														18.12.2019 Плановое техническое обслуживание.	
15	ТП-2900п (КЛ-10 кВ РП-2945п→ТП-2900п)																		Т	Т												18-19.12.2019 Текущий ремонт (внеплановый). Повреждение КЛ-10 кВ. Выявление места повреждения и замена поврежденного участка КЛ-10 кВ.		
16	ТП-1931п (КЛ-10 кВ ТП-822→ТП-1931п)																						Т	Т								23-24.12.2019 Текущий ремонт (внеплановый). Повреждение КЛ-10 кВ. Выявление места повреждения и замена поврежденного участка КЛ-10 кВ.		

Главный инженер
ООО "ЭНСИ" _____

