

Фактическое выполнение осмотров, испытаний и ремонтов объектов электросетевого комплекса, находящегося в управлении ООО "Энергосистемы"
за май 2019 года

Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт

п/п	объекта диспетчеризации	Май 2019 года																														Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
1	ТП-2084п	О																																01.05.2019 Плановый осмотр.
2	ТП-1535п		Т																															02.05.2019 Плановый текущий ремонт.
3	ТП-1230п			О																														03.05.2019 Плановый осмотр.
4	ТП-1534п					Т																												06.05.2019 Плановый текущий ремонт.
5	ТП-1620п						Т																											07.05.2019 Плановый текущий ремонт.
6	ТП-1931п							ТО																										08.05.2019 Плановое техническое обслуживание.
7	ТП-2227п							О																										08.05.2019 Плановый осмотр.
8	ТП-2421п								О																									09.05.2019 Плановый осмотр.
9	ТП-2418п									О																								10.05.2019 Плановый осмотр.
10	ТП-1804п												ТО																					13.05.2019 Плановое техническое обслуживание.
11	ТП-2694п													ТО																				14.05.2019 Плановое техническое обслуживание.
12	ТП-2773п														ТО																			15.05.2019 Плановое техническое обслуживание.
13	ТП-1779п															ТО																		16.05.2019 Плановый осмотр.
14	ТП-2438п																О			Т	Т												16-17.05.2019 Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабельной линии (авария). Замена поврежденного участка кабельной линии 10 кв от ТП-2438п в сторону ТП-2458п.	
15	ТП-1780п																																	17.05.2019 Плановый осмотр.
16	ТП-2100п																	О																20.05.2019 Плановый осмотр.
17	ТП-2375п																				О													21.05.2019 Плановый осмотр.
18	ТП-2406п																					О												22.05.2019 Плановый осмотр.
19	ТП-2181п																						О											28.05.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена ячеек КСО.
20	ТП-2181п																											Т			Т			30.05.2019 Внеплановый текущий ремонт. Замена распределительного устройства РМб на ячейку КСО.

Главный инженер
ООО "Энергосистемы" _____ С.В. Волик

