

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-1804п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	08.06.2020	Строительная часть Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожуха. Нанесение номерных знаков.	08.06.2020
2	ТП-2694п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	08.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.06.2020
3	ТП-2773п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	08.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.06.2020
4	ТП-2375п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля КЛ-10 кВ ТП-2375п→РП-55.	08.06.2020	Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт. Испытания.	10.06.2020
5	ТП-2421п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	09.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.06.2020
6	КРУН от ТП-2421п	Плановое техническое обслуживание	09.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.06.2020
7	ТП-2302п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	09.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.06.2020
8	ТП-2643п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	09.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.06.2020
9	ТП-1779п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	10.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020
10	ТП-1780п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	10.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
11	ТП-2092п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	10.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020
12	ТП-2375п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020
13	ТП-2406п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020
14	ТП-2390п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020
15	ТП-2935п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2020
16	ТП-2100п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	15.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.06.2020
17	ТП-1620п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	15.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.06.2020
18	ТП-1852п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	16.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.06.2020
19	ТП-2084п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	17.06.2020	Строительная часть Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожуха. Нанесение номерных знаков.	17.06.2020
20	ТП-1534п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	22.06.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	22.06.2020