

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2921п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Пашковская" → ТП-2921п.	07.07.2020	Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт. Испытания.	07.07.2020
2	ТП-2418п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	10.07.2020	<u>Строительная часть</u> Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>Т-1, Т-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожура. <u>Нанесение номерных знаков.</u>	10.07.2020
3	ТП-1535п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	10.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.07.2020
4	ТП-61п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	13.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.07.2020
5	ТП-1720п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	13.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.07.2020
6	ТП-2277п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	14.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	14.07.2020
7	ТП-2491п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	14.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	14.07.2020
8	ТП-2438п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	15.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.07.2020
9	ТП-2651п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	15.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.07.2020
10	ТП-2571п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	20.07.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	20.07.2020
11	ТП-2277п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение концевой муфты кабеля "А" КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Почтовая" до ТП-2277п (ф. "ПЧ-404")	20.07.2020	Замена поврежденной концевой муфты - 1 шт. Испытания.	20.07.2020