

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	РП-2945п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля КЛ-10 кВ "РП-2945п → ТП-2858п"	02.09.2020	Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт. Испытания.	02.09.2020
2	ТП-897п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС 110/10 кВ "ИКЕА"-ТП-И-101-406-880п" до ТП-897п"	16.09.2020	Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ - 17 м. Замена поврежденной концевой муфты - 1 шт. Монтаж соединительных муфт - 1 шт. Испытания.	16.09.2020
3	ТП-2397п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля КЛ-10 кВ "ТП-2534п → ТП-2397п"	19.09.2020	Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ - 8 м. Замена поврежденной концевой муфты - 1 шт. Монтаж соединительных муфт - 1 шт. Испытания.	19.09.2020
4	ТП-1931п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	21.09.2020	<u>Строительная часть</u> Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожуха. Нанесение номерных знаков.	21.09.2020
5	ТП-1230п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	21.09.2020	<u>Строительная часть</u> Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожуха. Нанесение номерных знаков.	21.09.2020
6	ТП-3076п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	22.09.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	22.09.2020
7	ТП-2991п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	22.09.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	22.09.2020
8	ТП-2695п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	23.09.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	23.09.2020

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
9	ТП-1502п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	23.09.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	23.09.2020
10	ТП-2227п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	24.09.2020	Строительная часть Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожуха. Нанесение номерных знаков.	24.09.2020
11	РП-2945п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля КЛ-10 кВ "РП-2945п → ТП-2858п"	30.09.2020	Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт. Испытания.	30.09.2020