

ООО "ЭНСИ"

2020 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-1230п II с.ш.	Неисправность силового трансформатора Т-2 630 кВА. Внеплановый капитальный ремонт.	22.01.2020	Замена силового трансформатора Т-2 630 кВА на подменный на период проведения капитального ремонта.	22.01.2020
2	ТП-1230п	Неисправность силового трансформатора Т-2 630 кВА. Внеплановый капитальный ремонт.	27.01.2020	Капитальный ремонт силового трансформатора 630 кВА	31.01.2020
3	РП-1960п I с.ш. II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	28.01.2020	Очистка оборудования. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Устранение мелких дефектов.	28.01.2020
4	ТП-1961п I с.ш. II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	28.01.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	28.01.2020
5	ТП-2048п I с.ш. II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	29.01.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	29.01.2020
6	ТП-2163п I с.ш. II с.ш.	Плановый текущий ремонт	29.01.2020	<u>Строительная часть</u> Покраска пола. Замена ламп освещения. Ремонт отмостки. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>Т-1, Т-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Окраска кабельной воронки, кабеля, кожуха. Нанесение номерных знаков.	29.01.2020
7	ТП-2440п I с.ш. II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	30.01.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	30.01.2020
8	ТП-1390п I с.ш. II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	30.01.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	30.01.2020