

ООО "ЭНСИ"

2020 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2277п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение концевой муфты кабеля КЛ-10 кВ ТП-2277п→ТП-2491п.	04.04.2020	Замена поврежденной концевой муфты - 1 шт. Испытания.	04.04.2020
2	ТП-2112п	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабелей А,Б КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Набережная"→ТП-2112п (ф. НБ-103; ф. НБ-402). Повреждение кабелей А,Б КЛ-10 кВ ТП- 2112п→ТП-2113п.	28.04.2020	Замена поврежденных участков КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт. Испытания.	29.04.2020