

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	РП-1960п	Плановое техническое обслуживание	15.01.2021	Очистка оборудования. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Смазка и протяжка болтовых соединений. Устранение мелких дефектов.	15.01.2021
2	РП-1960п	Плановые испытания	15.01.2021	Испытания электрооборудования	15.01.2021
3	ТП-1961п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	15.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.01.2021
4	ТП-1961п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	15.01.2021	Испытания электрооборудования	15.01.2021
5	ТП-2048п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	18.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.01.2021
6	ТП-2048п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	18.01.2021	Испытания электрооборудования	18.01.2021
7	ТП-2163п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	18.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.01.2021
8	ТП-2440п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	19.01.2021	<u>Строительная часть</u> Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Нанесение номерных знаков.	19.01.2021
9	ТП-1808п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	19.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	19.01.2021
10	ТП-1808п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	19.01.2021	Испытания электрооборудования	19.01.2021
11	ТП-1664п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	20.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	20.01.2021
12	ТП-1664п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	20.01.2021	Испытания электрооборудования	20.01.2021
13	ТП-1117п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	20.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	20.01.2021

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
14	ТП-1117п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	20.01.2021	Испытания электрооборудования	20.01.2021
15	ТП-1552п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	21.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	21.01.2021
16	ТП-1552п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	21.01.2021	Испытания электрооборудования	21.01.2021
17	ТП-2612п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	21.01.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	21.01.2021
18	ТП-2612п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	21.01.2021	Испытания электрооборудования	21.01.2021
19	ТП-2375п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	22.01.2021	<u>Строительная часть</u> Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. <u>T-1, T-2</u> Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Нанесение номерных знаков.	22.01.2021