

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
	ТП-1984п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	04.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	04.02.2021
	ТП-1984п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	04.02.2021	Испытания электрооборудования	04.02.2021
	ТП-3100п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	04.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	04.02.2021
	ТП-1135п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	05.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.02.2021
	ТП-1135п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	05.02.2021	Испытания электрооборудования	05.02.2021
	ТП-2712п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	05.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.02.2021
	ТП-2712п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	05.02.2021	Испытания электрооборудования	05.02.2021
	ТП-2571п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.02.2021
	ТП-2571п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	11.02.2021	Испытания электрооборудования	11.02.2021
	ТП-2651п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.02.2021
	ТП-2651п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	11.02.2021	Испытания электрооборудования	11.02.2021
	ТП-3049п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	12.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.02.2021
	ТП-3050п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	12.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.02.2021
	ф. ВК-12	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение кабеля ВКЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ от ПС "Витаминкомбинат" до ТП-2534п (ф. "ф. ВК-12")	12.02.2021	Замена поврежденного участка кабеля ВКЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт. Испытания.	12.02.2021
	ТП-2084п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	15.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.02.2021

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
	ТП-2100п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	15.02.2021	<u>Строительная часть</u> Замена ламп освещения. Очистка помещений от пыли и грязи. Устранение мелких дефектов. <u>РУ-10 кВ</u> Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. T-1, T-2 Устранение мелких дефектов. Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора. Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора. Проверка и протирка маслоуказательных стекол. Расцветка фаз. <u>РУ-0,4 кВ</u> Очистка оборудования. Проверка и замена предохранителей, рубильников. Замена дефектных деталей. Проверка контактных соединений. Нанесение номерных знаков.	15.02.2021
	ТП-1864п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	16.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.02.2021
	ТП-1864п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	16.02.2021	Испытания электрооборудования	16.02.2021
	ТП-1704п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	16.02.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.02.2021
	ТП-1704п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	16.02.2021	Испытания электрооборудования	16.02.2021