

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	2КТП-2112п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	03.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	03.03.2021
2	2КТП-2112п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	03.03.2021	Испытания электрооборудования	03.03.2021
3	2БКТП-2115п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	03.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	03.03.2021
4	2БКТП-2115п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	03.03.2021	Испытания электрооборудования	03.03.2021
5	2БКТП-1852п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	04.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	

6	2БКТП-1852п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	04.03.2021	Испытания электрооборудования	04.03.2021
7	ЗТП-346п	Плановое техническое обслуживание	04.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	04.03.2021
8	2БКТП-1390п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	05.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.03.2021
9	2БКТП-1390п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	05.03.2021	Испытания электрооборудования	05.03.2021
10	2БКТП-1931п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	05.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.03.2021
11	2КТП-2695п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	09.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.03.2021
12	2КТП-2695п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	09.03.2021	Испытания электрооборудования	09.03.2021

13	ЗТП-1230п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	09.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.03.2021
14	2БКТП-61п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	10.03.2021	Ремонт кровли внешних стен блоков	Покраска 10.03.2021
15	ЗТП-1535п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.03.2021
16	ЗТП-1534п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.03.2021
17	ЗТП-1534п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	11.03.2021	Испытания электрооборудования	11.03.2021
18	2БКТП-2406п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	15.03.2021	Ремонт кровли	15.03.2021
19	2БКТП-1779п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	18.03.2021	Ремонт кровли Покраска внешних стен блоков	18.03.2021
20	2БКТП-1780п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	18.03.2021	Ремонт кровли Покраска внешних стен блоков	18.03.2021

21	ЗТП-1620п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	24.03.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	24.03.2021
22	ЗТП-1620п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	24.03.2021	Испытания электрооборудования	24.03.2021