

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерско е наименовани е	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	2БКТП-3059п I, II с.ш.	Внеплановое отключение	30.05.2021	Причина неисправности в смежной электрической сети.	30.05.2021
2	2БКТП-1951п I, II с.ш.	Внеплановое отключение	30.05.2021	Причина неисправности в смежной электрической сети.	30.05.2021
3	2КТП-2100п I с.ш.	Внеплановое отключение	29.05.2021	Причина неисправности в смежной электрической сети.	29.05.2021
4	2КТП-1770п I, II с.ш.	Внеплановое отключение	18.05.2021	Причина неисправности в смежной электрической сети.	18.05.2021
5	2БКТП-2518п I, II с.ш.	Внеплановое отключение	11.05.2021	Причина неисправности в смежной электрической сети.	11.05.2021
6	2БКТП-2519п I, II с.ш.	Внеплановое отключение	11.05.2021	Причина неисправности в смежной электрической сети.	11.05.2021
7	2БКТП-1931п I, с.ш.	Внеплановое отключение	03.05.2021	Повреждение изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ.	03.05.2021
8	2БКТП-2900п I, с.ш.	Плановое техническое обслуживание	03.05.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	03.05.2021
9	2БКТП-2905п I, с.ш.	Плановые испытания	03.05.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	03.05.2021
10	2БКТП-2858п I, с.ш.	Плановое техническое обслуживание	03.05.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	03.05.2021

11	2БКТП-1951п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание Плановые испытания	05.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений электрооборудования	Испытания 05.05.2021
12	2БКТП-3059п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	05.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.05.2021
13	4БКТП-2738п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	06.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.05.2021
14	2БКТП-2711п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание Плановые испытания	06.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений электрооборудования	Испытания 06.05.2021
15	2БКТП-2917п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	07.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.04.2021

16	2БКТП-2922п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	07.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.04.2021
17	2КТП-2438п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	10.05.2021	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол	10.05.2021
18	2КТП-1770п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	13.05.2021	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол	13.05.2021
19	КРУН от ТП-1770п I, II с.ш. Поочередно	Плановое техническое обслуживание	13.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.05.2021

20	2БКТП-2418п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	13.05.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.05.2021
----	---	---	------------	--	------------