

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерско е наименовани е	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2051п II с.ш.	Внеплановое отключение	18.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	18.06.2021
2	ТП-2264п II с.ш.	Внеплановое отключение	18.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	18.06.2021
3	ТП-2905п I с.ш.	Внеплановое отключение	06.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	06.06.2021
4	ТП-2900п I с.ш.	Внеплановое отключение	06.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	06.06.2021
5	ТП-2858п I с.ш.	Внеплановое отключение	06.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	06.06.2021
6	ТП-3112п II с.ш.	Внеплановое отключение	27.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	27.06.2021
7	ТП-898п II с.ш.	Внеплановое отключение	02.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	02.06.2021
8	КЛ-0, 38 кВ от ТП-1307	Внеплановое отключение	08.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ.	08.06.2021
9	ТП-987п II с.ш.	Внеплановое отключение	21.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	21.06.2021
10	ТП-269п II с.ш.	Внеплановое отключение	21.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	21.06.2021
11	ТП-2051п I с.ш.	Внеплановое отключение	24.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	24.06.2021
12	ТП-2479п I с.ш.	Внеплановое отключение	24.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	24.06.2021
13	ТП-1551п I с.ш.	Внеплановое отключение	24.06.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	24.06.2021

14	ТП-2628п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживаниеПлановые испытания	04.06.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	04.06.2021
15	ТП-2529п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	04.06.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	04.06.2021
16	ТП-2277п I, II с.ш.	Плановый текущий ремонт	07.06.2021	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	07.06.2021
17	ТП-2491п I, II с.ш.	Плановый текущий ремонт	09.06.2021	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	09.06.2021

18	ТП-2814п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживаниеП лановые испытания	10.06.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2021
19	ТП-760п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживаниеП лановые испытания	10.06.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.06.2021
20	ТП-2675п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	11.06.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.06.2021