

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерско е наименовани е	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2858п II с.ш.	Внеплановое отключение	23.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	23.07.2021
2	ТП-2227п	Внеплановое отключение	10.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	10.07.2021
3	ТП-2302п	Внеплановое отключение	10.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	10.07.2021
4	ТП-2421п	Внеплановое отключение	10.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	10.07.2021
5	ТП-2643п	Внеплановое отключение	10.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	10.07.2021
6	ТП-1731п I с.ш.	Внеплановое отключение	17.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	17.07.2021
7	ТП-2298п I с.ш.	Внеплановое отключение	17.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	17.07.2021
8	ТП-1732п I с.ш.	Внеплановое отключение	17.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	17.07.2021
9	ТП-2379п I с.ш.	Внеплановое отключение	17.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	17.07.2021
10	ТП-2139п I с.ш.	Внеплановое отключение	17.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	17.07.2021
11	ТП-2628п I с.ш.	Внеплановое отключение	17.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	17.07.2021
12	ТП-2905п II с.ш.	Внеплановое отключение	12.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	12.07.2021
13	ТП-2900п II с.ш.	Внеплановое отключение	12.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	12.07.2021
14	ТП-2858п II с.ш.	Внеплановое отключение	12.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	12.07.2021
15	ТП-1390п II с.ш.	Внеплановое отключение	22.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	22.07.2021

16	ТП-1135п II с.ш.	Внеплановое отключение	22.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ.	22.07.2021
17	ТП-2905п II с.ш.	Внеплановое отключение	15.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	15.07.2021
18	ТП-2900п II с.ш.	Внеплановое отключение	15.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	15.07.2021
19	ТП-2858п II с.ш.	Внеплановое отключение	15.07.2021	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	15.07.2021
20	ТП-836п	Плановое техническое обслуживание	05.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.07.2021
21	ТП-1518п	Плановое техническое обслуживание	05.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.07.2021
22	ТП-1551п	Плановое техническое обслуживание	06.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.07.2021
23	ТП-1750п	Плановое техническое обслуживание	06.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.07.2021

24	ТП-1751п	Плановое техническое обслуживание	07.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	07.07.2021
25	ТП-2050п	Плановое техническое обслуживание	07.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	07.07.2021
26	ТП-2051п	Плановое техническое обслуживание	08.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.07.2021
27	ТП-838п	Плановое техническое обслуживание	08.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.07.2021
28	ТП-2479п	Плановое техническое обслуживание	09.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.07.2021

29	ТП-2264п	Плановое техническое обслуживание	08.07.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.07.2021
----	----------	---	------------	--	------------