

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

| №<br>п/п | Диспетчерско<br>е<br>наименовани<br>е | Причина                                 | Начало<br>работ | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Окончание<br>работ |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                     | 3                                       | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                  |
| 1        | ТП-1502п II<br>с.ш.                   | Внеплановое<br>отключение               | 05.08.2021      | Повреждение коммутационного аппарата 0,4 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.08.2021         |
| 2        | ТП-1534п I<br>с.ш.                    | Внеплановое<br>отключение               | 16.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.08.2021         |
| 3        | ТП-1535п I<br>с.ш.                    | Внеплановое<br>отключение               | 16.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.08.2021         |
| 4        | ТП-1534п I, II<br>с.ш.                | Внеплановое<br>отключение               | 21.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.08.2021         |
| 5        | ТП-1535п I, II<br>с.ш.                | Внеплановое<br>отключение               | 21.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.08.2021         |
| 6        | ТП-2675п I, II<br>с.ш.                | Внеплановое<br>отключение               | 30.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.08.2021         |
| 7        | ТП-1230п I, II<br>с.ш.                | Внеплановое<br>отключение               | 30.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.08.2021         |
| 8        | ТП-2900п I<br>с.ш.                    | Внеплановое<br>отключение               | 18.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.08.2021         |
| 9        | ТП-3010п I<br>с.ш.                    | Внеплановое<br>отключение               | 18.08.2021      | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.08.2021         |
| 10       | ТП-<br>400/27,5/0,4                   | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 02.08.2021      | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений | 02.08.2021         |

|    |          |                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 | ТП-2985п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 02.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br><del>Смазка и протяжка болтовых соединений</del>                                                        | 02.08.2021 |
| 12 | ТП-1720п | Плановый<br>текущий<br>ремонт           | 03.08.2021 | Замена ламп освещения<br>Очистка помещений от грязи и пыли<br>Устранение мелких дефектов<br>Проверка наличия плакатов и надписей<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода<br>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки<br>Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора<br>Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора<br>Проверка и протирка маслоуказательных стекол | 03.08.2021 |
| 13 | ТП-2452п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 04.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br><del>Смазка и протяжка болтовых соединений</del>                                                        | 04.08.2021 |
| 14 | ТП-2921п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 04.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br><del>Смазка и протяжка болтовых соединений</del>                                                        | 04.08.2021 |

|    |          |                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15 | ТП-1996п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 05.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений                                                                   | 05.08.2021 |
| 16 | ТП-2181п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 05.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений                                                                   | 05.08.2021 |
| 17 | ТП-1502п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 06.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений                                                                   | 06.08.2021 |
| 18 | ТП-1663п | Плановый<br>текущий<br>ремонт           | 09.08.2021 | Замена ламп освещения<br>Очистка помещений от грязи и пыли<br>Устранение мелких дефектов<br>Проверка наличия плакатов и надписей<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода<br>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки<br>Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора<br>Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора<br>Проверка и протирка маслоуказательных стекол | 09.08.2021 |

|    |          |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----|----------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19 | ТП-2092п | Плановый<br>текущий<br>ремонт | 12.08.2021 | Замена ламп освещения<br>Очистка помещений от грязи и пыли<br>Устранение мелких дефектов<br>Проверка наличия плакатов и надписей<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода<br>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин,<br>ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов,<br>ошиновки, крышки трансформатора Протирка<br>вводов, крышки и корпуса трансформатора<br>Проверка и протирка маслоуказательных стекол | 12.08.2021 |
| 20 | ТП-2390п | Плановый<br>текущий<br>ремонт | 16.08.2021 | Замена ламп освещения<br>Очистка помещений от грязи и пыли<br>Устранение мелких дефектов<br>Проверка наличия плакатов и надписей<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода<br>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин,<br>ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов,<br>ошиновки, крышки трансформатора Протирка<br>вводов, крышки и корпуса трансформатора<br>Проверка и протирка маслоуказательных стекол | 16.08.2021 |
| 21 | ТП-2518п | Плановый<br>текущий<br>ремонт | 18.08.2021 | Замена ламп освещения<br>Очистка помещений от грязи и пыли<br>Устранение мелких дефектов<br>Проверка наличия плакатов и надписей<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода<br>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин,<br>ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов,<br>ошиновки, крышки трансформатора Протирка<br>вводов, крышки и корпуса трансформатора<br>Проверка и протирка маслоуказательных стекол | 18.08.2021 |

|    |          |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|----------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22 | ТП-2519п | Плановый текущий ремонт           | 20.08.2021 | Замена ламп освещения<br>Очистка помещений от грязи и пыли<br>Устранение мелких дефектов<br>Проверка наличия плакатов и надписей<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода<br>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки<br>Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора<br>Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора<br>Проверка и протирка маслоуказательных стекол | 20.08.2021 |
| 23 | ТП-2935п | Плановое техническое обслуживание | 23.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений                                                                   | 23.08.2021 |
| 24 | ТП-1857п | Плановое техническое обслуживание | 23.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений                                                                   | 23.08.2021 |
| 25 | ТП-1622п | Плановое техническое обслуживание | 23.08.2021 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений                                                                   | 23.08.2021 |