

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2628п	Внеплановое отключение	10.11.2021	Повреждение ВЛ-10 кВ.	10.11.2021
2	ТП-3304п	Внеплановое отключение	10.11.2021	Повреждение ВЛ-10 кВ.	10.11.2021
3	ТП-2397п	Внеплановое отключение	30.11.2021	Повреждение ВЛ-10 кВ.	30.11.2021
4	ТП-2533п				
5	ТП-2848п				
6	ТП-2534п	Внеплановое отключение	12.11.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	12.11.2021
7	ТП-2533п				
8	ТП-2397п				
9	РП-51п				
10	ТП-269п				
11	ТП-987п				
12	ТП-2856п				
13	ТП-2418п	Внеплановое отключение	14.11.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	14.11.2021
14	ТП-1502п	Внеплановое отключение	26.11.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	26.11.2021
15	ТП-2905п	Внеплановое отключение	01.11.2021	Повреждение оборудования.	01.11.2021
16	ТП-2900п				
17	ТП-2858п				
18	ТП-61п	Внеплановое отключение	03.11.2021	Повреждение ВЛ-10 кВ.	03.11.2021
19	ТП-3059п	Внеплановое отключение	06.11.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	06.11.2021
20	ТП-1951п				
21	ТП-1135п	Внеплановое отключение	17.11.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	17.11.2021
22	ТП-1135п	Внеплановое отключение	22.11.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	22.11.2021

23	ТП-3010П	Плановое техническое обслуживание	08.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.11.2021
24	ТП-3122П	Плановое техническое обслуживание	08.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.11.2021
25	ТП-2397п	Плановое техническое обслуживание	09.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.11.2021
26	ТП-2533п	Плановое техническое обслуживание	09.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.11.2021

27	ТП-2848п	Плановое техническое обслуживание	10.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.11.2021
28	ТП-2860п	Плановый текущий ремонт	11.11.2021	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол	11.11.2021
29	ТП-2768п	Плановое техническое обслуживание	12.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.11.2021
30	ТП-2861п	Плановое техническое обслуживание	15.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.11.2021

31	ТП-2521п	Плановое техническое обслуживание	15.11.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	15.11.2021
----	----------	---	------------	--	------------