

ООО "ЭНСИ"

2021 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-1518п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	08.12.2021	Повреждение КЛ-10 кВ.	08.12.2021
2	ТП-1551п 2 с.ш.				
3	ТП-2050п 2 с.ш.				
4	ТП-2051п 2 с.ш.				
5	ТП-2264п 2 с.ш.				
6	ТП-2860п	Внеплановое отключение	09.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	09.12.2021
7	ТП-2861п				
8	ТП-2277п	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
9	ТП-2491п				
10	ТП-2814п	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
11	ТП-760п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
12	ТП-2675п	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
13	ТП-2628п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
14	ТП-2529п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
15	ТП-836п	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
16	ТП-1518п				
17	ТП-1551п				
18	ТП-1750п				
19	ТП-1751п				
20	ТП-2050п				
21	ТП-2051п				
22	ТП-838п				
23	ТП-2479п				
24	ТП-2695п	Внеплановое отключение	03.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	03.12.2021

25	ТП-836п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
26	ТП-1518п 2 с.ш.				
27	ТП-1551п 2 с.ш.				
28	ТП-1750п 2 с.ш.				
29	ТП-1751п 2 с.ш.				
30	ТП-2050п 2 с.ш.				
31	ТП-2051п 2 с.ш.				
32	ТП-838п 2 с.ш.				
33	ТП-2479п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
34	ТП-2814п 2 с.ш.				
35	ТП-2921п 1 с.ш.				
36	ТП-2452п 1 с.ш.	Внеплановое отключение	01.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	01.12.2021
37	ТП-1620п 2 с.ш.	Внеплановое отключение	24.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	24.12.2021
38	ТП-1534п 1 с.ш.	Внеплановое отключение	17.12.2021	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	17.12.2021
39	ТП-1535п 1 с.ш.				
40	ТП-897П	Плановое техническое обслуживание	06.12.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.12.2021
41	ТП-898П	Плановое техническое обслуживание	06.12.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.12.2021

42	ТП-И-101-406-880п	Плановое техническое обслуживание	07.12.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	07.12.2021
43	ТП-И-101-487п	Плановое техническое обслуживание	07.12.2021	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	07.12.2021