



Приложение № 1 к договору
от 29 сентября 2020 года
№134 – 2020/ТП
об осуществлении
технологического присоединения к
электрическим сетям ООО «ЭНСИ»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
ООО «ЭНСИ»**

№134 – 2020/ТУ

29 сентября 2020г.

Заявитель – ООО «СПЕКТОР»

Заявка №134 от 28.09.2020 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя — земельный участок.
2. Наименование и местонахождение объекта в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя - земельный участок , расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 51 (кадастровый номер 23:43:0413001:408) .
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150 (сто пятьдесят) кВт.
4. Категория надежности — III-я - 150 кВт.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение — 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя (в том числе по очередям и этапам) — 2020г.
7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) — РУ-0,4 кВ проектируемой согласно п. 11.2 ТП-6/0,4 кВ.
8. Основной источник питания – ПС «Кислородный завод».
9. Резервные источники питания – нет
10. Наличие автономного источника питания — нет.
11. Сетевая организация осуществляет.
- 11.1. Проектирование и строительство кабельной линии КЛ-6 кВ в расщепку КЛ-6 кВ (от ПС «Кислородный завод» до 2БКТП-2985п) до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя на расстояние, не превышающее 25 метров от границ участка Заявителя. Длину, марку и сечение кабеля определить при проектировании.
- 11.2. Проектирование и строительство трансформаторной подстанции ТП 6/0,4кВ с силовым трансформатором напряжением 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Δ/Y_0-11 , мощность трансформатора определить при проектировании. Проектируемую ТП 6/0,4кВ включить в соответствии с требованиями ПУЭ (7 изд.).
- 11.3. Проектируемую ТП 6/0,4 кВ подключить от проектируемой согласно п. 11.1. КЛ-6 кВ.
- 11.4. Выбор изоляции ТП-6/0,4 кВ и линий в соответствии с «Инструкцией по выбору изоляции электроустановок» (РД 34.51.101-90) и ПУЭ (7 изд.) п. 1.9.

11.5. Установку расчетного прибора учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ в соответствии с ПУЭ п. 1.5.11, прибор учета должен быть внесен в государственный реестр средств измерения РФ. Применить прибор учета электроэнергии класса точности 0,5S, с возможностью его опломбирования.

11.6. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности.

11.6.1. Согласование расчетов уставок устройств РЗА на питающих центрах и в системе электроснабжения заявителя.

11.7. Проверку выполнения технических условий заявителем и составление акта о выполнении технических условий.

11.8. Оформление актов об осуществлении технологического присоединения.

11.9. Выполнение фактических действий по присоединению электроустановок заявителя к собственным сетям.

11.10. Получение письменного согласия на подключение от собственника 2БКТП-2985п.

12. Заявитель осуществляет.

12.1. Комплекс организационных и технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 150 (сто пятьдесят) кВт от электрических сетей ООО «ЭНСИ» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора технологического присоединения от 29 сентября 2020 года №134 – 2020/ТП.

12.2. Электроснабжение объекта предусмотреть посредством строительства необходимого количества КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта кабелем, марку и сечение которого определить при проектировании. Выполнить монтаж электрической сети с требованием ПУЭ (седьмое издание).

12.3. Обеспечение селективности действия устройств РЗ и А в системе внешнего и внутреннего электроснабжения объекта.

12.4. Выполнение проекта электроснабжения объекта и электромонтажные работы организацией, имеющей разрешение на соответствующий вид работ.

12.5. Согласование проекта внешнего электроснабжения с ООО «ЭНСИ», а также со всеми заинтересованными организациями, имеющими свои сооружения в данном районе до начала выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

12.6. После выполнения настоящих ТУ подать заявку на проведение осмотра в ООО «ЭНСИ».

12.7. Получение в ООО «ЭНСИ» акта о выполнении заявителем технических условий для заключения договора энергоснабжения.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора от 29 сентября 2020 года №134 – 2020/ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЭНСИ».

Главный инженер
ООО «ЭНСИ»



С.В. Волик