


# АКТ о выполнении технических условий



№ 921

от 20 января 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы», именуемое в дальнейшем ООО «ЭНСИ» в лице ВРИО управляющего Волик Сергея Викторовича, действующего на основании приказа № 9-п от 11 декабря 2020 с одной стороны, и ООО СЗ «ЛАЙМ», в лице директора Яковлева Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 06 июня 2019 г. № 151 – 2019/ТУ к договору о технологическом присоединении от 06 июня 2019 г. № 151 – 2019/ТП.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение пунктов 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.3, технических условий от 06 июня 2019 г. № 151 – 2019/ТУ.

3. Максимальная мощность (всего) 750 кВт, в том числе:  
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 750 кВт;  
ранее присоединенная максимальная мощность 0 кВт.  
Категория надежности электроснабжения II - 750 кВт.

Перечень точек присоединения:

| № | Источник питания<br>(наименование<br>питающих линий) | Описание точки присоединения                                                        | Уровень<br>напряжен<br>ия (кВ) | Максимальная<br>мощность<br>(кВт) |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ПС 110/10/6 кВ<br>«РИП» ЗРУ-10 кВ                    | Контакты присоединения отходящих кабельных<br>линий 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | 0,4                            | 750                               |
| 2 | ПС 110/10 кВ<br>«ЗИП» ЗРУ-10 кВ                      | Контакты присоединения отходящих кабельных<br>линий 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | 0,4                            | 750                               |

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: паспорт на трансформаторную подстанцию, техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, проектная рабочая документация КЛ-10 кВ, проектная рабочая документация на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования, паспорта на тр-ры тока, паспорта на счетчики, проектная документация по энергоснабжению заявленного объекта.

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя 2БКТП 10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Прикубанский внутренний округ ул. 2-ая Российская, 162, к/н 23:43:0142002:812, для энергоснабжения объекта «земельный участок», сетевой организацией в лице главного инженера ООО «ЭНСИ» Волик Сергея Викторовича, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 06 июня 2019 г. № 151 – 2019/ТУ к договору о технологическом присоединении от 06 июня 2019 г. № 151 – 2019/ТП.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ серийный номер 20.0038.

Силовой трансформатор ТМГ-1000/10-У1 Зав. № 200047, 200048.

Выключатели вакуумные ВВР-10-20/630 Зав. 9945, 9948;

Выключатели нагрузки автогазовые ВНА-10/630 Зав. № 4820, 605, 871, 8539;

Заземлитель типа ЗР Зав. № 51, 868

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

Разъединители РВз Зав. № 2456, 2471;

Разъединители РВФЗ Зав. № 14, 22;

Автоматический выключатель ВА-732 2500 А Зав. № 2020040158, 2020040157;

Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ Зав. № 00689-20, 00848-20, 00839-20, 00845-20;

Устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР Зав. № 1630320, 3120420;

Счетчик Меркурий 230 Зав. № 42171548, 42249860.

автономный резервный источник питания: отсутствует.

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены в полном объеме.

7. Прочие отметки:

---

Должностное лицо

ВРИО управляющего

Волик С.В.



Заявитель

Директор

Яковлев С.Г.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.