

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2695п	Внеплановое отключение	30.01.2022	Повреждение в смежной электрической сети	30.01.2022
2	ТП-2860п	Внеплановое отключение	29.01.2022	Повреждение в смежной электрической сети	29.01.2022
	ТП-2861п	Внеплановое отключение		Повреждение в смежной электрической сети	
3	ТП-2860п	Внеплановое отключение	24.01.2022	Повреждение в смежной электрической сети	24.01.2022
	ТП-2861п	Внеплановое отключение		Повреждение в смежной электрической сети	
4	ТП-2418п	Внеплановое отключение	23.01.2022	Повреждение в смежной электрической сети	23.01.2022
5	ТП-2418п	Внеплановое отключение	22.01.2022	Повреждение в смежной электрической сети	22.01.2022
6	ТП-2406п I с.ш.	Внеплановое отключение	18.01.2022	Повреждение в смежной электрической сети	18.01.2022
7	БРП-1960п	Плановое техническое обслуживание	17.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	17.01.2022
8	ТП-1961п	Плановое техническое обслуживание	17.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	17.01.2022

9	ТП-2084п	Плановое техническое обслуживание	17.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	17.01.2022
10	ТП-2440п	Плановое техническое обслуживание	18.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.01.2022
11	ТП-2163п	Плановое техническое обслуживание	18.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.01.2022
12	ТП-1664п	Плановое техническое обслуживание	19.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	19.01.2022
13	ТП-1117п	Плановое техническое обслуживание	19.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	19.01.2022

14	ТП-1552п	Плановое техническое обслуживание	20.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	20.01.2022
15	ТП-2612п	Плановый текущий ремонт	20.01.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол	20.01.2022
16	ТП-1808п	Плановое техническое обслуживание	21.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	21.01.2022
17	ТП-2375п	Плановое техническое обслуживание	21.01.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	21.01.2022