

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерско е наименовани е	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-1135п II с.ш.	Внеплановое отключение	29.03.2022	Повреждение в смежной электрической сети	29.03.2022
2	ТП-2421п I с.ш.	Внеплановое отключение	10.03.2022	Повреждение КЛ-10 кВ	10.03.2022
3	ТП-2084п II с.ш.	Внеплановое отключение	02.03.2022	Повреждение в смежной электрической сети	02.03.2022
4	ТП-2100п II с.ш.	Внеплановое отключение	02.03.2022	Повреждение КЛ-10 кВ	02.03.2022
5	ТП-2112п	Плановое техническое обслуживание	04.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	04.03.2022
6	ТП-1852п	Плановое техническое обслуживание	05.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.03.2022
7	ТП-1620п	Плановое техническое обслуживание	17.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	17.03.2022

8	ТП-2695п	Плановый текущий ремонт	18.03.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол	18.03.2022
9	ТП-1535п	Плановое техническое обслуживание	09.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.03.2022
10	ТП-1534п	Плановое техническое обслуживание	09.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.03.2022
11	ТП-61п	Плановое техническое обслуживание	10.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.03.2022
12	ТП-1390п	Плановое техническое обслуживание	10.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.03.2022

13	ТП-2406п	Плановый текущий ремонт	15.03.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол	15.03.2022
14	ТП-1931п	Плановое техническое обслуживание	14.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	14.03.2022
15	ТП-1230п	Плановое техническое обслуживание	14.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	14.03.2022
16	ТП-1779п	Плановое техническое обслуживание	11.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.03.2022
17	ТП-1780п	Плановое техническое обслуживание	11.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.03.2022

18	ТП-346п	Плановое техническое обслуживание	05.03.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.03.2022
----	---------	---	------------	--	------------