

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерско е наименовани е	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-3410п I с.ш.	Внеплановое отключение	21.04.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	21.04.2022
2	ТП-2858п I с.ш.				
3	ТП-2518п I с.ш.	Внеплановое отключение	15.04.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети	15.04.2022
4	ТП-2519п I с.ш.				
5	ТП-897п II с.ш.	Внеплановое отключение	14.04.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети	14.04.2022
6	ТП-898п II с.ш.				
7	ТП-905п II с.ш.				
8	ТП-487п II с.ш.				
9	ТП-880п II с.ш.				
10	ТП-760п I с.ш.	Внеплановое отключение	03.04.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	03.04.2022
11	ТП-2277п II с.ш.	Внеплановое отключение	03.04.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	03.04.2022
12	ТП-2491п II с.ш.				
13	ТП-3174п II с.ш.				

14	ТП-2694п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	05.04.2022	Очистка оборудования. вводного рубильника 0,4 кВ. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	Замена	05.04.2022
15	ТП-2773п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	06.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.		06.04.2022
16	ТП-2227п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	06.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.		06.04.2022
17	ТП-2227п I, II с.ш. поочередно	Плановые испытания	06.04.2022	Испытания электрооборудования		06.04.2022
18	ТП-2302п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	07.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.		07.04.2022
19	ТП-2421п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	07.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.		07.04.2022

20	КРУН от ТП-2421п I, II с.ш. Поочередно	Плановое техническое обслуживание	07.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	07.04.2022
21	ТП-2643п I, II с.ш. Поочередно	Плановое техническое обслуживание	08.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.04.2022
22	ТП-3141п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	08.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.04.2022
23	2БКТП-2470п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	11.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. Покраска закладных деталей. Покраска внешних стен	11.04.2022
24	2БКТП-2548п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	18.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений. Покраска закладных деталей. Покраска внешних стен	18.04.2022

25	ТП-2991п I, II с.ш. Поочередно	Плановое техническое обслуживание	12.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.04.2022
26	ТП-3076п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	12.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.04.2022
27	РП-1942п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	13.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.04.2022
28	ТП-1943п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	13.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	13.04.2022
29	ТП-2377п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	14.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	14.04.2022

30	ТП-2378п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	14.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	14.04.2022
31	ТП-2992п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	16.04.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.04.2022