

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	2БКТП-3059п	Внеплановое отключение	30.05.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	30.05.2022
	2БКТП-1951п				
	2БКТП-3181п				
2	2ЯБКТП-2277п II с.ш.	Внеплановое отключение	11.05.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	11.05.2022
	2БКТП-2491п II с.ш.				
	2БКТП-3175п II с.ш.				
3	2БКТП-1731п II с.ш.	Внеплановое отключение	16.05.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	16.05.2022
	ВТП-1732п II с.ш.				
	2БКТП-2298п II с.ш.				
	ВТП-2379п II с.ш.				
4	2ЯБКТП-2277п II с.ш.	Внеплановое отключение	16.05.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	16.05.2022
	2БКТП-2491п II с.ш.				
	2БКТП-3175п II с.ш.				
5	2БКТП-2675п II с.ш.	Внеплановое отключение	16.05.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	16.05.2022
6	2КТП-2860п	Внеплановое отключение	05.05.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	05.05.2022
	2КТП-2861п				
7	2БКТП-1852п	Внеплановое отключение	03.05.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	03.05.2022

8	2БКТП-1951п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание П лановые испытания	05.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений электрооборудования Испытания	05.05.2022
9	2БКТП-3059п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	05.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	05.05.2022
10	4БКТП-2738п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	06.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.05.2022
11	2БКТП-2711п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание П лановые испытания	11.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений электрооборудования Испытания	11.05.2022
12	2БКТП-2917п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	11.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	11.05.2022

13	2БКТП-2922п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	12.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.05.2022
14	2КТП-2438п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	13.05.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз Замена ламп освещения	13.05.2022
15	2КТП-1770п I, II с.ш. поочередно	Плановый текущий ремонт	12.05.2022	Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	12.05.2022
16	ТП-3410п I, II с.ш. Поочередно	Плановое техническое обслуживание	17.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	17.05.2022

17	2БКТП-2418п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	16.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.05.2022
18	РП-3427п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	18.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.05.2022
19	2БКТП-3171п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	18.05.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.05.2022