

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-1534п I с.ш.	Внеплановое отключение	27.06.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	27.06.2022
	ТП-1535п I с.ш.				
2	ТП-2112п I с.ш.	Внеплановое отключение	25.06.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	25.06.2022
	ТП-2115п I с.ш.				
3	ТП-897п I с.ш.	Внеплановое отключение	01.06.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	01.06.2022
	ТП-898п I с.ш.				
	ТП-880п I с.ш.				
	ТП-487п I с.ш.				
4	ТП-2504п I с.ш.	Внеплановое отключение	01.06.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	01.06.2022
5	ТП-1770п	Внеплановое отключение	01.06.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	01.06.2022
6	ТП-1502п I с.ш.	Внеплановое отключение	01.06.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	01.06.2022
7	ТП-2628п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	06.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.06.2022

8	ТП-2529п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	06.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.06.2022
9	ТП-2277п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	07.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	06.06.2022
10	ТП-2491п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	07.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	07.06.2022
11	ТП-2814п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	08.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.06.2022
12	ТП-760п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	08.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.06.2022

13	ТП-2675п I, II с.ш.	Плановое техническое обслуживание	09.06.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	09.06.2022
----	------------------------	---	------------	---	------------