

О "ЭНСИ"

022 год

лнт и выводе из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
1	ТП-2227п	Внеплановое отключение	31.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	31.08.2022
	ТП-2421п				
	ТП-2302п				
	ТП-2643п				
2	ТП-2397п I с.ш.	Внеплановое отключение	29.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	29.08.2022
	ТП-2848п I с.ш.				
	ТП-2533п I с.ш.				
3	ТП-836п II с.ш.	Внеплановое отключение	27.08.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	27.08.2022
	ТП-838п II с.ш.				
	ТП-1518п II с.ш.				
	ТП-1551п II с.ш.				
	ТП-2050п II с.ш.				
	ТП-2051п II с.ш.				
	ТП-1750п II с.ш.				
	ТП-1751п II с.ш.				
	ТП-2479п II с.ш.				
4	ТП-987п	Внеплановое отключение	11.08.2022	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ.	11.08.2022
	ТП-269п				
	РП-51п				
5	ТП-2112п	Внеплановое отключение	10.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	10.08.2022
	ТП-2115п				
	ТП-897п	Внеплановое			
	ТП-905п				

6	ТП-898п	Внеплановое отключение	10.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	10.08.2022
	ТП-880п				
	ТП-487п				
7	ТП-2418п	Внеплановое отключение	10.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	10.08.2022
8	ТП-3304п II с.ш.	Внеплановое отключение	04.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	04.08.2022
9	ТП-3304п I с.ш.	Внеплановое отключение	02.08.2022	Причина неисправности в смежной электрической сети.	02.08.2022
10	ТП-400/27,5/0,4	Плановое техническое обслуживание	08.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.08.2022
11	ТП-2985п	Плановое техническое обслуживание	08.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	08.08.2022
12	ТП-1720п	Плановый текущий ремонт	19.08.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	19.08.2022

13	ТП-2452п	Плановое техническое обслуживание	16.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.08.2022
14	ТП-2921п	Плановое техническое обслуживание	16.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	16.08.2022
15	ТП-1996п	Плановое техническое обслуживание	10.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.08.2022
16	ТП-2181п	Плановое техническое обслуживание	10.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	10.08.2022

17	ТП-1502п	Плановый текущий ремонт	18.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.08.2022
18	ТП-1663п	Плановое техническое обслуживание	11.08.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	11.08.2022
19	ТП-2092п	Плановое техническое обслуживание	11.08.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	11.08.2022

20	ТП-2390п	Плановое техническое обслуживание	12.08.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	12.08.2022
21	ТП-2518п	Плановое техническое обслуживание	09.08.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	09.08.2022
22	ТП-2519п	Плановое техническое обслуживание	09.08.2022	Замена ламп освещения Очистка помещений от грязи и пыли Устранение мелких дефектов Проверка наличия плакатов и надписей Смазка трущихся частей разъединителя, привода Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора Проверка и протирка маслоуказательных стекол Восстановление расцветки фаз	09.08.2022

23	ТП-2935п	Плановое техническое обслуживание	12.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	12.08.2022
24	ТП-3304п	Плановое техническое обслуживание	18.08.2022	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	18.08.2022