

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Пункт 19"г"(9) - Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Диспетчерское наименование | Причина                           | Начало работ | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Окончание работ |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2                          | 3                                 | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               |
| 1     | ТП-2905п II с.ш.           | Внеплановое отключение            | 09.11.2022   | Повреждение КЛ-10 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.11.2022      |
|       | ТП-2900п II с.ш.           |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|       | ТП-2858п II с.ш.           |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|       | ТП-3410п II с.ш.           |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|       | ТП-3010п II с.ш.           |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 2     | ТП-3010П                   | Плановое техническое обслуживание | 10.11.2022   | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений. | 10.11.2022      |
| 3     | ТП-3122П                   | Плановое техническое обслуживание | 10.11.2022   | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений. | 10.11.2022      |
| 4     | ТП-2397п                   | Плановое техническое обслуживание | 11.11.2022   | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений. | 11.11.2022      |

|   |          |                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---|----------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | ТП-2533п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 11.11.2022 | <p>Очистка оборудования.</p> <p>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.</p> <p>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.</p> <p>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.</p> <p>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.</p> <p>Смазка и протяжка болтовых соединений.</p>                                                                                                                  | 11.11.2022 |
| 6 | ТП-2848п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 16.11.2022 | <p>Очистка оборудования.</p> <p>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.</p> <p>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.</p> <p>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.</p> <p>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.</p> <p>Смазка и протяжка болтовых соединений.</p>                                                                                                                  | 16.11.2022 |
| 7 | ТП-2860п | Плановый<br>текущий<br>ремонт           | 21.11.2022 | <p>Замена ламп освещения</p> <p>Очистка помещений от грязи и пыли</p> <p>Устранение мелких дефектов</p> <p>Проверка наличия плакатов и надписей</p> <p>Смазка трущихся частей разъединителя, привода</p> <p>Проверка состояния и подтяжка контактных соединений шин, ошиновки</p> <p>Подтяжка болтов крепления вводов, ошиновки, крышки трансформатора</p> <p>Протирка вводов, крышки и корпуса трансформатора</p> <p>Проверка и протирка маслоуказательных стекол</p> <p>Восстановление расцветки фаз</p> | 21.11.2022 |
| 8 | ТП-2768п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 22.11.2022 | <p>Очистка оборудования.</p> <p>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.</p> <p>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.</p> <p>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.</p> <p>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.</p> <p>Смазка и протяжка болтовых соединений.</p>                                                                                                                  | 22.11.2022 |

|    |          |                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----|----------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9  | ТП-2861п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 22.11.2022 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений. | 22.11.2022 |
| 10 | ТП-2521п | Плановое<br>техническое<br>обслуживание | 21.11.2022 | Очистка оборудования.<br>Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей.<br>Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений.<br>Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств.<br>Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов.<br>Смазка и протяжка болтовых соединений. | 21.11.2022 |