

ООО "ЭНСИ"

2022 год

## Сводные данные об аварийных отключениях

| № п/п | Зона деятельности | Наименование объекта диспетчеризации | Дата отключения | Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения) | Мероприятия по устранению неисправности            | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч | Время прекращение передачи электроэнергии | Время восстановления режима потребления электрической энергии |
|-------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | г. Краснодар      | ТП-2695п                             | 30.01.2022      | КЛ-10 кВ ТП-75п--ТП-2695п                                                             | Причина неисправности в смежной электрической сети | 30.01.2022     | 154,35                                              | 4:57                                      | 5:39                                                          |
| 2     | г. Краснодар      | ТП-2860п                             | 29.01.2022      | КВЛ ТП-277--ТП-2860п                                                                  | Причина неисправности в смежной электрической сети | 29.01.2022     | 1093,41                                             | 6:06                                      | 9:50                                                          |
| 3     | г. Краснодар      | ТП-2861п                             |                 |                                                                                       |                                                    |                |                                                     |                                           |                                                               |
| 4     | г. Краснодар      | ТП-2860п                             | 24.01.2022      | КВЛ ТП-277--ТП-2860п                                                                  | Причина неисправности в смежной электрической сети | 24.01.2022     | 2271,83                                             | 4:00                                      | 11:45                                                         |
| 5     | г. Краснодар      | ТП-2861п                             |                 |                                                                                       |                                                    |                |                                                     |                                           |                                                               |
| 6     | г. Краснодар      | ТП-2418п                             | 23.01.2022      | КЛ-10 кВ ТП-985--ТП-2418п 1 с.ш., КЛ-10 кВ ТП-1082--ТП-2418п 2 с.ш.                   | Причина неисправности в смежной электрической сети | 23.01.2022     | 1908,73                                             | 13:35                                     | 23:42                                                         |
| 7     | г. Краснодар      | ТП-2418п                             | 22.01.2022      | КЛ-10 кВ ТП-985--ТП-2418п 1 с.ш.                                                      | Причина неисправности в смежной электрической сети | 22.01.2022     | 107,5                                               | 8:28                                      | 9:02                                                          |
| 8     | г. Краснодар      | ТП-2406п                             | 18.01.2022      | КЛ-10 кВ ТП-2270п 1 с.ш.--ТП-2406п 1 с.ш.                                             | Причина неисправности в смежной электрической сети | 18.01.2022     | 66,45                                               | 18:30                                     | 19:40                                                         |
| 9     | г. Краснодар      | ТП-2628п                             | 22.02.2022      | КЛ-10 кВ РП-29--ТП-2628п 2 с.ш.                                                       | Причина неисправности в смежной электрической сети | 22.02.2022     | 201,74                                              | 0:05                                      | 2:39                                                          |
| 10    | г. Краснодар      | ТП-2712п                             | 16.02.2022      | ТП-385--ТП-2712 2 с.ш.                                                                | Причина неисправности в смежной электрической сети | 16.02.2022     | 32,44                                               | 17:29                                     | 18:00                                                         |
| 11    | г. Краснодар      | ТП-1852п                             | 09.02.2022      | ТП-1821п 1 с.ш.--ТП-1852п 1 с.ш.                                                      | Причина неисправности в смежной электрической сети | 09.02.2022     | 249,08                                              | 14:24                                     | 17:00                                                         |
| 12    | г. Краснодар      | ТП-1135п                             | 29.03.2022      | ТП-872 2 с.ш.--ТП-1135 2 с.ш.                                                         | Причина неисправности в смежной электрической сети | 29.03.2022     | 44,21                                               | 13:55                                     | 15:00                                                         |
| 13    | г. Краснодар      | ТП-2421п                             | 10.03.2022      | ТП-2227п--ТП-2421п 1 с.ш.                                                             | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ                      | 10.03.2022     | 392,92                                              | 6:47                                      | 9:51                                                          |
| 14    | г. Краснодар      | ТП-2084п                             | 02.03.2022      | ТП-1102--ТП-2084п 2 с.ш.                                                              | Причина неисправности в смежной электрической сети | 02.03.2022     | 612,71                                              | 14:35                                     | 18:05                                                         |
| 15    | г. Краснодар      | ТП-2100п                             | 02.03.2022      | ТП-366--ТП-2100п 2 с.ш.                                                               | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ                      | 02.03.2022     | 91,22                                               | 15:10                                     | 16:12                                                         |