

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Сводные данные об аварийных отключениях

№ п/п	Зона деятельности	Наименование объекта диспетчеризации	Дата отключения	Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения)	Мероприятия по устранению неисправности	Дата включения	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч	Время прекращения передачи электроэнергии	Время восстановления режима потребления электрической энергии
1	г. Краснодар	ТП-3304п 1 с.ш.	11.07.2022	КЛ-10 кВ РП-3304п 1 с.ш.--ТП-2486п 1 с.ш.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	11.07.2022	59,78	14:42	15:11
2	г. Краснодар	ТП-2227п	31.08.2022	КЛ-10 кВ В-254	Причина неисправности в смежной электрической сети	31.08.2022	352,56	6:16	8:52
		ТП-2421п							
		ТП-2302п							
		ТП-2643п							
		ТП-3141п							
3	г. Краснодар	ТП-2397п 1 с.ш.	29.08.2022	КВЛ-10 кВ оп б/н--ТП-2397п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	29.08.2022	89,28	9:11	10:53
		ТП-2848п 1 с.ш.							
		ТП-2533п 1 с.ш.							
4	г. Краснодар	ТП-836п 2 с.ш.	27.08.2022	КЛ-10 кВ ПЧ-204	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	27.08.2022	693,15	14:07	16:58
		ТП-838п 2 с.ш.							
		ТП-1518п 2 с.ш.							
		ТП-1551п 2 с.ш.							
		ТП-2050п 2 с.ш.							
		ТП-2051п 2 с.ш.							
		ТП-1750п 2 с.ш.							
		ТП-1751п 2 с.ш.							
		ТП-2479п 2 с.ш.							
5	г. Краснодар	ТП-987п	11.08.2022	КЛ-10 кВ ТП-2856п--РТП-51п	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	11.08.2022	235,68	14:11	17:11
		ТП-269п							
		ТП-51п							
6	г. Краснодар	ТП-2112п	10.08.2022	КЛ-10 кВ НБ-103, НБ-402	Причина неисправности в смежной электрической сети	10.08.2022	204,26	15:00	16:38
		ТП-2115п							
7	г. Краснодар	ТП-897п	10.08.2022	КЛ-10 кВ И-101, И-406	Причина неисправности в смежной электрической сети	10.08.2022	418,94	15:00	16:38
		ТП-905п							
		ТП-898п							
		ТП-880п							
		ТП-487п							
8	г. Краснодар	ТП-2418п	10.08.2022	КЛ-10 кВ ТП-723--ТП-2418п	Причина неисправности в смежной электрической сети	10.08.2022	268,05	21:10	2:41
9	г. Краснодар	ТП-3304п 2 с.ш.	04.08.2022	КЛ-10 кВ ТП-2486 2 с.ш.--ТП-3304п 2 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	04.08.2022	53,36	10:10	12:00
10	г. Краснодар	ТП-2100п 1 с.ш.	02.08.2022	КЛ-10 кВ ТП-366 1 с.ш.--ТП-2100п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной	02.08.2022	85,16	14:25	15:30