

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Сводные данные об аварийных отключениях

№ п/п	Зона деятельности	Наименование объекта диспетчеризации	Дата отключения	Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения)	Мероприятия по устранению неисправности	Дата включения	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч	Время прекращения передачи электроэнергии	Время восстановления режима потребления электрической энергии
1	г. Краснодар	ТП-3100п 2 с.ш. ТП-1984п 2 с.ш.	04.10.2022	КЛ-10 кВ ТП-3100п 2 с.ш. -- ТП-1984п 2 с.ш.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	04.10.2022	190,5	15:12	16:20
2	г. Краснодар	ТП-2860п ТП-2861п	05.10.2022	КВЛ-10 кВ ТП-277п--ТП-2860п	Причина неисправности в смежной электрической сети	05.10.2022	663,6	15:31	18:23
3	г. Краснодар	ТП-760п	02.10.2022	КЛ-10 кВ ТП-1596п--ТП-760п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	27.08.2022	182,95	3:15	4:55
4	г. Краснодар	ТП-2534п 1 с.ш.	12.10.2022	КВЛ-10 кВ от оп б/н --ТП-2534п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	12.10.2022	49,93	12:20	12:52
5	г. Краснодар	ТП-2905п 2 с.ш. ТП-2900п 2 с.ш. ТП-2858п 2 с.ш. ТП-3410п 2 с.ш. ТП-3010п 2 с.ш.	09.11.2022	КЛ-10 кВ РП-2945п--ТП-3410п 2 с.ш.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	09.11.2022	90,75	10:53	13:15
6	г. Краснодар	ТП-3059п 1 с.ш. ТП-1951п 1 с.ш.	10.08.2022	КЛ-10 кВ РТП-2741п 1 с.ш.-- ТП-3059п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	10.08.2022	348,68	0:00	2:27