

ООО "ЭНСИ"

2022 год

Сводные данные об аварийных отключениях

№ п/п	Зона деятельности	Наименование объекта диспетчеризации	Дата отключения	Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения)	Мероприятия по устранению неисправности	Дата включения	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч	Время прекращение передачи электроэнергии	Время восстановления режима потребления электрической энергии
1	г. Краснодар	ТП-3410п 1 с.ш. ТП-2858п 1 с.ш.	21.04.2022	КЛ-10 кВ РП-2945п 1 с.ш.--ТП-3410п 1 с.ш.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	21.04.2022	594,54	17:46	21:34
2	г. Краснодар	ТП-2518п 1 с.ш. ТП-2519п 1 с.ш.	15.04.2022	КЛ-10 кВ РП-4--ТП-2518п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	15.04.2022	363,77	18:40	21:30
3	г. Краснодар	ТП-897п 2 с.ш. ТП-898п 2 с.ш. ТП-905п 2 с.ш. ТП-487п 2 с.ш. ТП-880п 2 с.ш.	14.04.2022	КВЛ-10 кВ И-406	Повреждение изоляции КВЛ-10 кВ	14.04.2022	307,05	11:08	21:30
4	г. Краснодар	ТП-3059п ТП-1951п ТП-3181п	30.05.2022	КЛ-10 кВ ТП-2741п --ТП-3059п	Причина неисправности в смежной электрической сети	30.05.2022	327,6	19:49	5:30
5	г. Краснодар	ТП-2277п 2 с.ш. ТП-2491п 2 с.ш. ТП-3175п 2 с.ш.	21.05.2022	КЛ-10 кВ ПЧ-404	Причина неисправности в смежной электрической сети	21.05.2022	128,99	6:14	7:53
6	г. Краснодар	ТП-1731п 2 с.ш. ТП-1732п 2 с.ш. ТП-2298п 2 с.ш. ТП-2379п 2 с.ш.	18.05.2022	КЛ-10 кВ ХБК-356	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	18.05.2022	299,09	18:22	19:05
7	г. Краснодар	ТП-2277п 2 с.ш. ТП-2491п 2 с.ш. ТП-3175п 2 с.ш.	16.05.2022	КЛ-10 кВ ПЧ-404	Причина неисправности в смежной электрической сети	16.05.2022	72,71	22:33	23:29
8	г. Краснодар	ТП-2675п 2 с.ш.	16.05.2022	КЛ-10 кВТП-401 2 с.ш. --ТП-2675п 2 с.ш.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	16.05.2022	432,91	21:36	3:21
9	г. Краснодар	ТП-2860п ТП-2861п	06.05.2022	КВЛ-10 кВ ТП-277п--ТП-2860п	Причина неисправности в смежной электрической сети	06.05.2022	3608,7	05.05.2022 17:43	06.05.2022 14:38
10	г. Краснодар	ТП-1852п	06.05.2022	КЛ-10 кВ ТП-1821п --ТП-1852п	Причина неисправности в смежной электрической сети	06.05.2022	4281,83	03.05.2022 8:58	04.05.2022 13:01
11	г. Краснодар	ТП-1534п 1 с.ш. ТП-1535п 1 с.ш.	27.06.2022	КЛ-10 кВ ТП-959п 1 с.ш.--ТП-1535п 1 с.ш.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ	27.06.2022	318,13	10:43	14:27
12	г. Краснодар	ТП-2112п 2 с.ш. ТП-2115п 2 с.ш.	25.06.2022	КЛ-10 кВ НБ-402	Причина неисправности в смежной электрической сети	25.06.2022	200,34	1:37	3:24
13	г. Краснодар	ТП-897п 1 с.ш. ТП-898п 1 с.ш. ТП-880п 1 с.ш. ТП-487п 1 с.ш.	01.06.2022	КВЛ-10 кВ И-101	Причина неисправности в смежной электрической сети	01.06.2022	442,35	17:55	19:27
14	г. Краснодар	ТП-2504п 1 с.ш.	01.06.2022	КЛ-6 кВ ТП-331--ТП-2504п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	01.06.2022	152,41	19:17	21:19
15	г. Краснодар	ТП-1770п	01.06.2022	КВЛ-10 кВ ТП-1474п--ТП-1770п	Причина неисправности в смежной электрической сети	01.06.2022	136,52	16:19	17:54

№ п/п	Зона деятельности	Наименование объекта диспетчеризации	Дата отключения	Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения)	Мероприятия по устранению неисправности	Дата включения	Объем недоставленной электрической энергии, кВт ч	Время прекращение передачи электроэнергии	Время восстановления режима потребления электрической энергии
16	г. Краснодар	ТП-1502п	01.06.2022	КЛ-10 кВ ТП-912--ТП-1502п 2 с.ш., РП-46--ТП-1502п 1 с.ш.	Причина неисправности в смежной электрической сети	01.06.2022	181,98	19:53	20:04