

ООО "ЭНСИ"

2023 год

Сводные данные об аварийных отключениях

№ п/п	Зона деятельности	Наименование объекта диспетчеризации	Дата отключения	Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения)	Мероприятия по устранению неисправности	Дата включения	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч	Время прекращение передачи электроэнергии	Время восстановления режима потребления электрической энергии
1	г. Краснодар	ТП-2905п 1 с.ш.	24.02.2023	КЛ К-004--ТП-2905п 1 с.ш.	Повреждение в смежной электрической сети	24.02.2023	246,8	10:55	13:03
		ТП-3010п. 1 с.ш.							
		ТП-3410п 1 с.ш.							
		ТП-2858п 1с.ш.							
2	г. Краснодар	ТП-2905п	24.02.2023	2905п 1 с.ш. (яч №1)	Повреждение вакуумного выключателя .ТП-2905п 1с.ш.яч№1	24.02.2023	371,86	15:00	18:04
		ТП-3010п							
		ТП-3410п.							
		ТП-2858п.							
3	г. Краснодар	ТП-1664п 2.с.ш.	13.02.2023	ТП-1664п 2 с.ш. -- ТП-759 2 с.ш.	Повреждение кабельной линии от ТП-1661п 2 с.ш. до ТП-759 2с.ш.	13.02.2023	35,026	5:50	6:40
4	г. Краснодар	ТП-1172п 2.с.ш. ТП-1552п 2.с.ш.	13.02.2023	1117п 2 с.ш.	Повреждение трансформаторов тока ТП-1117п 2с.ш.	13.02.2023	34,22	3:20	4:18