

ООО "ЭНСИ"

2023 год

Сводные данные об аварийных отключениях

№ п/п	Зона деятельности	Наименование объекта диспетчеризации	Дата отключения	Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланового отключения)	Мероприятия по устранению неисправности	Дата включения	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч	Время прекращение передачи электроэнергии	Время восстановления режима потребления электрической энергии
1	г. Краснодар	ТП 10 кВ 2052п 1 с.ш	18.08.2023	КЛ-10кВ ТП-2052п 1 с.ш. -- КНС	Причина неисправности в смежной электрической сети	18.08.2023	118,22	15:39	16:58
2	г. Краснодар	ТП 10кВ 51п	25.08.2023	КЛ-10кВ РП-51п -- ул. Высотная 7	Причина неисправности в смежной электрической сети	25.08.2023	54,11	12:51	13:20
3	г. Краснодар	ТП 10 кВ 3304п 1 с.ш	08.08.2023	КЛ-10кВ ТП 3304п 1 с.ш	Причина неисправности в смежной электрической сети	08.08.2023	179,45	18:21	20:24
4	г. Краснодар	ТП 10 кВ 3304п 2 с.ш	12.08.2023	КЛ-10кВ ТП-3304п 2 с.ш.--ТП-2301п	Причина неисправности в смежной электрической сети	12.08.2023	204,73	22:13	23:16
5	г. Краснодар	КЛ 0.38 кВ ул. Высотная 7	06.09.2023	КЛ-10кВ РП-51п -- ул. Высотная 7	Нарушение электрической изоляции	06.09.2023	32,93	9:10	9:45
6	г. Краснодар	КЛ 0.38 кВ КНС	06.09.2023	КЛ-10кВ ВТП-2052п 1 с.ш. -- КНС	Взрыв, загорание, пожар	06.09.2023	188,11	8:25	10:15
7	г. Краснодар	ТП 10 кВ 2406п 1 с.ш	16.09.2023	КЛ-10кВ ТП-2270п 1 с.ш.--ТП-2406п 1 с.ш.	Невыявленные причины	16.09.2023	259,1	12:55	13:40
8	г. Краснодар	ТП 10 кВ 3410п 1 с.ш.;ТП 10 кВ 2858п 1 с.ш	06.09.2023	КЛ-10 кВ РП-2945п 1 с.ш.--ТП-3410п 1 с.ш.	Нарушение электрической изоляции	06.09.2023	154,56	7:05	9:00