



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный № 344 от «18» мая 2022 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная (стационарная) электролаборатория филиал ООО «ЭЛСЕРВИС», 350033, г. Краснодар, ул. Товарная, д.5, оф.8. тел. 8(861) 279-12-03, факс 8(861)251-14-72.
юридический адрес, тел.

зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 Вольт.

Перечень заявленных видов испытаний и измерений:

1. Испытание аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000В.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
4. Измерение сопротивления изоляции.
5. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»).
6. Измерение удельного сопротивления грунта.
7. Испытание устройств защитного отключения.
8. Измерение напряжения прикосновения.
9. Испытание автоматических выключателей.
10. Испытание силовых трансформаторов до 2500 кВА, до 10 кВ.
11. Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ. (в т. ч. кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена).
12. Испытание воздушных линий электропередачи до 10 кВ.
13. Испытание сборных и соединительных шин до 10 кВ.

14. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 10 кВ.
15. Испытание вводов и проходных изоляторов до 10 кВ.
16. Испытание масляных выключателей до 10 кВ.
17. Испытание вакуумных выключателей до 10 кВ.
18. Испытание элегазовых выключателей до 10 кВ;
19. Испытания токоограничивающих сухих реакторов до 10 кВ.
20. Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ.
21. Испытание предохранителей до 10 кВ.
22. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 10 кВ.
23. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения до 10 кВ
24. Испытание трубчатых разрядников до 10 кВ.
25. Испытание бумажно-масляных конденсаторов до 10 кВ.
26. Испытание измерительных трансформаторов напряжения до 10 кВ.
27. Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ.
28. Испытание трансформаторного масла (включая измерение пробивного напряжения).
29. Испытание защитных средств, применяемых в ЭУ.
30. Испытание комплектных РУ внутренней и наружной установки.
31. Испытание и измерение устройств релейной защиты, автоматики и измерения во вторичных цепях электрооборудования.

Свидетельство выдано на основании акта обследования электролаборатории № 344/27 от «18» мая 2022 г.,

Срок действия Свидетельства установлен до «18» мая 2025 года.

Заместитель руководителя

В.А. Коноваленко

