

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ФОМЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Электротехническая лаборатория
ИНН 230806254510 350004, г. Краснодар, ул.
Минская, д. 120 свидетельство о регистрации
№ 439. Действительно до «27» декабря 2025 г.

Перечень приборов

№	Наименование	Тип	Зав.№	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
1	Мегаомметр	E6-32	0041	30.11.23	29.11.25
2	Клещи токоизмерительные	DT-3347W	170904260	30.11.23	29.11.24
3	Прибор контроля параметров воздушной среды	Метеометр МЭС- 200А	3789	22.11.23	21.11.24
4	Комбинированный прибор	APPA 97	81902878	30.11.23	29.11.24
5	Аппарат испытательно- прожигающий	АИП-70	283	14.08.23	13.08.24
6	Прибор для измерения токов короткого замыкания	MI 3122	19200082	30.11.23	29.11.24
7	Микроомметр	MI 3242	21480169	14.07.22	13.07.24
8	Устройство испытательное	PETOM-11M	2535	05.12.23	04.12.24
9	Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	AB-20-01-Молния	51	28.07.23	27.07.25
10	Измеритель сопротивления заземляющих устройств	MRU-100	127123	17.08.23	16.08.24
11	Омметр	Виток	640	30.11.23	29.11.24

Начальник
электролаборатории



(подпись)

М.П.

« Путов М.А. »

(фамилия)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный № 439 от «27» декабря 2022 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная (стационарная) электролаборатория ИП Фоменко С.И., 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Минская, д. 120, тел. 8(938)414-93-63.

юридический адрес, тел.

зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 Вольт.

(до, свыше)

Перечень заявленных видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока);
2. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;
3. Измерение сопротивления изоляции;
4. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»;
5. Испытание устройств защитного отключения;
6. Измерение удельного сопротивления грунта;
7. Испытание силовых кабельных линий (в т.ч. кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена до 35 кВ);
8. Испытание силовых трансформаторов до 10 кВ;
9. Испытание воздушных линий электропередачи до 10 кВ;
10. Испытание сборных и соединительных шин до 10 кВ;
11. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 10 кВ;
12. Испытание вводов и проходных изоляторов до 10 кВ;
13. Испытание масляных выключателей до 10 кВ;
14. Испытание вакуумных выключателей до 10 кВ;

15. Испытание элегазовых выключателей до 10 кВ;
16. Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ;
17. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения до 10 кВ;
18. Испытание измерительных трансформаторов до 10 кВ;
19. Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ;
20. Испытание машин постоянного тока;
21. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000В;
22. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 10 кВ;
23. Испытание бумажно-масляных конденсаторов до 10 кВ;
24. Испытания устройств релейной защиты и автоматики и измерения во вторичных цепях электрооборудования, проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
25. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки.

Свидетельство выдано на основании акта обследования
электролаборатории № 439/27 от «27» декабря 2022 г.,

Срок действия Свидетельства установлен до «27» декабря 2025 года.

Заместитель руководителя

В.А. Коноваленко

