

Развернутый перечень оборудования

№ п/п	Наименование имущества
Распределительный пункт РП-51, нежилое здание площадью 10 кв. м Краснодар, ул. 9-я Тихая, 11/6, с об.	
1	Силовой трансформатор
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ РП-51 до кабельной муфты М на опоре №49 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10-6кВ «Витаминкомбинат» ВК-3
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ РП-51 до кабельной муфты М на опоре №55 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ПС 35/10-6кВ «Калинина» К-6

Кабельно-воздушная линия КВЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ РП-51 до II с.ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10-6кВ «Витаминкомбинат» ВК-12
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 5
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 5
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 5
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 5
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 5
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 5
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 21
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 21
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 21
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 21
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 23
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 23
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 23
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 23
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 21/1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД 9-я Тихая 21/1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД Высотная 7
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД Высотная 7
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД Высотная 7
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП-51 до ВРУ МКД Высотная 7

Трансформаторная подстанция 2БКТП № 269, нежилое здание площадью 100 кв. м, расположенное по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 9-я Тихая, д. 11

2	Силовой трансформатор
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-269 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-987
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-269 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-987
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 15
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 15
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 15

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 15
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 15
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 25
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 25
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 25
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ВРУ МКД 9-я Тихая 25
Трансформаторная подстанция № 987, нежилое здание площади Краснодар, Прикубанский округ, ул. 9-я Тихая, дс	
3	Силовой трансформатор
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-987 до I с.ш. РУ-10 кВ РП-51

	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-987 до II с.ш. РУ-10 кВ РП-51
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 7
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 7
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 7
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 7
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 9
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 9
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 9
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 9
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 19
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 19
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 19
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 19
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВРУ МКД 9-я Тихая 19
Трансформаторная подстанция ТП-1534п, нежилое здание площадь Краснодар, тер. Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточн	
4	Силовой трансформатор
	Ячейка РУВН I-сш.

Ячейка РУВН	II-с.ш.
Ячейка РУНН-0,4 кВ	I-с.ш.
Ячейка РУНН-0,4 кВ	II-с.ш.
Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1534п до кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-1691п	
Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1534п до кабельной муфты М2 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-1691п	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Героя Яцкого 2	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Героя Яцкого 2	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Героя Яцкого 2	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Героя Яцкого 2	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 64	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 68	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 68	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 68	

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 68
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 68
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 68
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1534п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 70
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 кВ № 760п, расч. линии	
5	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ в сторону ТП-502 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-760п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от ТП-1596п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-760п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от ТП-799п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-760п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 17

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 17
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 15
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-760п до ВРУ МКД Фадеева 15
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 1135, распо	
линии	
6	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10кВ РП-37 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1135
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М2 в сторону II с.ш. РУ-10кВ РП-37 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1135
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М3 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-872 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1135
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М4 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-872 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1135
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Севастопольская 2/3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Севастопольская 2/3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Севастопольская 2/3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Севастопольская 2/3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Севастопольская 2/3

	КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Северная 267
	КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до ВРУ МКД Северная 267
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 кВ № 1535п, ра кабельные	
7	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М3 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-959п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1535п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М4 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-959п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1535п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-1535п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1534п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-1535п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1534п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 72
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 72
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 72
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 72
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 72
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 74
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 74
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/1

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1535п до ВРУ МКД Восточно-Кругликовская 76/2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/6/0,4 кВ № 1620п, ра кабельные	
8	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II -сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-6кВ от кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-6кВ ТП-1800п до I с.ш. РУ-6 кВ ТП-1620п
	Кабельная линия КЛ-6кВ от кабельной муфты М2 в сторону I с.ш. РУ-6кВ ТП-1800п до I с.ш. РУ-6 кВ ТП-367
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Офицерская 36
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Офицерская 36
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Офицерская 36
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Офицерская 36
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Офицерская 36
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Офицерская 36

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Шоссе Нефтяников 9/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Шоссе Нефтяников 9/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Шоссе Нефтяников 9/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Шоссе Нефтяников 9/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Шоссе Нефтяников 9/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Дзержинского 12/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Дзержинского 12/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Дзержинского 10/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Дзержинского 10/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Дзержинского 8/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ МКД Дзержинского 8/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1620п до ВРУ ЩУО
	Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 2181п, р кабельные
9	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2181п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1996п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2181п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1996п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 1931п кабельные	
10	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-610 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М2 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-822 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М3 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-610 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М4 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-822 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 2298п кабельные	
11	Трансформатор силовой

Ячейка РУВН I-сш.
Ячейка РУВН II-сш.
Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка
Ячейка
Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2298п до I с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2298п до II с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ РП-1734п до ячейки SM-6 тип QM (375 мм.) установленной в I с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ РП-1734п до ячейки SM-6 тип QM (375 мм.) установленной в II с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ парковки Кубанская 52 строение 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ парковки Кубанская 52 строение 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 кВ № 2534п, оборудованием и ка	
12	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М1 на опоре №б/н в сторону КВЛ-10кВ ВК-12
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М2 на опоре №б/н в сторону КВЛ-10кВ ВК-12
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М3 на опоре №22 в сторону ВЛ-10кВ к ТП-266
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М4 на опоре №23 в сторону ВЛ-10кВ к ТП-2174п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
Трансформаторная подстанция ЗБРТП-630/10/0,4 кВ № 2571п, распределительные кабельные	
13	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2593п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2593п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2651п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2651п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ ЩУО Памяти Чернобыльцев 1

Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ № 2628п, рас линии	
14	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М1 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ РП-29
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М2 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-696
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М3 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ РП-29
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М4 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-382
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 2651п, кабельные	
15	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2438п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2438п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-3049п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-3049п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Симиренко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Симиренко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Симиренко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Симиренко 45
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Симиренко 45

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 45
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 45
Электропровод «Торсада» СИП и кабельные линии К.	
16	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 2533п, кабельные	
17	Силовые трансформаторы
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2533п II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2397п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2533п до кабельной муфты М в сторону воздушной линии в направлении I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2533п

Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 2935п, р кабельные	
18	Силовые трансформаторы
	I-сш.
	II сш.
	I-сш. ЩО-70-0,4 кВ
	II-сш. ЩО-70-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2935п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2390п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2935п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2390п
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 1
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 1
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 1
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 1
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 1
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 1
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ВРУ МКД Сормовская 208 корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2935п до ЩУО
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 2397п, р оборудованием и ка	
19	Силовые трансформаторы

	Ячейка РУ ВП I-сш.	
	Ячейка РУВН II-сш.	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.	
Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2397п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п		
Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2397п до кабельной муфты М в сторону воздушной линии 10 кВ в направлении ТП-2534п--ТП-2174п		
Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2397п до кабельной муфты М в сторону воздушной линии 10 кВ в направлении ТП-764		
Трансформаторная подстанция КТПН-160/6/0,4 кВ № 1714п, раск. кабельные		
20	Трансформатор силовой	
	Ячейка РУВН сш.	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ	
	Кабельная линия КЛ-6кВ от I с.ш. РУ-6кВ ТП-1714п до I с.ш. РУ-6 кВ ПС «Юго-Восточная» фидер ЮВ-7	
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-1714п до ВРУ склада	
Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-1714п до ВРУ склада		
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/6/0,4 кВА № 1390п		
21	Трансформатор силовой	
	I-сш. РУВН-10 кВ	
	II-сш. РУВН-10 кВ	
Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.		

	I-сш. РУ ПП-0,4 кВ
	II-сш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-6кВ от I с.ш. РП-58 (яч. 5) до I с.ш. РУ-6 кВ ТП-1390п
	Кабельная линия КЛ-6кВ от II с.ш. РП-58 (яч. 8) до II с.ш. РУ-6 кВ ТП-1390п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-1 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-1 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-3 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-3 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-5 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-5 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-7 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-7 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-9 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-9 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-10 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1390п до ВУ-10 мкд ул. Достоевского, д. 84/1
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВА № 162	
22	Трансформатор силовой I-сш. РУВН-10 кВ

	II-сш. РУВН-10 кВ	
	I-сш. РУНН-0,4 кВ	
	II-сш. РУНН-0,4 кВ	
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М1 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1622п (врезка между ТП-627 и ТП-477)	
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М2 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1622п (врезка между ТП-627 и ТП-477)	
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М3 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1622п (врезка между ТП-477 и ТП-627)	
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М4 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1622п (врезка между ТП-477 и ТП-627)	
	Кабельная линия	
	КЛ-0,4 кВ от ТП-1622п до ВРУ МКД 30-й Иркутской Дивизии 3	
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1622п до ВРУ МКД 30-й Иркутской Дивизии 3	
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1622п до ВРУ МКД 30-й Иркутской Дивизии 3	
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1622п до ВРУ МКД 30-й Иркутской Дивизии 3	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1622п до ВРУ МКД 30-й Иркутской Дивизии 3		
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1622п до ВРУ МКД 30-й Иркутской Дивизии 3		
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 кВА № 166		
23	Трансформатор силовой	
	I-сш. РУВН-10 кВ	
	II-сш. РУВН-10 кВ	
	I-сш. РУНН-0,4 кВ	
	II-сш. РУНН-0,4 кВ	

	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-759 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1664п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-759 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1664п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от муфты М1 (врезка от ТП-1089) до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1664п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от муфты М2 (врезка от ТП-1089) до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1664п
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21/1
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21/1
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21/1
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-1664п до ВРУ мкд ул. Думенко 21/1
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА)	
24	Трансформатор силовой
	I-сш. РУВН-10 кВ
	II-сш. РУВН-10 кВ
	I-сш. РУНН-0,4 кВ
	II-сш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10кВ «Восточная» фидер В-154 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1804п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10кВ «Восточная» фидер В-452 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1804п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/8
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1804п до ВРУ МКД Ставропольская 107/11
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 кВА № 1808п, I	
25	Трансформатор силовой
	I-сш. РУВН-10 кВ
	II-сш. РУВН-10 кВ
	I-сш. РУНН-0,4 кВ
	II-сш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М1 до I с.ш. ТП-1808п (врезка между ТП-1553п и ТП-1016)
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М3 до I с.ш. ТП-1808п (врезка между ТП-1553п и ТП-1016)
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М2 до II с.ш. ТП-1808п (врезка между ТП-1553п и ТП-1016)
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от муфты М4 до II с.ш. ТП-1808п (врезка между ТП-1553п и ТП-1016)

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1808п до ВРУ МКД ул. Чекистов 24/1
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1857п (10/0,4-2х1500 кВ)	
26	Трансформатор силовой
	I-сш. РУВН-10 кВ
	II-сш. РУВН-10 кВ
	I-сш. РУНН-0,4 кВ
	II-сш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от муфты М1 (врезка от ТП-470) до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1857п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от муфты М2 (врезка от ТП-470) до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1857п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-793 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1857п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-793 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1857п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1857п до ВРУ МКД Тюляева 4/1
	Трансформаторная подстанция 2БКТП-2115п (10/0,4-2х400 кВА), I
27	Трансформатор силовой
	I-сш. РУВН-10 кВ
	II-сш. РУВН-10 кВ
	I-сш. РУНН-0,4 кВ
	II-сш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2114п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2115п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2114п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2115п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2115п до ВРУ МКД Красноармейская 100
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2115п до ВРУ МКД Красноармейская 100

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2115п до ВРУ МКД Красноармейская 100
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2115п до ВРУ МКД Красноармейская 100
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2115п до ВРУ МКД Красноармейская 100
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2115п до ВРУ МКД Красноармейская 100
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 1	
28	Трансформаторы силовые
	I-сш. РУВН-10 кВ
	II-сш. РУВН-10 кВ
	I-сш. РУНН-0,4 кВ
	II-сш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2378п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2718п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2378п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2718п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 1 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 1 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 3 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 3 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 7 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 7 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 5 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 5 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 8 ж/д ул. Российская д. 72/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВУ 8 ж/д ул. Российская д. 72/6
Трансформаторная подстанция 2КТПП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 27	
6,	
29	Трансформаторы силовые
	I-сш. КСО-1 (вводная)

	I-сш. КСО-2 (трансфор-ая)
	I-сш. КСО-3 (линейная)
	II сш. КСО-4 (вводная)
	II сш. КСО-5 (трансфор-ая)
	II сш. КСО-6 (линейная)
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ 400В
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ 400В
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2861п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2768п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2861п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2768п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Бехтерева 2А, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Бехтерева 2А, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Кулибина 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Кулибина 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Кулибина 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Кулибина 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Туполева 3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2768п до ВРУ МКД Туполева 3
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) N	
30	Трансформаторы силовые
	I-сш. РУВН-10 кВ
	II-сш. РУВН-10 кВ
	I-сш. РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ 400В

	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2718п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2916п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2718п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2916п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 1.1 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 1.1 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 3.1 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 3.1 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 5 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 5 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 2.1 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 2.1 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 4 мкд ул. Российская 74/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2916п до ВУ 4 мкд ул. Российская 74/2
Воздушные линии «Торсада» и кабельные линии КЛ-0,4 кВ от	
31	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ Котельная Путевая 68/А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ Котельная Путевая 68/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Ломоносова 97
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Ломоносова 97
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Ломоносова 97
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Ломоносова 97
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ встр.пом. Промышленная 49
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ встр.пом. Промышленная 49

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ встр.пом. Промышленная 49/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ встр.пом. Промышленная 49/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ МКД Промышленная 49/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ Встр.пом. Промышленная 49/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1307 до ВРУ встр.пом. Промышленная 49/2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 1852 Набережная, 64, с оборудован	
32	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.
	I-с.ш. РУНН-0,4 кВ
	II-с.ш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1852п до кабельной муфты М7 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1821п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1852п до кабельной муфты М8 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1821п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ МКД Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ парковки Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ парковки Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ парковки Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ парковки Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1852п до ВРУ офисов Кубанская Набережная 64
Трансформаторная подстанция 2КТППН-1000/10/0,4 кВ № 2112п, кабел	
33	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия 10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2112п до муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ фидер НБ-103 ПС 110/10 кВ «Набережная»
	Кабельная линия 10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2112п до муфты М2 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ фидер НБ-406 ПС 110/10 кВ «Набережная»
	Кабельная линия 10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2112п до муфты М3 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2114п
	Кабельная линия 10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2112п до муфты М4 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2114п
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 2264п,	
34	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.
	I-с.ш. РУНН-0,4 кВ

	II-с.ш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2264п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2051п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2264п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2051п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2264п до ВРУ МКД Валерия Гассия 2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 2712п,	
35	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ

	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2712п до кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-385
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2712п до кабельной муфты М2 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-323
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2712п до кабельной муфты М3 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-433
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2712п до кабельной муфты М4 II с.ш. РУ-10 кВ ТП-347
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2712п до ВРУ МКД Фестивальная 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2712п до ВРУ МКД Фестивальная 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2712п до ВРУ МКД Фестивальная 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2712п до ВРУ МКД Фестивальная 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2712п до ВРУ МКД Фестивальная 6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2712п до ВРУ МКД Фестивальная 6
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 2773п	
36	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.

	I-с.ш. РУНН-0,4 кВ
	II-с.ш. РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2773п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2694п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2773п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2694п
Трансформаторная подстанция КТНН-400/10/0,4 кВ № 2856п, ра	
37	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2856п до оп.58 ВЛ-10 кВ фидер ВК-12
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2856п до оп.62 КЛ-10 кВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1600/10/	
38	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН 10 кВ I-с.ш.
	Ячейка РУВН 10 кВ II-с.ш.

	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-с.ш. КРУ НН
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 3059п, рас	
39	Трансформаторы силовые
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (вводная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (резервная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (трансформаторная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №5 (измерительная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №6 (секционная)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №7 (секционная)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №8 (измерительная)

II-с.ш. Высоковольтная ячейка №9 (трансформаторная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №10(резервная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №11 (вводная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №12 (вводная)
I-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ
II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ
Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-3059п до кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ РП-2741п
Кабельная линия КЛ-10 кВ от кабельной муфты М1 до I с.ш. РУ-10 кВ РП-2741п
Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-3059п до кабельной муфты М2 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ РП-2741п
Кабельная линия КЛ-10 кВ от кабельной муфты М2 до II с.ш. РУ-10 кВ РП-2741п
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1, корпус 1,2,3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1, корпус 1,2,3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1, корпус 1,2,3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1, корпус 1,2,3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1, корпус 1,2,3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3059п до ВРУ МКД Степная 1/1, корпус 1,2,3
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 1951п,	
40	Нежилое здание
	Силовые трансформаторы
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.
	I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ 400В
	II-с.ш. РУНН-0,4 кВ

	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1951п до кабельной муфты МЗ в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-3059п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от кабельной муфты МЗ до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-3059п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1951п до кабельной муфты М4 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-3059п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от кабельной муфты М4 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-3059п
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 2377г	
41	Трансформаторы силовые
	I-с.ш. РУВН-10 кВ
	II-с.ш. РУВН-10 кВ
	I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ 400в
	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ 400в
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2377п до I с.ш. РУ-10 кВ РП-1942п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2377п до II с.ш. РУ-10 кВ РП-1942п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2377п до ВРУ МКД Российская 72/1, корпус 2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 2378г	
42	Трансформаторы силовые
	I-с.ш. РУВН-10 кВ
	II-с.ш. РУВН-10 кВ
	I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ 400в
	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ 400в
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2378п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2377п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2378п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2377п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 70/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 72/4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 70/6
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2378п до ВРУ МКД Российская 70/6
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 2163г	
43	Трансформатор силовой
	I-с.ш. РУВН-10 кВ
	II-с.ш. РУВН-10 кВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ

	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2163п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2048п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2163п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2048п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2163п до ВРУ МКД Клары Лучко 16
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 2084г	
44	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ

Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка
Ячейка
Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2084п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1102п
Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2084п до РУ-10 кВ РП-37
Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1102п до РУ-10 кВ ТП-925
Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-25 до РУ-10 кВ ТП-411
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2084п до ВРУ МКД Гаврилова 27, корпус 1
Трансформаторная подстанция ВТП-1250/10/0,4 кВ № 1943п, р	
45	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-сс.ш.
	Ячейка РУВН III-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ III-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1943п до I с.ш. РУ-10 кВ РП-1942п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1943п до II с.ш. РУ-10 кВ РП-1942п
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4кВ № 1732п, рас	
46	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш.
	Ячейка РУВН II-с.ш.

Ячейка РУНН-0,4кВ I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка РУНН-0,4 кВ II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1732п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1731п
Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1732п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1731п
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1732п до ВРУ МКД Кубанская 47
Кабельные линии КЛ-0,4 кВ (от ТП-2050п),	
47	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ неж. здания Невкипелого 10/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ неж. здания Невкипелого 10/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ парковки Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ парковки Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2050п до ВРУ МКД Невкипелого 10
Трансформаторная подстанция 2КТППНккк-1000/6/0,4 кВ № 25	
48	Трансформаторы силовые
	I-с.ш. КСО 393 №1 (Т-1)
	I-с.ш. КСО 393 №3 (В сторону ТП-331)
	I-с.ш. КСО 393 №5 (в сторону ТП-330п)
	I-с.ш. КСО 393 №7 (ТН)

II-с.ш. КСО 393№2 (Т-2)
II-с.ш. КСО 393 №4 (в сторону ТП-321)
II-с.ш. КСО 393 №6 (в сторону ТП-167п)
II-с.ш. КСО 393№8 (ТН)
I-с.ш. Ящик собственных нужд
Секция 0,4 кВ I-с.ш. РУ (Айвазовского 132 БС1, БС2)
Секция 0,4 кВ II-с.ш. РУ (Айвазовского 132 БС1, БС2)
II-с.ш. Ящик собственных нужд
Кабельная линия КЛ-6 кВ от I с.ш. РУ-6 кВ ТП-2504п до кабельной муфты М1 в сторону ТП-331
Кабельная линия КЛ-6 кВ от I с.ш. РУ-6 кВ ТП-2504п до кабельной муфты М3 в сторону ТП-330
Кабельная линия КЛ-6 кВ от II с.ш. РУ-6 кВ ТП-2504п до кабельной муфты М2 в сторону ТП-197
Кабельная линия КЛ-6 кВ от II с.ш. РУ-6 кВ ТП-2504п до кабельной муфты М4 в сторону ТП-321
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МҚД Айвазовского 116, корпус 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МҚД Айвазовского 116, корпус 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МҚД Айвазовского 116, корпус 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МҚД Айвазовского 116, корпус 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ ЩУО Айвазовского 116
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МҚД Айвазовского 116, корпус 2
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МҚД Айвазовского 116, корпус 2

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МКД Айвазовского 116, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МКД Айвазовского 116, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МКД Айвазовского 116, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2504п до ВРУ МКД Айвазовского 116, корпус 2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 2302п,	
49	Трансформаторы силовые
	I-с.ш. КСО 393-03У №1
	I-с.ш. КСО 393-04 630 А №3
	I-с.ш. КСО 393-03С №5
	II-с.ш. КСО 393-03У №2 (резерв)
	II-с.ш. КСО 393-03С №4 (присоединение Т-2)
	II-с.ш. КСО 393-03С №6 (ввод от ТП-2421п)
	I-с.ш. Панель №1
	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ 400В
	I-с.ш. Панель №3
	I-с.ш. Панель №5
	II-с.ш. Панель №2

	II-с.ш. Панель №4
	II-с.ш. Панель №6
	Шит уличного освещения
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2302п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2421п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2302п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2421п
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 2/3
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 2/3
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-2302п до ВРУ МКД Селезнева 4/10
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 3010п, р	
50	Трансформаторы силовые
	Ячейка РУВН I-с.ш.

Ячейка РУВН	II-с.ш.
I-с.ш. ячейка РУНН №1 01-1 (щит 2П) (резерв)	ЩО-70-3-
I-с.ш. ячейка РУНН №3 01-1 (резерв)	ЩО-70-3-
I-с.ш. ячейка РУНН №5 01-1 (офис-1)(офис-2)(резерв)	ЩО-70-3-
I-с.ш. ячейка РУНН №7. (вводная)	ЩО-70-3-24
I-с.ш. ячейка РУНН №9 (ЯСН)	ЩО-70-3-3/2СН
I-с.ш. ячейка РУНН №2 (вводная)	ЩО-70-3-24
I-с.ш. ячейка РУНН №4 01-1 (офис-1)(офис-2)(резерв)	ЩО-70-3-
I-с.ш. ячейка РУНН №6 01-1 (резерв)	ЩО-70-3-
I-с.ш. ячейка РУНН №8 01-1 (щит 1П)(щит 2П) (резерв)	ЩО-70-3-
кабельная линия КЛ-10 КВ от I с.ш. РУ-10 КВ ТП-3010П до	
I с.ш. РУ-10 КВ ТП-2900П	
кабельная линия КЛ-10 КВ от II с.ш. РУ-10 КВ ТП-3010П	
до II с.ш. РУ-10 КВ ТП-2900П	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 1	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 1	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 1	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 1	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 1	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 1	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 2	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 2	
кабельные линии КЛ-0,4 КВ от ТП-3010П до ВРУ МКД 5-я	
Дорожная корпус 2	

	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-3010п до ВРУ МКД 5-я Дорожная корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-3010п до ВРУ МКД 5-я Дорожная корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-3010п до ВРУ МКД 5-я Дорожная корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-3010п до ВРУ МКД 5-я Дорожная корпус 2
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-3010п до ВРУ МКД 5-я Дорожная корпус 2
Трансформаторная подстанция 2КТПП-1000/6/0,4 кВ № 2695п	
51	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-с.ш.
	Ячейка РУВН
	II-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	кабельная линия КЛ-6кВ от II с.ш. РУ-6кВ ТП-74п до кабельной муфты М1 в сторону II с.ш. РУ-6кВ ТП-2695п
	кабельная линия КЛ-6кВ от кабельной муфты М1 в сторону II с.ш. РУ-6кВ ТП-74п до II с.ш. РУ-6кВ ТП-2695п
	кабельная линия КЛ-6кВ от I с.ш. РУ-6кВ ТП-75п до I с.ш. РУ-6кВ ТП-2695п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/2 корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/1 корпус 3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/1 корпус 3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/1 корпус 3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2695п до ВРУ МКД Саловая 161/1 корпус 3

Трансформаторная подстанция 2ВТП-630/10/0,4 кВ № 2612п, распо

52	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-с.ш..
	Ячейка РУВ II-с.ш..
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-1552п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2612п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-1552п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2612п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2612п до ВРУ МКД К. Пункт 4
Трансформаторная подстанция 2КТПН-1250/10/0,4 кВ № 2438г	
53	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-с.ш.
	Ячейка РУВН
	II-с.ш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 3050г
59	

[illegible]

Наименование: блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630/6-0,4); адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, мкр. Дачный, д. 1, кадастровый номер: 23:43:0309037:1405;	
62	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Ячейки РУВН

	«КЛ-6 кВ ТП-139 – ТП-776п» (муфта М4) до РУ-6 кВ I с.ш.
	«КЛ-6 кВ ТП-458 – ТП-190» (муфта М3) до РУ-6 кВ II с.ш.
	«КЛ-6 кВ ТП-458 – ТП-190» (муфта М4) до РУ-6 кВ II с.ш.
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. ЗБК ТП-3163п до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Стасова 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. ЗБК ТП-3163п до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Стасова 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. ЗБК ТП-3163п до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Стасова 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. ЗБК ТП-3163п до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Стасова 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. ЗБК ТП-3163п до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Стасова 10
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. ЗБК ТП-3163п до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Стасова 10
	Трансформаторная подстанция ЗТП-1230п (2х630 кВА), ра
63	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Провод «Торсада»
	Провод «Торсада»
	Провод «Торсада»
	Провод «Торсада»
	Трансформаторная подстанция 2ТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 17
	оборудованием:
64	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Трансформаторная подстанция 2ТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 17 оборудованием:	
65	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) № 22	
66	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2ТП-10/0,4 кВ (2х800 кВА) № 2379п,	
67	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВА (2х630 кВА) № 2,	
68	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.

Ячейка РУНН-0,4 кВ
I-сш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка РУНН-0,4 кВ
II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Кабельная линия
Кабельная линия

**Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1250 кВА) N
оборудованием:**

69	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2440п до ВУ1 ж/д литер 12/2
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2440п до ВУ1 ж/д литер 12/2
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2440п до ВУ3 ж/д литер 12/2

Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/10/0,4-У1 № 2991п, рас. 2.1), с оборудованием:

70	Трансформатор Т-1	
	Трансформатор Т-2	
	Ячейка РУВН	
	I-с.ш. RM6 МЛ 22391	
	Ячейка РУВН	
	II-с.ш. RM6 МЛ 22391	
	Ячейка РУНН-0,4КВ с.ш. КРУ ЩРНВ-10-1250	I-
	1ШУ	
	Ячейка РУНН-0,4КВ II-с.ш. КРУ ЩРНВ-10-1250	
	2ШУ	
	Кабельная линия 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2548п до РУ-10 кВ 2БКТП 2х100 кВА № 2991п	
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 2991п до ВУ ж/д	
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 2991п до ВУ ж/д	
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 2991п до ВУ ж/д	
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2991п до ВУ-1.1 ж/д ул. Героев Разведчиков, 8 корпус 4 литер 2.2	
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2991п до ВУ-1.1 ул. Героев Разведчиков, 8 корпус 4 литер 2.2	
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2991п до ВУ-2.1 ж/д ул. Героев Разведчиков, 8 корпус 4 литер 2.2	
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2991п до ВУ-2.1 ж/д ул. Героев Разведчиков, 8 корпус 4 литер 2.2	
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2991п до ВУ-3.1 ж/д ул. Героев Разведчиков, 8 корпус 4 литер 2.2	
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2991п до ВУ-3.1 ж/д ул. Героев Разведчиков, 8 корпус 4 литер 2.2	

Трансформаторная подстанция 2КТП-400/10/0,4-У1 №2992п (дата в 59 (литер 3), с оборудованием:

71	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Ячейка РУВН
	I с.ш. RM6
	Ячейка РУВН
	II с.ш. RM6
	Ячейка РУНН I-с.ш. КРУ
	Ячейка РУНН II-с.ш. КРУ
	Кабельная линия 10 кВ от кабельных муфт М1-М4 в районе ТП-2377п до РУ-10 кВ 2БКТП 2х400 кВА № 2992п
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2992п до ВУ ж/д
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2992п до ВУ ж/д
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2992п до ВУ ж/д

Трансформаторная подстанция 2БКТП № 2848п (дата ввода – дс оборудованием:

72	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш. КРУ ВН
	II сш. КРУ ВН
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

	II-с.ш. КРУ НН ЩРНВ
	КЛ-10 кВ от РУ 10-кВ ТП-2533п до РУ-10кВ 2БКТП-2848п I с.ш.
	КЛ-10 кВ от РУ 10-кВ ТП-2533п до РУ-10кВ 2БКТП-2848п II с.ш.
Кабельные линии КЛ-0,4 кВ (дата ввода в эксплуатацию – 2017 Российская, 72, литер 6:	
73	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ 1 ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ 1 ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ 2 ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ 2 ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ встроенных помещений ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ встроенных помещений ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ автостоянки ж/д литер 6
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2718п до ВРУ автостоянки ж/д литер 6
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1600/10/0,4 № 878, располож	
74	Блочная комплектная трансформаторная подстанция
	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Ячейки РУВН I-с.ш.

	Ячейки РУВН II-с.ш
	Ячейка РУНН-0,4кВ I-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	Ячейка РУНН-0,4кВ II-с.ш. ЩНН-0,4кВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП 2х1250 кВА № 3076п, распо. с оборудованием:	
75	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-1
	Распределительное устройство ВН (КРУ-10 кВ)
	Распределительное устройство ВН (РУ-0,4 кВ) I с.ш. КРУ НН ЩРНВ-400-14-0,42500А

	1ШУ
	Распределительное устройство ВН (РУ-0,4 кВ) II с.ш. КРУ НН ЩРНВ-400-14-0,42500А
	1ШУ
	Кабельная линия 10 кВ от РУ-10кВ ТП-2991п до РУ-10кВ 2БКТП 2х1250 кВА № 3076п
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250-10/0,4 кВ № 3122п, внутригородской округ, ул. Ейское Шоссе, п. Березовый, кадастров:	
76	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Ячейки РУВН I-сш.
	Ячейки РУВН II-сш.

	Ячейка РУНН-0,4кВ I-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	Ячейка РУНН-0,4кВ II-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-2945п (II с.ш., ячейка 4) до РУ-10 кВ II с.ш 2БКТП-3122п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-2945п (I с.ш., ячейка 7) до РУ-10 кВ I с.ш 2БКТП-3122п
Кабельные линии КЛ-0,4 кВ (дата ввода в эксплуатацию – сентябрь 2017г.)	
Западный Обход, 42/3 корпус 4 (литер 9)	
77	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2711п до ВУ1.1 ж/д корпус 4 (литер 9) (Н1А, Н1Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2711п до ВУ1.1 ж/д корпус 4 (литер 9) (Н2А, Н2Б)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ(2х1000 кВА) № 1552	
78	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.

	Ячейка РУВН II-сш.	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
	Кабельная линия	
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 1731г		
79	Трансформатор силовой	
	Ячейка РУВН I-сш.	
	Ячейка РУВН II-сш.	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ	
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ	
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ	
	Кабельная линия	
Распределительный пункт РП-1734п (2х630 кВ) , расположенный по адре		
80	Трансформатор силовой	
	Ячейка РУВН	
	I-сш.	
	Ячейка РУВН	
	II-сш.	
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ	

	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Распределительный пункт с оборудованием, расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.Московская, 59/1
	Кабельная линия
Распределительный пункт РП-10кВ № 1960п , расположенный по адрес	
81	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 1961г	
82	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 2048г	
83	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН

	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до ВУ-1 ж/д литер 9.1 (Н1А, Н1Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до ВУ-1 ж/д литер 9.1 (Н2А, Н2Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 1ВУ-1 ж/д литер 8 (Н1А, Н1Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 1ВУ-1 ж/д литер 8 (Н2А, Н2Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 1ВУ-2 ж/д литер 8 (Н3А, Н3Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 1ВУ-2 ж/д литер 8 (Н4А, Н4Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 1ВУ-1а ж/д литер 8 (Н11А, Н11Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 1ВУ-1а ж/д литер 8 (Н12А, Н12Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 2ВУ-1 ж/д литер 8 (Н5А, Н5Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 2ВУ-1 ж/д литер 8 (Н6А, Н6Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 2ВУ-2 ж/д литер 8 (Н7А, Н7Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 2ВУ-2 ж/д литер 8 (Н8А, Н8Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 3ВУ-1 ж/д литер 8 (Н9А, Н9Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-2048п до 3ВУ-1 ж/д литер 8 (Н10А, Н10Б)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 1117	
84	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

Ячейка РУНН-0,4 кВ
II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Кабельная линия
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н3А,Н3Б) от ТП-1117п до ВУ3 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н4А,Н4Б) от ТП-1117п до ВУ3 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н5) от ТП-1117п до ВУ8 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н6) от ТП-1117п до ВУ8 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н7) от ТП-1117п до ВУ9 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н7) от ТП-1117п до ВУ9 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н1А,Н1Б) от ТП-1117п до ВУ1 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н2А,Н2Б) от ТП-1117п до ВУ1 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н9А,Н9Б) от ТП-1117п до ВУ6 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н10А,Н10Б) от ТП-1117п до ВУ6 литера 12а
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н1А,Н1Б) от ТП-1117п до ВУ1 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н2А,Н2Б) от ТП-1117п до ВУ1 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н3А,Н3Б) от ТП-1117п до ВУ3 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н4А,Н4Б) от ТП-1117п до ВУ3 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н5) от ТП-1117п до ВУ9 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н7А,Н7Б) от ТП-1117п до ВУ5 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н6А,Н6Б) от ТП-1117п до ВУ5 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н9) от ТП-1117п до ВУ10 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н8) от ТП-1117п до ВУ10 литера 15
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н11А,Н11Б) от ТП-1117п до ВУ7 литера 15

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ (Н10А,Н10Б) от ТП-1117п до ВУ7 литера 15
Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3171п до многоквартирного дома 2020 года):	
85	Кабельная линия от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-3171п до ВУ1 мкд по ул. Душистая 54А
	Кабельная линия от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-3171п до ВУ1 мкд по ул. Душистая 54А
	Кабельная линия от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-3171п до ВУ3 мкд по ул. Душистая 54А
	Кабельная линия от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-3171п до ВУ3 мкд по ул. Душистая 54А
Трансформаторная подстанция 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № И-101-487п, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Бжегокайская, 31 составе:	
86	Трансформаторная подстанция
	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (трансформаторная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (Секционная)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (Секционная)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (трансформаторная)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)

I-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1

II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1

	ВЛ-10 кВ от опоры № 32 (фидер И-101 ПС 110/10 кВ «ИКЕА») до опоры № 2 РЛНД
	ВЛ-10 кВ от опоры № 33 (фидер И-406 ПС 110/10 кВ «ИКЕА») до опоры № 1 РЛНД
	КЛ-10 кВ от опоры № 2 РЛНД до 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п
	КЛ-10 кВ от опоры № 1 РЛНД до 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/6, корпус 1
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/6, корпус 2
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/6, корпус 3
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/6, корпус 4
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/8, корпус 1
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/8, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/7Б
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № И-101-487п до ВРУ-0,4 кВ котельной по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/7Б
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ МКД с электроплитами по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/7А
	кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-ккв-10/0,4 кВ № 487п до ВРУ-0,4 кВ МКД с электроплитами по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/7А
Трансформаторная подстанция 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА №	
Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д.31/Б	
87	Трансформаторная подстанция
	Трансформаторы силовые
	Трансформаторы силовые
	І-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	І-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (Трансформаторная)
	І-с.ш. Высоковольтная ячейка №5 (Секционная)
	ІІ-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (Секционная)
	ІІ-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (Трансформаторная)
	ІІ-с.ш. Высоковольтная ячейка №6 (вводная)
	І-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1

	II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №2
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ I с.ш. ПС 110/10 кВ «ИКЕА» И-101 до опоры № 1
	Кабельная линия 10 кВ от РУ-10 кВ IV с.ш. ПС 110/10 кВ «ИКЕА» И-406 до опоры № 1а
	Воздушная линия ВЛ-10 кВ от опоры 1 и опоры 1а до опоры № 27
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от опоры 27 до 2БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 № 808п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/4, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/3, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/3, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/3, корпус 3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/3, корпус 4
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/4, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/4, корпус 3
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/5, литер А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА № 880п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Бжегокайская, д. 31/5А, корпус 1
	Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ № 897п, расположенная по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/12 (ввод в эксплуатацию в августе 2017 года)
	88
	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (Трансформаторная)

I-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (вводная)
I-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (отходящая)
I-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (Секционная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №7 (секционная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (резервная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (вводная)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (Трансформаторная)
I-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1

	II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1
	ВЛЗ-10 кВ от ячейки И-101 опоры № 1 ВЛЗ-10 кВ (фидер И-101 ПС 110/10 кВ «ИКЕА») до опоры с РЛК № 3д
	ВЛЗ-10 кВ от ячейки И-406 опоры № 1а ВЛЗ-10 кВ (фидер И-406 ПС 110/10 кВ «ИКЕА») до опоры с РЛК № 4д
	КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (СИП-3 1х95) опора с РЛК № 3д до 2КТП-160/10/0,4 кВ № 897п секция шин № 1
	КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (СИП-3 1х95) опора с РЛК № 4д до 2КТП-160/10/0,4 кВ № 897п секция шин № 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-160/10/0,4 кВ № 897п до ВРУ-0,4 кВ котельной
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-160/10/0,4 кВ № 897п до ВРУ-0,4 кВ КНС 1
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-160/10/0,4 кВ № 897п до ВРУ-0,4 кВ КНС 2	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-160/10/0,4 кВ № 897п до ВРУ-0,4 кВ Водозабора: ул. Тургеневское шоссе	
Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ № 898п, расположена на ул. Тургеневское шоссе, д. 33/8 (ввод в эксплуатацию в августе 2019 г.)	
89	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (Трансформаторная)
I-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (Отходящая КЛ 10 кВ №1)	
I-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (Секционная №1 СШ1-СШ2 10кВ)	

II-с.ш. Высоковольтная ячейка №5 (Секционная №1 СШ1-СШ2 10кВ)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №6 (Отходящая КЛ 10 кВ №2)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №7 (Трансформаторная)
I-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (отходящая)
II-с.ш. Высоковольтная ячейка №8 (вводная)
I-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1
II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №2
КЛ-10 кВ от 2КТП-1250/10/0,4 кВ № 905п секция шин № 1 до 2КТП-10/0,4 кВ № 898п секция шин 1
КЛ-10 кВ от 2КТП-1250/10/0,4 кВ № 905п секция шин № 2 до 2КТП-10/0,4 кВ № 898п секция шин 2
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 1

кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 2
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 3
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 4
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 5
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 6
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 7
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 8
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 9
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от 2КТП-10/0,4 кВ № 898п до ВРУ-0,4 кВ мкд по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1, корпус 10

Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ № 905п, расположенная по адресу: ул. Тургеневское шоссе, д. 33/9 (ввод в эксплуатацию в апреле 2020 г.)

90	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	I-сш. Высоковольтная ячейка №2 (Трансформаторная)
	I-сш. Высоковольтная ячейка №3 (отходящая)
	I-сш. Высоковольтная ячейка №4 (секционная)
	II-сш. Высоковольтная ячейка №7 (секционная)
	II-сш. Высоковольтная ячейка №3 (резервная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (секционная)

	I-сш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	I-сш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1
	II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № И-101-919/2х1250 кВА I с.ш. до РУ-10 кВ 2КТП-905п I с.ш.
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № И-101-919/2х1250 кВА II с.ш. до РУ-10 кВ 2КТП-905п II с.ш.
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 11
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 12
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 13
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 14

	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 15
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 16
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 17
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 18
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 19
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 20
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 21
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 905п до ВРУ литер 22
Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ № 918п/2х1250кВ Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 33/11 (ввод в эксплуатацию)	
91	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	И-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	И-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (Трансформаторная)
	И-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (Отходящая Кл 10 кВ №1)
	И-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (Секционная №1 СШ1-СШ2 10кВ)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №5 (Секционная №1 СШ1-СШ2 10кВ)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №6 (Отходящая Кл 10 кВ №2)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №7 (Трансформаторная)

II-с.ш. Высоковольтная ячейка №8 (вводная)

I-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1

II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №2

	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 897п/2х1250 кВА I с.ш. до РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 918п/2х1250 кВА I с.ш.
	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 897п/2х1250 кВА II с.ш. до РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № 918п/2х1250 кВА II с.ш.

**Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ № 919п/2х1250кВ
Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 33/10 (ввод в эксплуатац**

92	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №1 (вводная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №2 (Трансформаторная)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №3 (Отходящая КЛ-10 кВ №1)
	I-с.ш. Высоковольтная ячейка №4 (Секционная №1 СШ1-СШ2 10кВ)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №5 (Секционная №1 СШ1-СШ2 10кВ)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №6 (Отходящая КЛ-10 кВ №2)
	II-с.ш. Высоковольтная ячейка №7 (Трансформаторная)

II-с.ш. Высоковольтная ячейка №8 (вводная)

I-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №1

II-с.ш. Ячейка РУ-0,4 кВ №2

	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № И-101-918п/2х1250 кВА I с.ш. до РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № И-101-919п/2х1250 кВА I с.ш. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № И-101-918п/2х1250 кВА II с.ш. до РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ № И-101-919п/2х1250 кВА II с.ш.
Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2921п до парковки по адрес	
93	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. 2БКТП-2921п до ВРУ (ввод 1) парковки
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. 2БКТП-2921п до ВРУ (ввод 2) парковки
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. 2БКТП-2921п до ВРУ (ввод 3) парковки
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. 2БКТП-2921п до ВРУ (ввод 4) парковки
Трансформаторная подстанция 2БКТП-3183п, расположенная по ад 2020 года), с оборудованием в следующем составе:	
94	Трансформаторная подстанция
	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Распределительное устройство ВН (КРУЭ-10 кВ)
	Распределительное устройство ВН (КРУЭ-10 кВ)
	Распределительное устройство НН (РУ-0,4кВ)
	I-с.ш. КРУ НН
	ЩРНВ-400-12-0,4-2500А
	1ШУ
	Распределительное устройство НН (РУ-0,4кВ)
	II -с.ш. КРУ НН
	ЩРНВ-400-12-0,4-2500А
	2ШУ
	Кабельная линия 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2917п до РУ-10 кВ 2БКТП 2х1250 кВА №3183п
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3183п до ВУ-1.1 ж/д литер 13. (Н1, Н2)

	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3183п до ВУ-2.1 ж/д литер 13. (Н3, Н4)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3183п до ВУ-3.1 ж/д литер 13 (Н5А, Н6)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3183п до ВУ-1.1 ж/д литер 14
	(Н7, Н8)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3183п до ВУ-2.1 ж/д литер 14
	(Н9, Н10)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3183п до ВУ-3.1 ж/д литер 14 (Н11, Н12)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-3203п, расположенная по эксплуатации в августе 2020 года), с оборудованием в следующем с	
95	Трансформаторная подстанция ТП-3203п с
	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Распределительное устройство ВН (КРУЭ-10 кВ)
	Распределительное устройство ВН (КРУЭ-10 кВ)
	Распределительное устройство НН (РУ-0,4кВ)
	І-с.ш. КРУ НН. ЩРНВ-400-12-0,4-2500А
	1ШУ
	Распределительное устройство НН (РУ-0,4кВ)
	ІІ -с.ш. КРУ НН
	ЩРНВ-400-12-0,4-2500А
	2ШУ
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3203п до ВУ-1.1 ж/д литер 2.4
	(Н2.4.1, Н2.4.2)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3203п до ВУ-2.1 ж/д литер 2.4
	(Н2.4.3, Н2.4.4)

	Кабельная линия КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3203п до ВУ-3.1 ж/д литер 2.4 (Н2.4.5, Н2.4.4.6)
Двухтрансформаторная подстанция (630/10/0,4) 2БКТП № 2900п, с оборудованием:	
96	Трансформатор силовой
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2КТТП 10/0.4кВ 2х400кВА № 29 с оборудованием:	
97	Трансформатор силовой
	Прибор учета
	Трансформатор тока
	Кабельная линия
Двухтрансформаторная подстанция (1000/10/0,4) КТТПН №2905п с оборудованием:	
98	Трансформатор силовой
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Комплектная двухтрансформаторная подстанция (1250/10/0,4) 2БКТП с оборудованием:	
99	Трансформатор силовой
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Кабельные линии (КЛ-0,4 кВ) от ТП-1216, расположенные по адресу:	
100	Кабельная линия
	Кабельная линия
Комплектная четырехтрансформаторная подстанция (1250/10/0,4) 4БКТП с оборудованием: г.Краснодар, ул.Короневская, 57, с оборудованием:	
101	Трансформатор силовой
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия

Распределительный пункт РП-2945п, расположенный по адресу: г. I

102	
	I-сш. КСО 393 №1
	I-сш. КСО 393 №3
	I-сш. ячейка РУВН №5
	I-сш. КСО 393 №7
	I-сш. КСО 393 №9
	I-сш. КСО 393 №11

	I-сш. КСО 393 №13 (Вводная)
	II-сш. КСО 393 №2
	II-сш. КСО 393 №4
	II-сш. КСО 393 №6
	II-сш. КСО 393 №8
	II-сш. КСО 393 №10
	II-сш. КСО 393 №12
	II-сш. КСО 393 №14 (Вводная)
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 264

103	Трансформаторы силовые
	I-сш. КСО 393 №1
	I-сш. КСО 393 №3
	I-сш. КСО 393 №5
	II-сш КСО 393 №2
	II-сш КСО 393 №4

	II-сш. КСО 393 №6
	I-сш. Ячейка №1 по 0,4 кВ РУ
	I-сш. Ячейка №3 по 0,4 кВ РУ
	I-сш. Ячейка №5 по 0,4 кВ РУ
	I-сш. Ящик собственных нужд
	II-сш. Ячейка №1 по 0,4 кВ I-сш. РУ
	II-сш. Ячейка №3 по 0,4 кВ РУ
	II-сш. Ячейка №5 по 0,4 кВ РУ
	II-сш. Ящик собственных нужд
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Кабельные линии от ТП-1442, расположенные по адресу: г. Краснод	
104	Кабельные линии от ТП-1442
Кабельные линии от ТП-1443, расположенные по адресу: г. Краснод	
105	Кабельная линия от ТП-1443
	Кабельная линия от ТП-1443
	Кабельная линия от ТП-1443

	Кабельная линия от ТП-2711п
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1250 кВА) № 106	
оборудованием:	
106	Силовые трансформаторы
	Моноблок для распределения электроэнергии
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ 400В
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ 400В
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ-1.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 7 (лит. 6) (Н1А, Н1Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ-1.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 7 (лит. 6) (Н2А, Н2Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ-2.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 7 (лит. 6) (Н3А, Н3Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ-2.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 7 (лит. 6) (Н4А, Н4Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ-3.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 7 (лит. 6) (Н5А, Н5Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ-3.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 7 (лит. 6) (Н6А, Н6Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-2711п до ВУ1.1 ж/д литер 8 (Н15А, Н15Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-2711п до ВУ1.1 ж/д литер 8 (Н16А, Н16Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-2711п до ВУ2.1 ж/д литер 8

	(Н17А, Н17Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-2711п до ВУ2.1 ж/д литер 8
	(Н18А, Н18Б)
Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 № 2529п, расположенная с оборудованием:	
107	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I с.ш.
	II с.ш.
	I-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	II-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-481 до РУ-10 кВ I,II с.ш. 2КТП № 2529п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ (отходящая от ТП-907) от муфты М-1 до РУ-10 кВ I с.ш. 2КТП № 2529п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ (отходящая от ТП-881) от муфты М-2 до РУ-10 кВ II с.ш. 2КТП № 2529п
	Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от I,II с.ш. РУ-0,4 кВ 2КТП-2529п до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. Краевая 7
	Воздушная линия СИП2-0,4 кВ от 2КТП № 2529п до кабельной линии (2 кабеля КЛ-0,4 кВ АВБбШв-4х150), питающей жилой дом по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая 6/2
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/1)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/1)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/1)
	Кабельная линия (ул. Садовая 6)
	Кабельная линия (ул. Садовая 6)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/2)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/2)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/2)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/3)
	Кабельная линия (ул. Краевая 1/3)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 21 дома литер 10 ЖК «Спортивная деревня», с оборудованием:	
108	Силовые трансформаторы

	Моноблок для распределения электроэнергии
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ 400в
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ 400в
	Кабельная линия
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-1.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 1 (лит. 10) (Н1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-1.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 1 (лит. 10) (Н2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-2.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 1 (лит. 10) (Н3)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-2.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 1 (лит. 10) (Н4)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-3.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 1 (лит. 10) (Н5)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-3.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 1 (лит. 10) (Н6)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-1.1 МКД (Н1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-1.1 МКД (Н2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-2.1 МКД (Н3)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-2.1 МКД (Н4)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-3.1 МКД (Н5)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-3.1 МКД г (Н6)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-1.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 2 (лит. 12) (Н7А, Н7Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-1.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 2 (лит. 12) (Н8А, Н8Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-2.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 2 (лит. 12) (Н9А, Н9Б)
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2917п до ВУ-2.1 МКД г. Краснодар, ул. Западный обход, 42/3, корп. 2 (лит. 12) (Н10А, Н10Б)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 292 4) и корпус 3 (литер 5), с оборудованием:	
109	Силовые трансформаторы
	Силовые трансформаторы
	Высоковольтная ячейка
	Секционный шинный разъединитель
	Высоковольтная ячейка
	Выключатель, разъединитель
	Выключатель, разъединитель

	Выключатель, разъединитель
	Приборы учета
	Трансформаторы тока
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Комплектное распределительное устройство наружной установки (1

110	КРУН
-----	------

**Кабельные линии 0,4 кВ (дата ввода в эксплуатацию – март 2019
Невкипелого, 18, литер 1, литер 2**

111	Кабельный канал (лоток)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 1 ж/д (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 1 ж/д (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 2 ж/д (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 2 ж/д (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ встроенно-пристроенных помещений (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ встроенно-пристроенных помещений (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ поз. автостоянка (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ поз. автостоянка (литер 1)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ литер 1 (чиллер)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ литер 1 (чиллер)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 3 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 3 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 4 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 4 ж/д (литер 2)

	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 1 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 1 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 2 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ 2 ж/д (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ встроенно-пристроенные помещения (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ встроенно-пристроенные помещения (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ встроенно-пристроенных помещений (литер 2)
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП-2675п до ВРУ встроенно-пристроенных помещений (литер 2)
Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 286 , ул.им.Туполева А.Н., 5 с оборудованием:	
112	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ(2х630 кВА) № 2860п , им. Лодыгина А.Н., 5 с оборудованием:	
113	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

Ячейка РУНН-0,4 кВ
II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Разъединитель линейный
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **БРТП № 836 (2х630 кВА)**, расположе
оборудованием:

114	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 838п,**

115	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВА (2х630 кВА) № 15 жилого района, с оборудованием:	
116	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № оборудованием:	
117	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) № 1984	
118	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН

II-сш.
Ячейка РУНН-0,4 кВ
I-сш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка РУНН-0,4 кВ
II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2КТП-10/0,4 кВ (2х630кВА) № 2521п, I**

122	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000кВА) № 1750п, I**

123	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000кВА) № 1751п, I**

124	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.

	I-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	II-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	Кабельная линия КЛ-10 кВ, отходящая от муфт М1, М3 до РУ-10 кВ ТП-3100п
	Кабельная линия КЛ-10 кВ, отходящая от муфт М2, М4 до РУ-10 кВ ТП-3100п
Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 1663п , рас	
126	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия

	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2КТПП (2х1000 кВА) № 1770п , рас оборудованием:	
127	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Воздушная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ1.1 ж/д литер 1 (Н1А, Н1Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ1.1 ж/д литер 1 (Н2А, Н2Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х50) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ2.1 ж/д литер 1 (Н3А, Н3Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х50) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ2.1 ж/д литер 1 (Н4А, Н4Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х185) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ1.1 ж/д литер 2 (Н5, Н6)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х70) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ2.1 ж/д литер 2 (Н7А, Н7Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х70) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ2.1 ж/д литер 2 (Н8А, Н8Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ3.1 ж/д литер 2 (Н9А, Н9Б)

	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ3.1 ж/д литер 2 (Н10А, Н10Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х50) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ4.1 ж/д литер 2 (Н11, Н12)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ1.1 ж/д литер 3 (Н1А, Н1Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ1.1 ж/д литер 3 (Н2А, Н2Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ2.1 ж/д литер 3 (Н3А, Н3Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШвнг-4х95) от РУ-0,4кВ ТП-1770п до ВУ2.1 ж/д литер 3 (Н4А, Н4Б)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 20 ул.Сормовская, 208, с оборудованием:	
128	Трансформатор силовой
	Распределительное устройство
	Распределительное устройство
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 2100	
129	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1-/0,4 кВ (2х630 кВА) № 2139п	
130	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 23**
ул.Рождественская Набережная, 7/1, с оборудованием:

131	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 23**
ул.Сормовская, 208, с оборудованием:

132	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-6/0,4 кВ (2х1250 кВА) № 24**
ул.Дзержинского, 93, с оборудованием:

133	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.

Ячейка РУВН
II-сш.
Ячейка РУНН-0,4кВ
I-сш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка РУНН-0,4 кВ
II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Кабельная линия
Кабельная линия
Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 2470**

134	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2470п до ВУ1 ж/д литер 4.1.3 (Н11А, Н11Б)

	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2470п до ВУ1 ж/д литер 4.1.3 (Н12А, Н12Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2470п до ВУ3 ж/д литер 4.1.3 (Н13А, Н13Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2470п до ВУ3 ж/д литер 4.1.3 (Н14А, Н14Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2470п до ВУ5 ж/д литер 4.1.3 (Н15А, Н15Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБбШв-4х120) от РУ-0,4кВ ТП-2470п до ВУ5 ж/д литер 4.1.3 (Н16А, Н16Б)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 25 ул.Сормовская, 212, 214, 216, 218, с оборудованием:	
135	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 25 ул.Сормовская, 212, 214, 216, 218, с оборудованием	
136	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Контакт разъединителей
	Контакт разъединителей
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 2548	
137	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБ6Шв-4х240) от РУ-0,4кВ ТП-2548п до ВУ1 ж/д литер 4.1.2 (Н7А, Н7Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБ6Шв-4х240) от РУ-0,4кВ ТП-2548п до ВУ1 ж/д литер 4.1.2 (Н8А, Н8Б)
	Кабельная линия КЛ-0,4кВ (АВБ6Шв-4х70) от РУ-0,4кВ ТП-2548п до ВУ3 ж/д литер 4.1.2 (Н9, Н10)
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) № 2694	
138	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН

I-сш.
Ячейка РУВН
II-сш.
Ячейка РУНН-0,4кВ
I-сш. КРУ НН ЩРНВ
Ячейка РУНН-0,4 кВ
II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Кабельная линия

Трансформаторная подстанция **2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) № 2814г**

139	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия
	Кабельная линия

Трансформаторна подстанция **БКТП-2905п,**

140	Трансформаторы силовые
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Кабельные линии 10 кВ
	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель
	Приборы учета
	трансформаторы тока
	Панель ЩО
	Ящик собственных нужд
	Средства индивид. защиты
	Кабельные линии 1сш
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии 2сш
	Кабельные линии
	Кабельные линии
Трансформаторна подстанция 2БКТП 2533	
141	Трансформаторы силовые
	I-сш
	I-сш. КСО -300-03" №1 (вводная ТП-2397 (ПС Витаминкомбинат ВК-3))
	I-сш. КСО -300-04 №3 (трансформаторная)
	I-сш. КСО -300-03 №5 (линейная и секционного разъединителя)

	II-сш
	II-сш. КСО -300-03" №2 (линейная и секционного разъединителя)
	II-сш. КСО -300-04 №4 (трансформаторная)
	II-сш КСО -300-03" №6 (вводная ТП-2397 (ПС Витаминкомбинат ВК-3))
	I-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №1 (Секционная)
	I-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №3(вводная)
	I-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №5 (учет)
	I-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №7
	I-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №9 (Секция разеденителей)
	I-сш.Шкаф собственных нужд
	I-сш. Низковольтные комплектные устройства ЯТП
	II-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №2 (Секционная)
	II-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №4(вводная)
	II-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №6 (учет)
	II-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №8
	II-сш. Ячейка РУ-0,4 Кв №10 (Секция разеденителей)
	II-сш. Шкаф собственных нужд
	II-сш. Низковольтные комплектные устройства ЯТП
Трансформаторная подстанция 2БКТП 2479п, распо	
142	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш.
	II сш.
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ

Трансформаторная подстанция 2КТП 2452п,	
143	T-1
	T-2
	I-сш. КРУ ВН ЩРНВ
	II-сш. КРУ ВН ЩРНВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП 1502п	
144	Трансформаторы силовые
	Высоковольтная ячейка №1
	Выключатель нагрузки
	Высоковольтная ячейка №2
	Выключатель нагрузки
	Кабельные линии
	Высоковольтная ячейка №3
	Выключатель нагрузки
	Кабельные линии
	Высоковольтная ячейка №4
	Выключатель нагрузки

	Высоковольтная ячейка №5
	Выключатель нагрузки
	Кабельные линии
	Высоковольтная ячейка №6
	Выключатель нагрузки
	Выключатель секционный
	Ячейка 0,4 кВ №1
	Отходящие рубильники
	Вводной автомат
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Секционный аъединитель
	Ячейка 0,4 кВ №2
	Отходящие рубильники
	Вводной автомат
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Кабельные линии
	Приборы учета
	трансформаторы тока
Трансформаторная подстанция 2БКТП 1704п,	
145	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш.
	II сш.
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ

	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельные линии 10кВ
	Кабельные линии 10кВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП 1864	
146	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш.
	II сш.
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельные линии 10кВ
	Кабельные линии 10кВ
Трансформаторная подстанция БКТП-2418	
147	Трансформаторы силовые
	Высоковольтные ячейки
	Высоковольтные ячейки
	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель

	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель
	Выключатель ,разъединитель
	Приборы учета
	трансформаторы тока
	Выключатель планочный
	Ящик собственных нужд
	Средства индивид. защиты
	Кабельные линии1сш
	Кабельные линии2сш
	Трансформаторная подстанция 2БКТП-3304 п, 1
148	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш.
	I-сш.
	I-сш. ЩНН-0,4кВ

	II-сш. ЩНН-0,4кВ
	Кабельные линии 10 кВ
	Кабельные линии 10 кВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП-3175	
149	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш.
	I-сш.
	I-сш. ЩНН-0,4кВ
	II-сш. ЩНН-0,4кВ
	Кабельные линии 10 кВ
	Кабельные линии 0,4 кВ

Трансформаторная подстанция 2БКТП-3410 п , располож	
150	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	I-сш.
	II-сш.
	I-сш. ЩНН-0,4кВ
	II-сш. ЩНН-0,4кВ

	Кабельные линии 10 кВ
	Кабельные линии 0,4 кВ
	Кабельные линии 0,4 кВ
	Кабельные линии 0,4 кВ
	Кабельные линии 0,4 кВ
151	Трансформаторная подстанция 2БКТП-3446
	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	II-сш. КРУ НН ЩРНВ
152	Трансформаторная подстанция РП-3
	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН
	I-сш.
	Ячейка РУВН
	II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Трансформаторная подстанция ТП-3488п расположенная г
153	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.

	Ячейка РУБН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ
	I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
Трансформаторная подстанция ТП-3163п расположенная	
154	Силовой трансформатор
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
Трансформаторная подстанция ТП-2052п расположенная	
155	Силовой трансформатор
	Ячейка РУВН I-сш.

	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
Трансформаторная подстанция ТП-3273п расположенная по адр	
156	Блочная комплектная трансформаторная подстанция
	Трансформатор Т-1
	Трансформатор Т-2
	Ячейки РУВН I-с.ш.
	Ячейки РУВН II-с.ш

	Ячейка РУНН-0,4кВ I-с.ш. ЩНН-0,4кВ
	Ячейка РУНН-0,4кВ II-с.ш. ЩНН-0,4кВ
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 2181п, р кабельные	
157	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2181п до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1996п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2181п до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1996п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2181п до ВРУ МКД Сормовская 204Б
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 1931п	
кабельные	
158	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М1 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-610 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М2 в сторону I с.ш. РУ-10кВ ТП-822 до I с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М3 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-610 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от кабельной муфты М4 в сторону II с.ш. РУ-10кВ ТП-822 до II с.ш. РУ-10 кВ ТП-1931п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-1931п до ВРУ МКД 1 Мая 91/А
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ № 2298п	
кабельные	

159	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка
	Ячейка
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2298п до I с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2298п до II с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ РП-1734п до ячейки SM-6 тип QM (375 мм.) установленной в I с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ РП-1734п до ячейки SM-6 тип QM (375 мм.) установленной в II с.ш. РУ-10 кВ РП-1734п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ парковки Кубанская 52 строение 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ парковки Кубанская 52 строение 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 52
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2298п до ВРУ МКД Кубанская 54
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 кВ № 2534п, оборудованном и ка	
160	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М1 на опоре №6/н в сторону КВЛ-10кВ ВК-12
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М2 на опоре №6/н в сторону КВЛ-10кВ ВК-12
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М3 на опоре №22 в сторону ВЛ-10кВ к ТП-266
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2534п до кабельной муфты М4 на опоре №23 в сторону ВЛ-10кВ к ТП-2174п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2534п до ВРУ МКД Целиноградская 44, корпус 2
Трансформаторная подстанция ЗБРТП-630/10/0,4 кВ № 2571п, распределительные кабельные	
161	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2593п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2593п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2651п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2571п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2651п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ МКД Памяти Чернобыльцев 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2571п до ВРУ ЩУО Памяти Чернобыльцев 1

Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ № 2628п, расп линии	
162	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М1 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ РП-29
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М2 в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-696
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М3 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ РП-29
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2628п до кабельной муфты М4 в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-382
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Игнатова 4/3 корпус 1
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 4/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2

	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2628п до ВРУ МКД Мачуги 6/2
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4 кВ № 2651п, кабельные	
163	Трансформатор силовой
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш. КРУ НН ЩРНВ
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2438п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2438п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону I с.ш. РУ-10 кВ ТП-3049п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2651п до кабельной муфты М в сторону II с.ш. РУ-10 кВ ТП-3049п
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 43
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 45
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 45
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 45
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2651п до ВРУ МКД Смирненко 45

Электропровод «Торсада» СИП и кабельные линии К	
164	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до муфты в сторону МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от МКД г. Краснодар, ул. Сормовская 204А до муфты в сторону ТП-629
Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/10/0,4 кВ № 2533п, кабельные	
165	Силовые трансформаторы
	Ячейка РУВН I-сш.
	Ячейка РУВН II-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ I-сш.
	Ячейка РУНН-0,4 кВ II-сш.
	Кабельная линия КЛ-10кВ от II с.ш. РУ-10кВ ТП-2533п II с.ш. РУ-10 кВ ТП-2397п
	Кабельная линия КЛ-10кВ от I с.ш. РУ-10кВ ТП-2533п до кабельной муфты М в сторону воздушной линии в направлении I с.ш. РУ-10 кВ ТП-2533п

Приложение №5
к техническому заданию
Развернутый перечень оборудования

Оборудования ООО «ЭНСИ»

Технические характеристики	Кол-во шт., длина м.
04,0 кв.м., кадастровый номер 23:43:0108020:3928, расположенный по адресу: г. [адрес], оборудованном и кабельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ-1000/10-У1	2
КРУ КСО-285	12
КРУ КСО-396	3
Выключатель вакуумный ВВР «БРИЗ»-1000А	1
ОПН-10кВ	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	11
Масляный выключатель ВМП-10-20-1000УЗ	5
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	2
Тр-р напряжения НАМИ-10-У2	1
Приборы учета СЭТ-4ТМ	1
Тр-р тока ТШП-10	12
КРУ КСО-285	11
ОПН-10кВ	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	11
Масляный выключатель ВМП-10-20-1000УЗ	6
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	1
Тр-р напряжения НАМИ-10-У2	1
Приборы учета СЭТ-4ТМ	1
Тр-р тока ТШП-10	12
Рубильник вводной РЕ-19 4431160-00УХЛЗ	1
Рубильник секционный РЕ-19 4000А	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 У-3	3
Рубильник вводной РЕ-19 4431160-00УХЛЗ	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 У-3	3
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 220 м
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 370 м

Кабель ВЛИ 3х150+1х50	1 шт. длиной 3770 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 110 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 110 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 225 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 265 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 310 м
Кабель АВВБ-4х185	1 шт. длиной 320 м
Кабель АВВБ-4х150	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВВБ-4х150	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВВБ-4х150	1 шт. длиной 90 м
Кабель АВВБ-4х150	1 шт. длиной 90 м
Кабель ААБл-4х150	1 шт. длиной 236 м
Кабель ААБл-4х150	1 шт. длиной 236 м
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 220 м
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 220 м
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 225 м
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 225 м

цадью 22,6 кв. м., кадастровый номер 23:43:0108020:3929, расположенная по адресу:
ом № 15/1, с оборудованием и кабельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 630/10	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Рубильник вводной РЕ-19 1000А	1
Рубильник секционный РЕ-19 1000А	1
Выключатель планочный АBB XL BH2	12
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5 У-3	3
Рубильник вводной РЕ-19 1000А	1
Рубильник секционный РЕ-19 1000А	1
Выключатель планочный АBB XL BH2	12
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5 У-3	3
Кабель ААБл 3х150	1 шт. длиной 165 м
Кабель ААБл 3х150	1 шт. длиной 165 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 60 м
Кабель АББл-4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель АББл-4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель АББл-4х150	1 шт. длиной 50 м
Кабель АББл-4х150	1 шт. длиной 50 м

Кабель АББл-4х150	1 шт. длиной 60 м
Кабель АББл-4х150	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 95 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 95 м

ю 55,7 кв. м., кадастровый номер 23:43:0108020:3925, расположенная по адресу: г. м №9/1, с оборудованием и кабельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 400/10	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Рубильник вводной РЕ-19 1000А	1
Рубильник секционный РЕ-19 1000А	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Рубильник вводной РЕ-19 1000А	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Кабель ААШВу 3х150	1 шт. длиной 185 м

Кабель ААШВу 3х150	1 шт. длиной 185 м
Кабель АВВГ-4х120	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВВГ-4х120	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВВГ-4х95	1 шт. длиной 65 м
Кабель АВВГ-4х95	1 шт. длиной 65 м
Кабель АВБбШв-(3х185+1х70)	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв-(3х185+1х70)	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв-(3х95+1х50)	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-(3х95+1х50)	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв-4х185	1 шт. длиной 60 м

цию 44,4 кв.м., кадастровый номер 23:43:0142047:6785, расположенная по адресу: г. Южно-Кругликовская, д. 70/1, с оборудованием и кабельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 630/10	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-396	3

Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Рубильник вводной РЕ-19 1000А	1
Рубильник секционный РЕ-19 1000А	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Рубильник вводной РЕ-19 1000А	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 780 м
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 510м
Кабель 2(АВБбШв-4х150)	1 шт. длиной 186м
Кабель 2(АВБбШв-4х150)	1 шт. длиной 186м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 228м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 228м
Кабель 2(АПБбШв-4х150)	1 шт. длиной 308м
Кабель 2(АПБбШв-4х150)	1 шт. длиной 308м
Кабель АПБбШв-4х150	1 шт. длиной 308м
Кабель АПБбШв-4х150	1 шт. длиной 308м
Кабель 2(АПБбШв-4х150)	1 шт. длиной 348м
Кабель 2(АПБбШв-4х150)	1 шт. длиной 348м
Кабель АПБбШв-4х70	1 шт. длиной 84м
Кабель АПБбШв-4х70	1 шт. длиной 84м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 84м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 84м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 205м

Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 205м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 217м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 217м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 233м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 233м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 249м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 249м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 277м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 277м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 294м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 294м

положенная по адресу: г.Краснодар, ул. Фадеева, 17, с оборудованием и кабельные и КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 630/10-У1	2
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-IIa У2	3
Разъединитель секционный РВф3-10/630А	1
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-IIa У2	3
Разъединитель секционный РВф3-10/630А	1
Разъединитель вводной РЕ-19 1600А	1
Разъединитель секционный РЕ-19 1000А	1
Выключатель разъединитель ВРР-37-3230-00УХЛ3 380V-400А	8
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 800/5	3
Разъединитель вводной РЕ-19 1600А	1
Разъединитель секционный РЕ-19 1000А	1
Выключатель разъединитель ВРР-37-3230-00УХЛ3 380V-400А	8
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 800/5	3
	1 шт. длиной 65 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 582 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 330 м
Кабель 2АВБбШв (4х185)	1 шт. длиной 160м

Кабель 2АВБбШв (4х185)	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв (4х35)	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв (4х35)	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв (4х185)	1 шт. длиной 150м
Кабель АВБбШв (4х185)	1 шт. длиной 150м
Кабель АВБбШв (4х185)	1 шт. длиной 70м
Кабель АВБбШв (4х185)	1 шт. длиной 70м

уложенная по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 267, с оборудованием и кабельные и КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

Т-1 ТМГ-400/10	2
RM6 04.04. МЛ 1654	1
RM6 04.04. МЛ 1654	1
Выключатель нагрузки вводной TUR10 1200 I AV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR10 1200 I AV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Выключатель планочный	10
Выключатель нагрузки вводной TUR10 1200 I AV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR10 1200 I AV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Выключатель планочный	10
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 212 м.
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 212 м.
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 212 м.
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 212 м.
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 145 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 120 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 115 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 90 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 85 м

Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 320 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 320 м
сположенная по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая/Черкасская, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 630 кВА	2
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-IIa У2	3
Разъединитель секционный РВф3-10/630А	1
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-IIa У2	3
Разъединитель секционный РВф3-10/630А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Разъединитель вводной РЕ-19 1600А	1
Разъединитель секционный РЕ-19 1000А	1
Рубильник РПС-4 400А	8
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Разъединитель вводной РЕ-19 1600А	1
Разъединитель секционный РЕ-19 1000А	1
Рубильник РПС-4 400А	8
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 780 м.
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 510 м.
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 780 м.
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 780 м.
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 125 м.
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 125 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 110 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 110 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 145 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 145 м.
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 45 м.
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 45 м.
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 45 м.
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 45 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 95 м.

Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 95 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 95 м.
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 95 м.
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 100 м.
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 100 м

сположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Дзержинского д. 10/2, с оборудованием и : линии КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 1000/6	4
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Вакуумный выключатель ВВ/TEL	2
Трансформаторы тока ТПЛ-10	3
КРУ КСО-398	2
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Вакуумный выключатель ВВ/TEL	2
Трансформаторы тока ТПЛ-10	1
Разъединитель вводной РЕ-19 1600А	1
Разъединитель секционный РЕ-19 1000А	12
Рубильник РПС-2 250А	1
ЯТП-0,25УХЛ4	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	3
Трансформаторы тока ТШП-0,66	1
Разъединитель вводной РЕ-19 1600А	1
Разъединитель секционный РЕ-19 1000А	12
Рубильник РПС-2 250А	1
ЯТП-0,25УХЛ4	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	3
Трансформаторы тока ТШП-0,66	1 шт. длиной 250 м
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 250 м
Кабель ААБл 3х185	1 шт. длиной 120 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 120 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 135 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 135 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 135 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 135 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 135 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 135 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 76 м

Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 76 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 76 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 76 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 76 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 160 м
Кабель АВБ6Шв 4х120	1 шт. длиной 160 м
Кабель АВБ6Шв 4х120	1 шт. длиной 76 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 76 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 64 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 64 м
Кабель АВБ 4х150	1 шт. длиной 15 м
Кабель АВБ 4х50	

расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204Б, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 400 кВА/10 У1	2
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-Па У2	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	8
Выключатель нагрузки вводной ВН-1000А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН-1000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТИК-0,38 1500/5	3
Выключатель планочный АBB XL ВН2	8
Выключатель нагрузки вводной ВН-1000А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН-1000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТИК-0,38 1500/5	3
Кабель АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 300 м
Кабель АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 300 м
Кабель АВБ6Шв 4х240	1 шт. длиной 89 м
Кабель АВБ6Шв 4х240	1 шт. длиной 89 м
Кабель АВБ6Шв 4х95	1 шт. длиной 96 м
Кабель АВБ6Шв 4х95	1 шт. длиной 96 м

Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85 м
п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая, 91/Г, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 1000 кВА	2
КРУ RM6 IEC62271-200	1
КРУ RM6 2014/10/МЛ15243С-41142	1
Выключатель автоматический вводной	1
Выключатель автоматический секционный	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН 220/36 В	1
Выключатель автоматический вводной	1
Выключатель автоматический секционный	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН 220/36 В	1
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 193 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 195 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 193 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 195 м
Кабель 2(АВБбШвНГ 4х150)	1 шт. длиной 61м (61*2=122м)
Кабель 2(АВБбШвНГ 4х150)	1 шт. длиной 61м (61*2=122м)
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 220 м
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 220 м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 220 м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 220 м
г, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Кубанская, 52, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 1000/10-У1	2
КРУ КСО-398	3

Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Выключатель нагрузки вводной ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Выключатель нагрузки вводной ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
SM-6 тип QM (375 мм.) (установлено в РП-1734п)	1
SM-6 тип QM (375 мм.) (установлено в РП-1734п)	1
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 510 м
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 510 м
Кабель 3(АПвВнг 1х240/25)	1 шт. длиной 6м (6*3=18м)
Кабель 3(АПвВнг 1х240/25)	1 шт. длиной 6м (6*3=18м)
Кабель ВБбШв-4х70	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х70	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 330 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 330 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 160 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 160 м
Кабель ВБбШв-4х95	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х95	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 85 м
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 85 м

Кабель 2(ВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 95м (95*2=190м)
Кабель 2(ВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 95м (95*2=190м)
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 90 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 90 м

**расположенная по адресу: Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 6/Г, с
бельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ**

ТМГ 630кВа	2
RM6 2014.12. МЛ16659	1
RM6 2015.02. МЛ16933	1
Выключатель автоматический вводной ВА5543	1
ШРНВ	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
Ящик собственных нужд	1
Выключатель автоматический вводной ВА5543	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Выключатель автоматический секционный ВА5543	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
ШРНВ	1
Ящик собственных нужд	1
Кабель АПвПу2г-10 3(1х240/25)	1 шт. длиной 147м (147*3=441м)
Кабель АПвПу2г-10 3(1х240/25)	1 шт. длиной 144м (144*3=432м)
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 109м
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 147м
Кабель 2(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
Кабель 2(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*3=360м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*3=360м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 140м (140*3=420м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 140м (140*3=420м)

Кабель 2(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
Кабель 2(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)

оложенная по адресу: г.Краснодар, ул.Памяти Чернобыльцев, 1, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 630кВа	2
КРУ КСО 396	4
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	4
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	2
Прибор учета МЕРКУРИЙ 234 ARM2-00 НВ.G	1
Трансформаторы тока ТОЛ-10	3
Трансформаторы напряжения ЗИОЛ П-10	3
КРУ КСО 396	4
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	4
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета МЕРКУРИЙ 234 ARM2-00 НВ.G	1
Трансформаторы тока ТОЛ-10	3
Трансформаторы напряжения ЗИОЛ П-10	3
Вводной автомат ВА-55-41-344730-00УХЛЗ	1
Разъединитель РЕ-19	1
Секционный выключатель нагрузки CSSO 1250 КЗС 1000А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	12
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Вводной автомат ВА-55-41-344730-00УХЛЗ	1
Разъединитель РЕ-19	1
Секционный выключатель нагрузки CSSO 1250 КЗС 1000А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	12
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 45м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 45м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 63м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 63м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 86м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 86м
Кабель АВБбШв 4х10	1 шт. длиной 5м

оложенная по адресу: г.Краснодар, ул.Игнатова, 4/3, с оборудованием и кабельные
и КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 630/10У1	2
КРУ КСО 298ES	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО 298ES	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD C3C	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН500-240-160-1У-3	1
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD C3C	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН500-240-160-1У-3	1
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 322м
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 324м
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 408м
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 406м
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 110м (110*2=220м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 110м (110*2=220м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 85м (85*2=170м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 85м (85*2=170м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 60м (60*2=120м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 60м (60*2=120м)
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 137м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 137м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 122м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 122м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 98м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 98м

Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 70м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 70м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85м

, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Симиренко, 18/1, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 1250 кВА	2
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 100/5	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭН-10	3
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 100/5	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭН-10	3
Вводной автоматический выключатель ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки НТ 19-44-31160	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	9
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 CN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD C3C	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	9
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АВБбШв-4х240	
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 215м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 140м

Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 80м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 80м

Л-0,4 кВ, расположенные по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 204А

Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 30м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 30м
Кабель АВБбШв 4х50	1 шт. длиной 30м
Кабель АВБбШв 4х50	1 шт. длиной 30м

расположенная по адресу: г. Краснодар, п. Берёзовый, 7/37, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ-400кВА	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10 10 кВ	3
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10 10 кВ	3
Рубильник(вводной) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник(секционный) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник-предохранитель XLBV2-ЗР , с ППН-37 0,4 кВ, 400А	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯТП-025130 УЗ	
УКМ 0,38 380 В 125 кВАр	1
Рубильник(вводной) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник(секционный) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник-предохранитель XLBV2-ЗР , с ППН-37 0,4 кВ, 400А	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯТП-025130 УЗ	
УКМ 0,38 380 В 125 кВАр	1
Кабель АСБл-10 3х240 мм²	1 шт. длиной 260 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм²	1 шт. длиной 110 м

расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 208/2, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 1000/10 1000 кВА	2
РМ6 1001МЛ2654	1
РМ6 1001МЛ2651	1
Вводной выключатель ВА 55-43 1600А (ввод)	1
Секционный разъединитель CSSD 120K3C (секционный)	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 У-3	6
Ящик собственных нужд ЯТП-025130 УЗ	1
Вводной выключатель ВА 55-43 1600А (ввод)	1
Секционный разъединитель CSSD 120K3C (секционный)	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 У-3	6
Ящик собственных нужд ЯТП-025130 УЗ	1
Кабель АСБ-3х185	1 шт. длиной 185м
Кабель АСБ-3х185	1 шт. длиной 185м
Кабель 3(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 115м (115*3=345м)
Кабель 3(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 115м (115*3=345м)
Кабель 3(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 85м (85*3=255м)
Кабель 3(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 85м (85*3=255м)
Кабель 3(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 80м (80*3=240м)
Кабель 3(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 80м (80*3=240м)
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 80м (80*2=160м)
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 80м (80*2=160м)
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 85м (85*2=170м)
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 85м (85*2=170м)
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 115м (115*2=230м)
Кабель 2(АВБбШв-4х240)	1 шт. длиной 115м (115*2=230м)
Кабель АВБбШв-4х10	1 шт. длиной 10м

асположенная по адресу: г. Краснодар, пос.Березовый, ул. Целиноградская 4/2, с бельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ-400 кВА	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3

Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Ящик собственных нужд ЯСН1	1
Конденсаторная батарея УKM-а-0,38 на 125 кВАр	1
Рубильник секционный РС-6 Ин-630А	1
Рубильник вводной РЕ-19-41 Ин-1000А	1
Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN	1
Трансформатор тока ТШП-0,66 М 600/5 (А)	1
Выключатель автоматический ВА47-100 Ин-80А	1
Выключатель планочный XLBM Ин-400А	10
предохранитель ППН-37 Iпл.вст-400А	30
Ящик собственных нужд ЯСН1	1
Конденсаторная батарея УKM-а-0,38 на 125 кВАр	1
Рубильник секционный РС-6 Ин-630А	1
Рубильник вводной РЕ-19-41 Ин-1000А	1
Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN	1
Трансформатор тока ТШП-0,66 М 600/5 (А)	1
Выключатель автоматический ВА47-100 Ин-80А	1
Выключатель планочный XLBM Ин-400А	10
предохранитель ППН-37 Iпл.вст-400А	30
Кабель АСБл-10-3х240 мм²	1 шт. длиной 580 м
Кабель АСБл-10-3х120 мм²	1 шт. длиной 120 м
Кабель АСБл-10-3х240 мм²	1 шт. длиной 27 м

исположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Магистральная, 5, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

160 кВА	1
КСО	1
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630 -II- 20э УХЛ2	1
КСО-70-1-11	1
Рубильник РС-6УЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 AR-03С	1
Трансформаторы тока Т-0,66 400/5	3
Кабель АСБ-10-3х120	1 шт. длиной 650м
Кабель СИП 2А-4х50	1 шт. длиной 40 м
Кабель СИП 2А-4х50	1 шт. длиной 350 м

, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Достоевского, 84, с оборудованием:

ТМГ-1250 кВА	2
КРУ RM6 08.05 МЛ14869	1
КРУ RM6 08.05 МЛ14878	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE SERE-R-2400	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1800	1

Блок предохранителей АBB XLBM2	12
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 RQRS IDN	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE SERE-R-2400	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1800	1
Блок предохранителей АBB XLBM2	12
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 RQRS IDN	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Кабель ААБл-10-3х95	1 шт. длиной 52 м
Кабель ААБл-10-3х95	1 шт. длиной 55 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 168 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 173 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 133 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 128 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 118 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 113 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 78 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 73 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 108 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 108 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 103 м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 108 м
22п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. 30-й Иркутской дивизии, 3, с оборудованием:	
ТМГ-400 кВА/10 У1	2
КРУ RM-6 07.10 МЛ12 231	1

КРУ RM-6 07.10.МЛ12 231	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10-0,4-1200 43-01	1
Выключатель нагрузки секционный ISER-R1200	1
Блок предохранителей ABB XLBM2	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ABB	3
Ящик управления ЯУЭ050301	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10-0,4-1200 43-01	1
Выключатель нагрузки секционный ISER-R1200	1
Блок предохранителей ABB XLBM2	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ABB	3
Ящик управления ЯУЭ050301	1
Кабель АСБл-10-3х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АСБл-10-3х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АСБл-10-3х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АСБл-10-3х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель 2АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 46 м
Кабель 2АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 46 м
Кабель 2АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 67 м
Кабель 2АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 67 м
Кабель 2АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 75 м
Кабель 2АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 75 м

4п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Думенко, 21, с оборудованием:

ТМГ 630/10 У1	2
КРУ RM-07.08 МЛ 11692	1
КРУ RM-07.08 МЛ 11692	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 С	1
Трансформаторы тока ABB 1000/5	3
Ящик управления ЯУЭ 050301 IP31 УХЛ 4	1
Блок предохранителей ABB XLBM2	10
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ABB 1000/5	3
Ящик управления ЯУЭ 050301 IP31 УХЛ 4	1
Блок предохранителей ABB XLBM2	10

Кабель ААБл-10-3х185	1 шт. длиной 315 м
Кабель ААБл-10-3х185	1 шт. длиной 310 м
Кабель ААБл-10-3х185	1 шт. длиной 260 м
Кабель ААБл-10-3х185	1 шт. длиной 260 м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 45 м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 47 м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 45 м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 47 м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 45 м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 47 м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 35 м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 37 м
Кабель АВБбШв 4х50	1 шт. длиной 39 м

А) № 1804п, расположенная по адресу: г. Краснодар, Ставропольская, 107/8, с оборудованием:

ТМГ 11 1000/10-У1	2
КСО 393А	3
Выключатель нагрузки TSH 64-00212883-002 630А	3
Секционный разъединитель	1
КСО 393А	4
Выключатель нагрузки TSH 64-00212883-002 630А	3
Выключатель нагрузки секционный РЕ19-44-11160-00УХЛЗ	1
Выключатель автоматический вводной ВА55-43-3447730-00УХЛЗ	1
Рубильник РПС-4/1 ЛУЗ	8
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 CLN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Выключатель нагрузки секционный РЕ19-44-11160-00УХЛЗ	1
Выключатель автоматический вводной ВА55-43-3447730-00УХЛЗ	1
Рубильник РПС-4/1 ЛУЗ	8
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 CLN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Кабель 10 кВ АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 286 м
Кабель 10 кВ АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 286 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 75 м

Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 75 м
Кабель АПБбШв 4х50	1 шт. длиной 75 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 65 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 65 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 75 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 75 м
Кабель АПБбШв 4х50	1 шт. длиной 75 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 65 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 65 м
Кабель АПБбШв 4х50	1 шт. длиной 65 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м
Кабель АПБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м
Кабель АПБбШв 4х50	1 шт. длиной 60 м

расположенная по адресу: г.Краснодар, проспект Чекистов,24/1, с оборудованием:

ТМГ 630/10-У1	2
КРУ RM-05.09 МЛ 4533	1
КРУ RM-05.09 МЛ 4533	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10/1200 IAV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10/1200 IAV	1
Блок предохранителей ABB XLBM2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока	3
Выключатель нагрузки вводной TUR 10/1200 IAV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10/1200 IAV	1
Блок предохранителей ABB XLBM2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока	3
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 60 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 60 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 60 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 60 м

Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 130 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 90 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв 4х25	1 шт. длиной 90 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 40 м
Кабель АВБбШв 4х25	1 шт. длиной 40 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 130 м
Кабель АВБбШв 4х25	1 шт. длиной 150 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 130 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 90 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 130 м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 40 м

ВА), расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Тюляева, 4/1, с оборудованием:

ТМГ 1250/10-У1	2
КРУ АBB ICC 62271-200	1
КРУ АBB ICC 62271-200	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10/1200 IAV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10/1200 IAV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Блок предохранителей АBB XLBM2	16
Выключатель нагрузки вводной TUR 10/1200 IAV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10/1200 IAV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Блок предохранителей АBB XLBM2	16
Кабель КЛ-10кВ АСБл 3х185	1 шт. длиной 18 м
Кабель КЛ-10кВ АСБл 3х185	1 шт. длиной 18 м
Кабель КЛ-10кВ АСБл 3х240	1 шт. длиной 12 м
Кабель КЛ-10кВ АСБл 3х240	1 шт. длиной 15 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м

Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 75 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 75 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 60 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 90 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 90 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 110 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 110 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 70 м

расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Красноармейская,100, с оборудованием:

ТМГ 400 кВА	2
КРУ RM-6 12.01 МЛ 2615	1
КРУ RM-6 12.01 МЛ 2614	1
Рубильник РВВ 630	1
Выключатель автоматический вводной 400А	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТТИ 400/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛЗ	1
Рубильник РВВ 630	1
Выключатель автоматический вводной 400А	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТТИ 40/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛЗ	1
Кабель АПвПу 2г 3х(1х300/70)	1 шт. длиной 940 м
Кабель АПвПу 2г 3х(1х300/70)	1 шт. длиной 940 м
Кабель 2АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 30 м
Кабель 2АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 30 м

Кабель 2АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель 2АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель 2АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель 2АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 40 м

№ 2718п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 72/6, литер 9, с оборудованием:

ТМГ 1000/10-У1	2
RN6 20 15/08/МЛ19100	1
RN6 20 15/08/МЛ19100	1
Вводной автомат HYUNDAI	1
Секционный. выкл. NUR 10 1200 Ai-AV	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 1000/5 (3 шт.)	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1
Вводной автомат HYUNDAI (ввод)	1
Секционный выкл. NUR 10 1200 Ai-AV	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 1000/5 (3 шт.)	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1
Кабель АСБл-10-3х240)	1 шт. длиной 250 м
Кабель АСБл-10-3х240)	1 шт. длиной 250 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. длиной 101 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. длиной 102 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. длиной 162 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. длиной 157 м
Кабель АВБбШвнг-4х150	1 шт. длиной 151 м
Кабель АВБбШвнг-4х150	1 шт. длиной 147 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х150)	1 шт. длиной 183 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х150)	1 шт. длиной 180 м
Кабель АВБбШвнг-4х50	1 шт. длиной 155 м
Кабель АВБбШвнг-4х50	1 шт. длиной 157 м

768п, расположенная по адресу: г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Кулибина И.П. № с оборудованием:

ТМГ21-630/10-У1	2
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-П-203УХЛ2	1

Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ3	1
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ4	1
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ5	1
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ6	1
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ7	1
Вводной выключатель CSSD 1000 КЗС (вводной)	1
Секционный разъединит. CSSD 1000 КЗС (секцион.)	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Вводной выключатель CSSD 1000 КЗС (вводной)	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Кабель АПвПуг-10-3(1х240/50)	1 шт. длиной 126 м
Кабель АПвПуг-10-3(1х240/50)	1 шт. длиной 126 м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 82 м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 82 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х120)	1 шт. длиной 56 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х120)	1 шт. длиной 56 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. длиной 45 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. длиной 45 м
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 82 м
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 82 м

2916п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Российская 74/2, литер 11, с оборудованием:

ТМГ 21-630/10-У1	2 шт.
RM6 МЛ 22391	1
RM6 МЛ 22391	1
Вводной выключатель BBTUR 101200I (ввод)	1
Секционный разъединитель CBHTUR 101200	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТЭ-0,66 1000/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-1(2) УХ-3	1
Вводной выключатель BBTUR 101200I (ввод)	1
Секционный разъединитель CBHTUR 101200	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТЭ-0,66 1000/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-1(2) УХ-3	1

Кабель АСБл-10-3х240	1 шт. длиной 170 м
Кабель АСБл-10-3х240	1 шт. длиной 170 м
Кабель 2(АВБШвнг-4х70)	1 шт. длиной 123 м
Кабель 2(АВБШвнг-4х70)	1 шт. длиной 123 м
Кабель АВБШвнг-4х95	1 шт. длиной 121 м
Кабель АВБШвнг-4х95	1 шт. длиной 121 м
Кабель АВБШвнг-4х95	1 шт. длиной 111 м
Кабель АВБШвнг-4х95	1 шт. длиной 111 м
Кабель 2(АВБШвнг-4х70)	1 шт. длиной 74 м
Кабель 2(АВБШвнг-4х70)	1 шт. длиной 74 м
Кабель АВБШвнг-4х50	1 шт. длиной 75 м
Кабель АВБШвнг-4х50	1 шт. длиной 75 м

г ТП-1307, расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленная, 47-49:

Торсада СИП-2А-3х150+1х70	1 шт. длиной 260 м
Торсада СИП-2А-3х150+1х70	1 шт. длиной 260 м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 180 м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 180 м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х70	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х70	1 шт. длиной 100 м

Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 160 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 160 м
Кабель АВБбШв-4х70	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х70	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 120 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 120 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 100 м
Кабель АВБбШв-4х70	1 шт. п длиной 200 м
Кабель АВБбШв-4х70	1 шт. длиной 200 м

**п, расположенная по адресу: г.Краснодар, пересечение ул.Мира/ул.Кубанская
и кабельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ**

ТМГ-11 1000 кВА	2
КРУ RM-6 10/01 МЛ 26.53	1
КРУ RM-6 10/01 МЛ 26.53	1
Выключатель нагрузки вводной Iscre-R 1800	1
Выключатель нагрузки секционный Iscre-R 1200	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛ3	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Выключатель нагрузки вводной Iscre-R 1800	1
Выключатель нагрузки секционный Iscre-R 1200	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛ3	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Кабель АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 265м
Кабель АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 265м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 140м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 140м

Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 170м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 170м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 140м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 140м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 145м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 14,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 14,5м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 14,5м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 17м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 170м

Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 170м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 170м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 170м

**расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Гимназическая, 55, с оборудованием и
ые линии КЛ-10 кВ**

ТМГ 1000 кВА	2
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Рубильник РПС-6/Л УХЛЗ	2
Рубильник РПС-4/Л УХЛЗ	4
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Рубильник РПС-6/Л УХЛЗ	1
Рубильник РПС-4/Л УХЛЗ	4
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Кабель АПвПу2г 3х(1х300/70)	1 шт. длиной 850м
Кабель АПвПу2г 3х(1х300/70)	1 шт. длиной 850м
Кабель АПвПу2г 3х(1х300/70)	1 шт. длиной 850м
Кабель АПвПу2г 3х(1х300/70)	1 шт. длиной 850м

расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Валерия Гассия, 2, с оборудованием и

ТМГ 1250 кВА	2
КРУ RM6 13.05 МЛ 9658	1
КРУ RM6 13.05 МЛ 9657	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 2400 NP	1
Секционный выключатель нагрузки TUR 12 1800	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1

Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5	3
Выключатель нагрузки вводной ISERE 2400 NP	1
Секционный выключатель нагрузки TUR 12 1800	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5	3
Кабель АПвПГ 10-3х(1х240)	1 шт длиной 1040м
Кабель АПвПГ 10-3х(1х240)	1 шт длиной 1040м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 85м

расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Фестивальная, 6, с оборудованием и

ТМГ 400 кВА	2
КРУ АBB	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
КРУ АBB	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 1200 NP	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE 1000 NP	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 1200 NP	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE 1000 NP	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1

Трансформаторы тока Т-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН	1
Кабель АСБ-3х150	1 шт. длиной 40м
Кабель АСБ-3х150	1 шт. длиной 40м
Кабель АСБ-3х180	1 шт. длиной 265м
Кабель АСБ-3х180	1 шт. длиной 265м
Кабель АВБбШнг 4х70	1 шт. длиной 49м
Кабель АВБбШнг 4х70	1 шт. длиной 49м
Кабель 2(АВБбШнг 4х185)	1 шт. длиной 46м
Кабель 2(АВБбШнг 4х185)	1 шт. длиной 46м
Кабель АВБбШнг 4х35	1 шт. длиной 52м
Кабель АВБбШнг 4х35	1 шт. длиной 52м

, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Таманская, 153, с оборудованием и

ТМГ 21-1000/10-У1	2
КРУ ШОЛ ХСО 298 ES.СТ	3
Трансформаторы тока ЗНОП П-10	3
Вакуумный выключатель	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ-10	2
Разъединитель	3
Выключатель нагрузки	2
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
КРУ ШОЛ ХСО 298 ES.СТ	3
Трансформаторы тока ЗНОП П-10	3
Вакуумный выключатель	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ-10	2
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1

Разъединитель	2
Выключатель нагрузки	2
Вводной рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Секционный рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Вводной автомат ВА 55-43-344-730-00 УХЛЗ	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5	3
Вводной рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Вводной автомат ВА 55-43-344-730-00 УХЛЗ	1
Секционный рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5	3
Кабель АСБл 3х240	1 шт. длиной 190м
Кабель АСБл 3х240	1 шт. длиной 190м

расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Целиноградская, 2/6, с оборудованием и

ТМГ 400 кВА	1
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 -II- 20э УХЛ2	3
Вводной рубильник РЕ-19-41-31140-УХЛЗ	2
Вводной автоматический Выключатель ВА57-39 400А	2
Выключатель автоматический ВА 57-35 125 А	1
Выключатель автоматический ВА 57-35 250 А	5
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	2
Трансформаторы тока Т-0,66	6
Кабель 3хАПвПУ2г 1х300/95	1 шт. длиной 615м
Кабель 3хАПвПУ2г 1х300/95	1 шт. длиной 615м

0,4 кВ № 877п, расположенная по адресу: г.Сочи, ул. Акаций, 34

ТМГ 21-1600/10-УХЛ1	2
КРУ КСО 396 10/630	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10*630-203У2	3
Выключатель РВЗ-10*630	5
Выключатель вакуумный ВВР-10-20-630	2
Трансформатор тока ТОЛ-10	4
Секционный разъединитель РВЗ 10/630iyxl2	1
КРУ КСО 396 10/630	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10*630-203У2	3
Выключатель РВЗ-10*630	5
Выключатель вакуумный ВВР-10-20-630	2
Трансформатор тока ТОЛ-10	4
Секционный разъединитель РВЗ 10/630iyxl2	1
Выключатель автоматический ВА732-2500А	1

Выключатель автоматический ВА306-3P-800A	1
Выключатель автоматический ВА338E-1600A	1
Выключатель автоматический ВА334-A-400A	1
Выключатель нагрузки CSSD-2500-K3C - 2500A	1
Выключатель планочный ABB-400A	18
Выключатель автоматический ВА732-2500A	1
Выключатель автоматический ВА306-3P-800A	1
Выключатель автоматический ВА338E-1600A	1
Выключатель автоматический ВА334-A-400A	1
Выключатель нагрузки CSSD-2500-K3C - 2500A	1
Выключатель планочный ABB-400A	18

положенная по адресу: г.Краснодар, ул. Степная 1/1, с оборудованием и кабельные

ТМГ21-1000/10/0,4-У1	2
Вакуумный выключатель вводной ВВУ-СЭЩ-ПЗ-20/1000 У2	1
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630	1
Меркурий 234 ART-00P	1
Трансформаторы тока ТЛК-СТ-10-15(1) У2 400/5	3
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 с приводом	1
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-В-БПТ	1
Вакуумный выключатель вводной ВВУ-СЭЩ-ПЗ-20/1000 У2	1
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630	1
Трансформаторы тока Т ОЛ-СЭЩ-10-11М 300/5 У2	3
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 с приводом	1
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-Л-БПТ	1
Выключатель нагрузки ВНа-10/630 с приводом	1
Выключатель нагрузки ВНа-10/630 с приводом	1
Шинный разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	1
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-НТЗ-10У2	3
Трансформаторы напряжения ОЛСП-НТЗ-1,25/10 УХЛ 2	1
Выключатель нагрузки ВНа-10/630 с приводом	1
Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-ПЗ-20/1000 У2	1
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01 400/5	2
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-С-БПТ	1
Шинный разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	1
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-НТЗ-10У2	3
Трансформаторы напряжения ОЛСП-НТЗ-1,25/10 УХЛ 2	1

Выключатель нагрузки ВНа-10/630 с приводом	1
Выключатель нагрузки ВНа-10/630 с приводом	1
Вакуумный выключатель вводной ВВУ-СЭЩ-ПЗ-20/1000 У2	1
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630	1
Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10-11М 300/5 У2	3
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 с приводом	1
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-Л-БПТ	1
Вакуумный выключатель вводной ВВУ-СЭЩ-ПЗ-20/1000 У2	1
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630	1
Меркурий 234 ART-00P	1
Трансформаторы тока ТЛК-СТ-10-15(1) У2 400/5	3
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 с приводом	1
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-В-БПТ	1
Шкаф оперативного питания+ ИПБ (ШОП)	1
Меркурий 234 ART-03P	1
Трансформаторы тока Т-0,66М УЗ 1500/5	8
Шкаф собственных нужд ЯСН	1
Вводной автомат ВА 55-43-344-730-00 УХЛЗ	1
Секционный рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Выключатель планочный АBB-400А	8
Меркурий 234 ART-03P	1
Трансформаторы тока Т-0,66М УЗ 1500/5	8
Шкаф собственных нужд ЯСН	1
Вводной автомат ВА 55-43-344-730-00 УХЛЗ	1
Секционный рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Выключатель планочный АBB-400А	8
Кабель 3(АПвВнг 1х300)	1 шт. длиной 100м
Кабель 3(АПвПу2Г 1х300)	1 шт. длиной 780м
Кабель 3(АПвВнг 1х300)	1 шт. длиной 100м
Кабель 3(АПвПу2Г 1х300)	1 шт. длиной 780м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 31м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 31м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 47м

Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 47м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 76м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 76м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 70м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 70м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 100м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 100м

расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 2/2,

Назначение - нежилое, к/н 23:43:0119002:4628, площадь 18,4 кв.м	1
ТМГ-1000/10 У1	2
Ячейка КСО-398М	4
Выключатель нагрузки ВНА-10/630	3
Разъединитель РВФЗ-10/630	1
Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01	3
Трансформатор напряжения ЗНОЛП-НТЗ-10	3
Приборы учета Меркурий 234 ART-00 PQRSIDN	1
Ячейка КСО-398М	4
Выключатель нагрузки ВНА-10/630	3
Разъединитель РВФЗ-10/630	1
Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01	3
Трансформатор напряжения ЗНОЛП-НТЗ-10	3
Приборы учета Меркурий 234 ART-00 PQRSIDN	1
Выключатель нагрузки вводной Iscre-R 1800	1
Выключатель нагрузки секционный Iscre-R 1200	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38 1500/5	3
Выключатель нагрузки вводной Iscre-R 1800	1
Выключатель нагрузки секционный Iscre-R 1200	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38 1500/5	3

Кабель 3(АПвПу2Г 1х300)	1 шт. длиной 2200м
Кабель 3(АПвВнг 1х300)	1 шт. длиной 100м
Кабель 3(АПвПу2Г 1х300)	1 шт. длиной 2200м
Кабель 3(АПвВнг 1х300)	1 шт. длиной 100м
г, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Российская, 74, с оборудованием и	
ТМГ 1250	2
I-с.ш. RM6 МЛ 22391	1
II-с.ш. RM6 МЛ 22391	1
Вводной выключатель TUK 12 1800 1A V	1
(секционный) разъединитель TSEKE 2400 NP	1
(вводной)	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Вводной выключатель TUK 12 1800 1A V	1
(секционный) разъединитель TSEKE 2400 NP	1
(вводной)	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Кабель АПвПу-10 3х(1х240/50-10)	1 шт. длиной 2460м
Кабель АПвПу-10 3х(1х240/50-10)	1 шт. длиной 2460м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 75м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 75м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 45м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 45м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 207м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 207м

Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 195м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 195м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 197м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 198м
Кабель 2 (АВБбШв 4х240)	1 шт. длиной 254м
Кабель 2(АВБбШв 4х240)	1 шт. длиной 256м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 254м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 254м

г, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Российская, 74, с оборудованием и

ТМГ 1250	2
I-с.ш. RM6 МЛ 6377	1
II-с.ш. RM6 МЛ 6377	1
Вводной выключатель I UK 12 1800 IAV	1
(секционный) разъединитель I SERE 2400 NP	1
(вводной)	
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Вводной выключатель I UK 12 1800 IAV	1
(секционный) разъединитель I SERE 2400 NP	1
(вводной)	
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Кабель АПвПу-10 3х(1х240/50-10)	1 шт. длиной 190м
Кабель АПвПу-10 3х(1х240/50-10)	1 шт. длиной 190м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 128м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 130м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 130м

Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 108м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 108м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 80м.
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 80м.
Кабель АВБбШв 4х70	1 шт. длиной 83м
Кабель АВБбШв 4х70	1 шт. длиной 83м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 140м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 130м
Кабель 2(АВБбШв 4х95)	1 шт. длиной 148м
Кабель 2(АВБбШв 4х95)	1 шт. длиной 148м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 173м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 173м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 187м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 187м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 177м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 177м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 150м

и, расположенная по адресу: г. Краснодар, бульвар Клары Лучко, 16, литер 4, с

ТМГ-11-1000/10У1	2
КРУ RM6 - NE iiDi-10-20/630-УЗ	1
КРУ RM6 - NE iiDi-10-20/630-УЗ	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 2400 NP	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	12

Прибор учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 2400 NP	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Выключатель планочный ЩРНВ 400-14-2400-У2-08	12
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ (200/5)	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Кабель (АПвПУ2г-3х(1х185/35-10))	1 шт. длиной 235м
Кабель (АПвПУ2г-3х(1х185/35-10))	1 шт. длиной 234м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 116м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 119м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 136м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 133м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 200м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 197 м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 214 м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 211 м
Кабель 2(ПвБбШв 4х120)	1 шт. длиной 215 м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 212 м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 120 м
Кабель ПвБбШв 4х240	1 шт. длиной 117 м

г, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Гаврилова, 27, с оборудованием и

ТМГ-1250	2
КРУ RM6 07.07. МЛ11159	1
КРУ RM6 07.07. МЛ11163	1
Выключатель нагрузки секционный isere-R1800	1
Выключатель нагрузки вводной isere-2400NP	1
Выключатель планочный ЩРНВ 14-0,4-1800УЗ-01	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯУЭ 050201 IP31УХЛ4	1
Выключатель нагрузки секционный isere-R1800	1

Выключатель нагрузки вводной isere-2400NP	1
Выключатель планочный ЩРНВ 14-0,4-1800УЗ-01	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯУЭ 050201 IP31УХЛ4	1
КСО-298 в РП-25	1
КСО-366 в ТП-411	1
Кабель АСБл-10 3х185	1 шт. длиной 2000м
Кабель АСБл-10 3х185	1 шт. длиной 600м
Кабель АСБл-10 3х185	1 шт. длиной 1440м
Кабель АСБл-10 3х185	1 шт. длиной 980м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 113,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 109м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 116,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 116,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 105,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 105,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 109м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 113,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 113,5м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 113,5м
Кабель АВБбШвнг 4х95	1 шт. длиной 91м
Кабель АВБбШвнг 4х95	1 шт. длиной 89м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 69м

Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 67м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 131м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 129м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 96м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 94м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 94м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 92м

находящаяся по адресу: г.Краснодар, ул.Московская, 59/1, с оборудованием и

Zucchini 1250 кВА	3
КРУ RM6 08.11. МЛ1102	1
КРУ RM6 08.11. МЛ1102	1
КРУ RM6 08.11. МЛ1102	1
Выключатель нагрузки вводной isere-R1800	2
Выключатель автоматический секционный NT 12H1 Masternact	
	2
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	2
Трансформаторы тока SACI Кп 1200/5	6
Выключатель нагрузки секционный isere-R1800	1
Выключатель автоматический секционный NT 12H1 Masternact	2
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	2
Трансформаторы тока SACI Кп 1200/5	6
Выключатель нагрузки вводной Bisere-R1800	1
Выключатель автоматический секционный NT 12H1 Masternact	2
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	2
Трансформаторы тока SACI Кп 1200/5	6
Кабель АПвПу 3(1х95/16/10)	1 шт. длиной 100м
Кабель АПвПу 3(1х95/16/10)	1 шт. длиной 100м

находящаяся по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская, 47, с оборудованием и кабельные

Zucchini 1000 кВА	2
КРУ RM6 iec 62271	1
КРУ RM6 iec 62271	1

Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 2400 NP	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-1УЗ	1
Кабель 3(АПвП2г 1х120/16-10)	1 шт. длиной 88м
Кабель 3(АПвП 2г 1х120/16-10)	1 шт. длиной 88м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 83м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 83м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 87м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 87м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 57м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 57м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 43м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 43м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 75м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 75м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 132м
Кабель 2(АВБбШв 4х120)	1 шт. длиной 132м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 143м

Кабель АВББШв 4х120	1 шт. длиной 143м
Кабель 2(АВББШв 4х120)	1 шт. длиной 96м
Кабель 2(АВББШв 4х120)	1 шт. длиной 96м

расположенные по адресу: г.Краснодар, ул. Невкипелого, 10

Кабель ВВГнг (ALS) 4х50	1 шт. длиной 75м
Кабель ВВГнг (ALS) 4х50	1 шт. длиной 75м
Кабель ВВГнг (ALS) 4х95	1 шт. длиной 175м
Кабель ВВГнг (ALS) 4х95	1 шт. длиной 175м
Кабель 2(ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 160м
Кабель 2(ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 160м
Кабель 2(ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 185м
Кабель 2(ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 185м
Кабель 2(ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 210м
Кабель 2(ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 210м
Кабель ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 215м
Кабель ВВГнг (ALS) 4х150	1 шт. длиной 215м

04п, расположенная по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный

ТМГ 1000/6	2
Вакуумный выключатель ВВР10-20	1
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-00.РВ.С	1
Трансформаторы тока ТЛО-10	3
Разъединитель РВФЗ	2
Вакуумный выключатель ВВР10-20	1
Разъединитель РВФЗ	1
Вакуумный выключатель ВВР10-20	1
Разъединитель РВФЗ	1
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭК-10	3
Разъединитель секционный РВФЗ	1
Разъединитель РВФЗ	3
Вакуумный выключатель ВВР10-20	1

Прибор учета Меркурий 234 ARTM-00.PB.G	1
Трансформаторы тока ТЛО-10	3
Разъединитель РВФЗ	2
Вакуумный выключатель ВВР10-20	1
Разъединитель РВФЗ	1
Вакуумный выключатель ВВР10-20	1
Разъединитель РВФЗ	1
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭК-10	3
Разъединитель секционный РВФЗ	1
Разъединитель РВФЗ	3
ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
Секционный разъединитель CSSD 1250 A	1
Автомат HYUNDAI	1
Рубильник РЕ1944	1
И-с.ш. приборы учета меркурии 230 АКГ-03 PORSINN	1
И-с.ш. Транс. тока ТШП-0,66	3
Выключатель планочный SL2G-3х3-4А-VBWSZ	8
Секционный разъединитель CSSD 1250 A	1
Автомат HYUNDAI	1
Рубильник РЕ1944	1
И-с.ш. приборы учета меркурии 230 АКГ-03 PORSINN	1
И-с.ш. Транс. тока ТШП-0,66	3
Выключатель планочный SL2G-3х3-4А-VBWSZ	8
ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
Кабель АСБ-10 3х240	1 шт. длиной 14м
Кабель АСБ-10 3х240	1 шт. длиной 12м
Кабель АСБ-10 3х240	1 шт. длиной 16м
Кабель АСБ-10 3х240	1 шт. длиной 18м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 100м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 100м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 135м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 135м
Кабель ВВГнг LS 4х25	1 шт. длиной 10м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 115м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 115м

Кабель 2(АВВ6Шв 4х185)	1 шт. длиной 80м
Кабель 2(АВВ6Шв 4х185)	1 шт. длиной 80м
Кабель ВВ6Шв 4х150	1 шт. длиной 30м
Кабель ВВ6Шв 4х150	1 шт. длиной 30м

расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Селезнева, 4/10-ул.Таманская, 159/2, с

ТМГ-СЭЩ 1000/10-11-УХЛ1	2
СВН (резерв)	1
Прибор учета СЭТ 4ТМ.03.01 (присоединение Т-1)	1
Транс. тока ТОЛ СЭЩ-10-11 (присоединение Т-1)	3
Транс. напряж. ЗНОЛП-ЭК-10 (присоединение Т-1)	3
Вакуумный выключатель ВА (присоединение Т-1)	1
Разъединитель ВНА (ввод от ТП-2421п)	1
СВН (резерв)	1
Прибор учета СЭТ 4ТМ.03.01 (присоединение Т-2)	1
Транс. тока ТОЛ СЭЩ-10-11 (присоединение Т-2)	3
Транс. напряж. ЗНОЛП-ЭК-10 (присоединение Т-2)	3
Вакуумный выключатель ВА (присоединение Т-2)	1
Разъединитель ВНА (ввод от ТП-2421п)	1
Секционный автомат СВН	1
Вводной автомат-1000 А	1
И-с.ш. Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
И-с.ш. ТТИ-А 400/5	3
Вводной выключатель CSSD 1000 КЗС (вводной)	1
Блок рубильник/предохранитель 250А	10
Прибор учета	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
ВА-1600 А (вводной)	1
ВА57-39 (630 А) (Селезнёва 4/10. п. 6)	1
ВА57-35 (250 А) (Селезнёва 4/10. п. 4)	1
ВА57-35 (250 А) (Селезнёва 4/10. п. 5)	1
ВА57-35 (250 А) Таманская	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
ТШП-0,66 1200/5	3
Отходящий автомат ВА57-39 (630 А) (Селезнева 4/10. п. 4)	1
Отходящий автомат ВА57-39 (630 А) (Селезнева 4/10. п. 3)	1
Отходящий автомат ВА57-39 (320 А) (Селезнева 4/10. п. 1)	1
Секционный автомат СВН	1
Вводной автомат-1000 А	1
И-с.ш. Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
И-с.ш. ТТИ-А 400/5	1
ВА-1600 А (вводной)	1
ВА57-39 (630 А) (Селезнёва 4/10. п. 6)	1
ВА57-35 (250 А) (Селезнёва 4/10. п. 4)	1

BA57-35 (250 A) (Селезнёва 4/10. п. 5)	1
BA57-35 (250 A) Таманская	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
ТШП-0,66 1200/5	3
Отходящий автомат BA57/-39 (630 A) (Селезнёва 4/10. п. 4)	1
Отходящий автомат BA57/-39 (630 A) (Селезнёва 4/10. п. 3)	1
Отходящий автомат BA57/-39 (320 A) (Селезнёва 4/10. п. 1)	1
Прибор учета Меркурий 230 AM-01	1
Кабель АБСЛ-10 (3х240)	1 шт. длиной 480м
Кабель АБСЛ-10 (3х240)	1 шт. длиной 480м
Кабель АВБбШвнг 4х240	1 шт. длиной 350м
Кабель АВБбШвнг 4х240	1 шт. длиной 350м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 40м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 40м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 80м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 80м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 60м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 60м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 60м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 30м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 30м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 80м
Кабель 2(АВБбШв 4х185)	1 шт. длиной 80м

асположенная по адресу: г.Краснодар, ул.5-ая Дорожная, уч.68, с оборудованием и

ТМГ 1000/10 У1 У/У0-0	2
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Ограничители перенапряжения ОПН-10	3
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
разъединитель РВЗ 10/630iyxl2	2
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ-10	3
Трансформаторы тока ЗНОП П-10	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3

Ограничители перенапряжения ОПН-10	3
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
разъединитель РВЗ 10/630iyxl2	2
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ-10	3
Трансформаторы тока ЗНОП П-10	3
РПС-4-400А:ППН-315А	1
РПС-4-400А:ППН-315А (щит 2П)	2
РПС-4-400А:ППН-315А (резерв)	1
РПС-4-400А:ППН-315А (резерв)	4
РПС-1-100А:ППН-100А	1
РПС-1-100А:ППН-100А (офис-1)	1
РПС-1-100А:ППН-100А (офис-2)	1
РПС-1-100А:ППН-100А (резерв)	3
Выключатель нагрузки CSSP-1800А КЗС	1
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
ТТШ-0,66 1500/5	3
ЯСН-04 кВ	1
Выключатель нагрузки CSSP-1800А КЗС	1
ЯСН-04 кВ	1
Выключатель нагрузки CSSP-1800А КЗС	1
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
ТТШ-0,66 1500/5	3
РПС-1-100А:ППН-100А	1
РПС-1-100А:ППН-100А (офис-1)	1
РПС-1-100А:ППН-100А (офис-2)	1
РПС-1-100А:ППН-100А (резерв)	3
РПС-4-400А:ППН-315А (резерв)	4
РПС-4-400А:ППН-315А (щит 1П)	1
РПС-4-400А:ППН-315А (щит 2П)	1
РПС-4-400А:ППН-315А (резерв)	2
Кабель АСБЛ-10 3х240	1 шт. 130 м
Кабель АСБЛ-10 3х240	1 шт. 130 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 105м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 110м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 75м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 80м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 60м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 120м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 120м
Кабель 2(АВБбШвнг 4х150)	1 шт. длиной 60м
Кабель 2(АВБбШвнг 4х150)	1 шт. длиной 60м
Кабель АВБбШвнг 4х35	1 шт. длиной 60м
Кабель АВБбШвнг 4х35	1 шт. длиной 60м

Кабель 2(АВБбШвнг 4х150)	1 шт. длиной 90м
Кабель 2(АВБбШвнг 4х150)	1 шт. длиной 90м
Кабель АВБбШвнг 4х35	1 шт. длиной 90м
Кабель АВБбШвнг 4х35	1 шт. длиной 90м
, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Садовая, 161/2, с оборудованием и	
ТМГ-1000/6	2
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-ПаУ2	2
Вакуумный выключатель	1
Шинный разъединитель	4
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭШ-10	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ П-10	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-ПаУ2	2
Вакуумный выключатель	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭШ-10	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ П-10	3
ВА-55-43-34 4730-00УХЛЗ	1
РЕ 19-44-31160-00УХЛЗ	1
XLBM 1250А АВВ (секционный)	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТН 125	3
Рубильник с предохранителями	10
ЯТП-0,25 220/12-2УХЛ-4	1
ВА-55-43-34 4730-00УХЛЗ	1
CSSD 1250 КЗ (секционный)	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТН 125	3
Рубильник с предохранителями	10
ЯТП-0,25 220/12-2УХЛ-4	1
Кабель АСБ-6-3х185 мм2	1 шт. длиной 80 м
Кабель АСБл-6-3х240 мм2	1 шт. длиной 25 м
Кабель АПвПу2г-10-3(1х240/25) мм2	1 шт. длиной 10м
Кабель 3(АВБбШв 4х150 мм2)	1 шт. длиной 140м
Кабель 3(АВБбШв 4х150 мм2)	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв 4х70 мм2	1 шт. длиной 135м
Кабель АВБбШв 4х70 мм2	1 шт. длиной 135м
Кабель 3(АВБбШв 4х150 мм2)	1 шт. длиной 72м
Кабель 3(АВБбШв 4х150 мм2)	1 шт. длиной 72м
Кабель АВБбШв 4х70 мм2	1 шт. длиной 69м
Кабель АВБбШв 4х70 мм2	1 шт. длиной 69м
Кабель 3(АВБбШв 4х150 мм2)	1 шт. длиной 150м
Кабель 3(АВБбШв 4х150 мм2)	1 шт. длиной 150м
Кабель АВБбШв 4х70 мм2	1 шт. длиной 105м
Кабель АВБбШв 4х70 мм2	1 шт. длиной 105м
оженная по адресу: г.Краснодар, бульвар им.Клары Лучко, 4, с оборудованием и	

ТМГ 630 кВА	2
КРУ АBB IEC 62271-102	1
КРУ АBB IEC 62271-102	1
Выключатель нагрузки вводной SERE 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12/1800 IAV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	14
Выключатель нагрузки вводной SERE 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12/1800 IAV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	14
Кабель АПвПу2г-3х(1х150/25) мм2	1 шт. длиной 90м
Кабель АПвПу2г-3х(1х150/25) мм2	1 шт. длиной 90м
Кабель 2ВВГнгLS 4х70 мм2	1 шт. длиной 45м
Кабель 2ВВГнгLS 4х70 мм2	1 шт. длиной 43м
Кабель 2ВВГнгLS 4х95 мм2	1 шт. длиной 44м
Кабель 2ВВГнгLS 4х95 мм2	1 шт. длиной 42м
Кабель ВВГнгLS 4х70 мм2	1 шт. длиной 40 м
Кабель ВВГнгLS 4х70 мм2	1 шт. длиной 38 м
Кабель ВВГнгLS 4х25 мм2	1 шт. длиной 45 м
Кабель ВВГнгLS 4х25 мм2	1 шт. длиной 43 м

г, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Симиренко, 37, с оборудованием и

ТМГ-1250-10/0,4 кВ	2
КРУ КСО	1
Выключатель нагрузки ВНА	2
Вакуумный выключатель ВВР-10-20	2
Линейный разъединитель	1
Трансформаторы тока ТОЛСЭЩ 1000/5	2
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-10У2	3
КРУ КСО	1
Выключатель нагрузки ВНА	2
Вакуумный выключатель ВВР-10-20	2
Линейный разъединитель	1
Трансформаторы тока ТОЛСЭЩ 1000/5	2
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-10У2	3
Вводный автомат ВА55-43,2000А	1
Секционный рубильник РЕ-19-2000А	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	14
Прибор учета СЭТ-41М.03М01	1
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Вводный автомат ВА55-43,2000А	1
Секционный рубильник РЕ-19-2000А	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	14

Прибор учета СЭТ-41М.03М01	1
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 1300 м
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 1300 м
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 940 м
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 940 м
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 14 м
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 11 м
Кабель АВБбШв-1 (4х25)	1 шт. длиной 142 м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 120м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 120м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 61м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 61м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 58м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 58м
Кабель АВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 50 м
Кабель АВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 50 м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 88м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 88м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 97м
Кабель 2АВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 97м
Кабель АВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 105 м
Кабель АВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 105 м
расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Автолюбителей, 52, с оборудованием и	
ТМГ-1250 кВА (10/0,4)	2
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНА-10/630-20-3-У2	3
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНА-10/630-20-3-У2	3
Вводной ВН	1
Секционный ВН CSSD 1800 КЗС	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Ящик собственных нужд	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТ	3
Выключатель автоматический ВА 57-39 630 А	1
ТТ ТШП-0,66-600/5	1
Выключатель автоматический Dekraft С 50	10
Выключатель автоматический Dekraft С 1	15
Контактор Dekraft KM 103	12
Конденсатор HYDRA 137 мкф	8
Вводной ВН	1
Секционный ВН CSSD 1800 КЗС	1

Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Ящик собственных нужд	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТ	3
Выключатель автоматический ВА 57-39 630 А	1
ТТ ТШП-0,66-600/5	1
Выключатель автоматическимй Dekraft C 50	10
Выключатель автоматический Dekraft C 1	15
Контактор Dekraft KM 103	12
Конденсатор HYDRA 137 мкф	12
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 210 м
Кабель АСБл-10 (3х240)	1 шт. длиной 210 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 105 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 105 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х185)	1 шт. длиной 220 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х185)	1 шт. длиной 220 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 221 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 221 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 195 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 195 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 195 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 195 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х70)	1 шт. длиной 215 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х70)	1 шт. длиной 215 м
расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Автолюбителей, 52, с оборудованием и	
ТМГ-1250 кВА (10/0,4)	2
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20-3-У2	3
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20-3-У2	3
Выключатель автоматический вводной Metasol 2500 Д	1
Секционный ВН	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Ящик собственных нужд	1
Трансформаторы тока ТТ	3
Вводной ВН	1
Секционный ВН CSSD 1800 КЗС	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Ящик собственных нужд	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТ	3
Кабель АСБЛ-10 (3х240)	1 шт. длиной 260 м
Кабель АСБЛ-10 (3х240)	1 шт. длиной 260 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 60 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 60 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 60 м

Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 60 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 60 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 60 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 110 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х240)	1 шт. длиной 110 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 110 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 110 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 220 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 220 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 40 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х150)	1 шт. длиной 40 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 40 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 40 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 115 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 115 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 220 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 220 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 90 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х120)	1 шт. длиной 90 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 115 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 115 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 115 м
Кабель ВВБбШв-1 (4х95)	1 шт. длиной 115 м

расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 210, с оборудованием и

ТМГ11-1000/10-У1 (10/0,4 кВ)	2
КРУ RM6 07.07. МЛ 11152	1
КРУ RM6 07.07. МЛ 11153	1
Выключатель нагрузки вводной ISERT-R 1800	1
Секционный ВН CSSD 1800 КЗС	
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока ТШП-0,38-і-0,53 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ3	1
Выключатель планочный TUR 12-0,4-1800-УЗ-0,1	10
Выключатель нагрузки вводной ISERT-R 1800	1
Секционный ВН CSSD 1800 КЗС	
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока ТШП-0,38-і-0,53 1500/5	3
Выключатель планочный TUR 12-0,4-1800-УЗ-0,1	10
Ящик собственных нужд ЯУЭ 050201 IP31 УХЛ4	1
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 235 м
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 215 м
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 230 м
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 250 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 55 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 55 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 35 м

Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 35 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 35 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 35 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 65 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 65 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШВ 4х185	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШВ 4х35	1 шт. длиной 35 м
Кабель АВБбШВ 4х35	1 шт. длиной 35 м
Кабель АВБбШВ 4х35	1 шт. длиной 55 м
Кабель АВБбШВ 4х35	1 шт. длиной 55 м
Кабель АВБбШВ 4х35	1 шт. длиной 85 м

оложенная по адресу: г.Краснодар, ул.Российская, 74, с оборудованием и кабельные

ТМГ- 21-1000/10-У1	2
КРУ RM6 13.08. МЛ10696	1
КРУ RM6 13.08. МЛ10695	1
Выключатель нагрузки вводный SERE 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12/1800 IAV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Выключатель нагрузки вводный SERE 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12/1800 IAV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160	1
Выключатель планочный ШРНВ 400-14-2400-У2-08	10
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 80 м
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 75 м
Кабель АСБл-10-3х185	1 шт. длиной 67 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х120	1 шт. длиной 85 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х120	1 шт. длиной 85 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х150	1 шт. длиной 115 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х150	1 шт. длиной 115 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х50	1 шт. длиной 88 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х50	1 шт. длиной 88 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х35	1 шт. длиной 118 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х35	1 шт. длиной 118 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х120	1 шт. длиной 77 м

Кабель 2АВБбШвнг 4х120	1 шт. длиной 75 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х240	1 шт. длиной 35 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х240	1 шт. длиной 33 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х150	1 шт. длиной 40 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х150	1 шт. длиной 38 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х150	1 шт. длиной 48 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х150	1 шт. длиной 48 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х185	1 шт. длиной 157 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х185	1 шт. длиной 157 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х70	1 шт. длиной 45 м
Кабель 2АВБбШвнг 4х70	1 шт. длиной 45 м

и, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Круговая, 4/В, с оборудованием и

ТМГ 1250/10-У1	2
КРУ RM6 RE-IID1-12-20/630-У-3	1
КРУ RM6 RE-IID1-12-20/630-У-3	1
Атом. выкл. нагрузки вводной НУСВ1 2500 А	1
Выключатель нагрузки секционный GLOGCU 2500 А	1
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-03 RB.6	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Контролер DCRL8	1
Трансформаторы тока ТОП-0,66 400/5 0,5S	1
Выключатель автоматический ВА-57-39 400 А	1
Конденсатор Schneider Electric 25 квар	8
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	4
Амперметр Э8030М1 -2500/5	3
Вольтметр Э8030М1 -0,5 кВ	1
Рубильник-предохранитель с ППНИ-39-630А SI 3-3х3/4х6wsz	4
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37-400А SI 2-3х3/4х6wsz	8
Разъединитель на ЩСН ВА-101 63А	1
ЩСН	1
Атом. выкл. нагрузки вводной НУСВ1 2500 А	1
Выключатель нагрузки секционный GLOGCU 2500 А	1
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-03 RB.6	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Контролер DCRL8	1

Трансформаторы тока ТОП-0,66 400/5 0,5S	1
Выключатель автоматический ВА-57-39 400 А	1
Конденсатор Schneider Electric 25 квар	8
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	4
Амперметр Э8030М1 -2500/5	3
Вольтметр Э8030М1 -0,5 кВ	1
Рубильник-предохранитель с ТПНИ-39-630А SI 3-3x3/4x6wcz	8
Рубильник-предохранитель с ТПНИ-37-400А SI 2-3x3/4x6wcz	8
Разъединитель на ЩСН ВА-101 63А	1
ЩСН	1
Кабель АПвПуг 3х(1х240)	1 шт. длиной 480 м
Кабель АПвПуг 3х(1х240)	1 шт. длиной 480 м
Кабель АПвПуг 3х(1х240)	1 шт. длиной 480 м
Кабель АПвПуг 3х(1х240)	1 шт. длиной 480 м
Кабель АПвБШп 4х16	1 шт. длиной 100 м
Кабель АПвБШп 4х16	1 шт. длиной 50 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 75 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 75 м
Кабель АПвБШп 4х35	1 шт. длиной 75 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 94 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 94 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 89 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 89 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 130 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 130 м
Кабель АВББШв 4х150	1 шт. длиной 99 м
Кабель АВББШв 4х150	1 шт. длиной 99 м
г, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Круговая, 4/В, с оборудованием и	
ТМГ 1250/10-У1	2
Разъединитель трансформаторный РВЗ-10/630-ПУЗ	1
Разъединитель вводной РВЗ-10/630-ПУЗ	1
Выключатель вакуумный ВВР-10-20-630-УХЛ2	1
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-ПзУ2	1
Разъединитель РВФЗ-10/630-П-І УЗ	1

Устройство релейной защиты и автоматики РС-80-МР	1
Разъединитель трансформаторный РВЗ-10/630-ПУЗ	1
Разъединитель вводной РВЗ-10/630-ПУЗ	1
Выключатель вакуумный ВВР-10-20-630-УХЛ2	1
Выключатель нагрузки газовый ВНАП-10/630-20-П5У2	1
Разъединитель РВФЗ-10/630-П-1 УЗ	1
Устройство релейной защиты и автоматики РС-80-МР	1
Автом. выкл. нагрузки вводной НУСВ1 2500 А	1
Выключатель нагрузки секционный GLOGCU 2500 А	1
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-03 RB.6	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Контролер DCRL8	1
Трансформаторы тока ТОП-0,66 400/5 0,5S	1
Выключатель автоматический ВА-57-39 320 А	1
Конденсатор Schneider Electric 25 квар	8
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	4
Амперметр Э8030М1 -2500/5	3
Вольтметр Э8030М1 -0,5 кВ	1
Руководящий-предохранитель с ТПНИ-39-630А SI 3.3x3/4x6wcz	6
Руководящий-предохранитель с ТПНИ-37-400А SI 2.3x3/4x6wcz	4
Разъединитель на ИСН ВА-101 63А	1
ИСН	1
Автом. выкл. нагрузки вводной НУСВ1 2500 А	1
Выключатель нагрузки секционный GLOGCU 2500 А	1
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-03 RB.6	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Контролер DCRL8	1
Трансформаторы тока ТОП-0,66 400/5 0,5S	1
Выключатель автоматический ВА-57-39 320 А	1
Конденсатор Schneider Electric 25 квар	8
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	4
Амперметр Э8030М1 -2500/5	3
Вольтметр Э8030М1 -0,5 кВ	1
Руководящий-предохранитель с ТПНИ-39-630А SI 3.3x3/4x6wcz	6
Руководящий-предохранитель с ТПНИ-37-400А SI 2.3x3/4x6wcz	4
Разъединитель на ИСН ВА-101 63А	1
ИСН	1
Кабель АПвПуг 3х(1х95/16), L=220	1 шт. длиной 220 м
Кабель АПвПуг 3х(1х95/16), L=220	1 шт. длиной 220 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 158 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 158 м
Кабель АПвБШп 4х35	1 шт. длиной 158 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 103 м

Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 103 м
Кабель АПвБШп 4х35	1 шт. длиной 103 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 54 м
Кабель 2(АПвБШп 4х240)	1 шт. длиной 54 м
Кабель АПвБШп 4х35	1 шт. длиной 54 м
квартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Достоевского, 84	
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 44 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 49 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 49 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 54 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 90 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 95 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 100 м
Кабель 2(АВБбШв 4х150)	1 шт. длиной 105 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 90 м
Кабель АВБбШв 4х70	1 шт. длиной 80 м
Кабель АВБбШв 4х70	1 шт. длиной 85 м
2985п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Симферопольская, 58/3, с	
ТМГ-21-630/6/0,4, кВ	2
Разъединители высоковольтные РВЗ-10/630	1
Разъединитель (заземляющий нож) РВЗ-КЛ6	1
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-ПЗУ2	1
Ртутный 230 АРТМ-00 РВГ	1
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01А	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-Эи-10м1Т 600А	3
Разъединители высоковольтные(секционные)РВЗ-10/630	1
Разъединитель (заземляющий нож) РВЗ-КЛ6	1
Разъединители высоковольтные(секционные)РВЗ-10/630	1
Разъединитель (заземляющий нож) РВЗ-КЛ6	1
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-ПЗУ2	1
Ртутный 230 АРТМ-00 РВГ	1
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01А	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-Эи-10м1Т 600А	3

Разъединители высоковольтные РВЗ-10/630	1
Разъединитель (заземляющий нож) РВЗ-КЛ6	1
I-сш Ящик собственных нужд ЯСН1	1
I-сш Рубильник РПС-1/1ПУЗ с 3-мя предохранителям	2
I-сш Рубильник РВ 19	1
I-сш Автомат ВА55-41-340010-ООУХЛЗ	1
I-сш Меркурий 230 ART-03 CN	1
I-сш ТШП-0,66 М 600/5 (4 шт.)	4
I-сш ТШП-0,66 М 600/5 (3 шт.)	3
I-сш Рубильник РПС-4/1УУЗ (3 шт) (с 3-мя предохранителями ПН2-100А	3
I-сш Конденсаторная установка ККУ 0,4 50 kVAr	1
I-сш Рубильник РВ 32	1
I-сш Контактор МПЛ-4160 ДМК 0 4Б	2
II-сш Контактор МПЛ-4160 ДМК 0 4Б	2
II-сш Рубильник РВ 32	1
II-сш Рубильник РВ 19 (секционный)	1
II-сш Конденсаторная установка ККУ 0,4 50 kVAr	1
II-сш Рубильник РПС-4/1УУЗ (с 3-мя предохранителями ПН2-100А	3
II-сш. ТШП-0,66 М 600/5	3
II-сш. ТШП-0,66 М 600/5	4
II-сш Меркурий 230 ART-03 CN	1
II-сш Автомат ВА55-41-340010-ООУХЛЗ	1
II-сш Рубильник РВ 19	1
II-сш Рубильник РПС-1/1ПУЗ с 3-мя предохранителями	2
II-сш Ящик собственных нужд ЯСН1	1
Кабель АПвПуг-10 3(1х240 мм2)	1 шт. длиной
	2073 м
Кабель АПвПуг-10 3(1х240 мм2)	1 шт. длиной
	2073 м
Кабель 2(АВБбШв-1 (4х240 мм2)	1 шт. длиной
	83 м
Кабель 2(АВБбШв-1 (4х240 мм2)	1 шт. длиной
	83 м
Кабель 2(АВБбШв-1 (4х240 мм2)	1 шт. длиной
	55 м
Кабель 2(АВБбШв-1 (4х240 мм2)	1 шт. длиной
	55 м
нция 2БКТП-630/6/0,4 (2БКТП № 3163п); назначение: иное сооружение (Блочная	
оский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул, им. Стасова 10;	
год завершения строительства: 2020, с оборудованием в следующем составе	
ТМГ 630/10 У1	1 шт.
ТМГ 630/10 У1	1 шт.

Разъединитель ВНА-П-10/630-20-II-3У2	1 шт.
Разъединитель ВНА-Л-10/630-20-II-3У2 (2 шт.)	
указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2 (6 шт.)	
Трансформ. тока ТЛО-10 МПАС-0.5/10Р-10/15-50/5 (2 шт.)	
Разъединитель РВз-10/630-II УЗ (2 шт.)	
Выключатель вакуумный ВВ/TEL (ISM15_LD_1(48))	
Блок релейной защиты РС80-МР-2231 (ВВ/TEL-10-20/1000)	
Разъединитель (секционный) РВФ310/630-II-I УЗ(Строй)	
Разъединитель ВНА-П-10/630-20-II-3У2	1 шт.
Разъединитель ВНА-Л-10/630-20-II-3У2 (2 шт.)	
указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2 (6 шт.)	
Трансформ. тока ТЛО-10 МПАС-0.5/10Р-10/15-50/5 (2 шт.)	
Разъединитель РВз-10/630-II УЗ (2 шт.)	
Выключатель вакуумный ВВ/TEL (ISM15_LD_1(48))	
Блок релейной защиты РС80-МР-2231 (ВВ/TEL-10-20/1000)	
Разъединитель (секционный) РВФ310/630-II-I УЗ(Строй)	
установка компенсации реактивной мощности УКМ-Д.0.4.100.25	1 шт.
Меркурий 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5 800/5 УЗ (3 шт.)	
Ограничители перенапряжения линейные ОПН-П-0.38/0.4/5/125 УХЛ1 (3 шт.)	
Выключатель автоматический трехполюсной ВА51-30.330010.20УХЛ3.800А	
Вольтметр	
Амперметр	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5 1000/5 УЗ (7 шт.)	
Шкаф собственных нужд ШСН	
Рубильник РПС-6ПУЗ с предохранителями (2 шт.)	
Рубильник РПС-2 с предохранителями (2 шт.)	
Рубильник РПС-4 с предохранителями (2 шт.)	
Разъединитель (секционный) РЕ19-39-31140-00 УХЛ3 (630А)	
установка компенсации реактивной мощности УКМ-Д.0.4.100.25	1 шт.
Меркурий 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5 800/5 УЗ (3 шт.)	
Ограничители перенапряжения линейные ОПН-П-0.38/0.4/5/125 УХЛ1 (3 шт.)	
Выключатель автоматический трехполюсной ВА51-30.330010.20УХЛ3.800А	
Вольтметр	
Амперметр	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5 1000/5 УЗ (7 шт.)	
Шкаф собственных нужд ШСН	
Рубильник РПС-6ПУЗ с предохранителями (2 шт.)	
Рубильник РПС-2 с предохранителями (2 шт.)	
Рубильник РПС-4 с предохранителями (2 шт.)	
Разъединитель (секционный) РЕ19-39-31140-00 УХЛ3 (630А)	
Кабель АСБл-10 3х240 мм2, L=185 м	1 шт. длиной 185 м

Кабель АСБл-10 3х240 мм2, L=185 м	1 шт. длиной 185 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм2, L=120 м	1 шт. длиной 120 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм2, L=120 м	1 шт. длиной 120 м
Кабель 2*АВБбШВ 4х120 мм2, L=23 м	1 шт. длиной 23 м
Кабель 2*АВБбШВ 4х95 мм2, L=23 м	1 шт. длиной 23 м
Кабель 2*АВБбШВ 4х150 мм2, L=27 м	1 шт. длиной 27 м
Кабель 2*АВБбШВ 4х120 мм2, L=23 м	1 шт. длиной 23 м
Кабель 2*АВБбШВ 4х95 мм2, L=23 м	1 шт. длиной 23 м
Кабель 2*АВБбШВ 4х150 мм2, L=27 м	1 шт. длиной 27 м

сположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Школьная, 13/2, с оборудованием:

ТМГ 630 кВА	2
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10 УЗ	3
Шинный разъединитель	1
КРУ КСО	1
Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10 УЗ	2
Шинный разъединитель	2
Вводной автомат ВА53-43-341 85020 УХВ 1600А	1
Вводной рубильник 2000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Рубильник 0,4 кВ	12
Конденсаторная установка УКРМ 0,4 на 180 кВАр	1
Вводной автомат ВА53-43-341 85020 УХВ 1600А	1
Вводной рубильник 2000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Рубильник 0,4 кВ	12
Конденсаторная установка УКРМ 0,4 на 180 кВА	1
2КЛ-0,4 кВ АВВГ (3х70+1х35)	2 шт. по 90 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШв (4х185)	2 шт. по 56 м
4КЛ-0,4 кВ АВБбШв (4х120)	4 шт. по 228 м
2 СИП (3х150+1х170)	2 шт. по 58 м
2СИП (3х70+1х70)	2 шт. по 75 м
2СИП (3х70+1х70)	2 шт. по 23 м
2СИП (3х70+1х70)	2 шт. по 20 м

779п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Кубанская Набережная, 31/1 с

ТМГ 630	2
КРУ RM6 09.03. МЛ1495	1
RM6 09.03. МЛ1494	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38)	3
Выключатель планочный ШРНВ-400-10-1200-УЗ-01	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1

Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Выключатель планочный ШРНВ-400-10-1200-УЗ-01	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1

780п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/1 с

ТМГ 630	2
КРУ RM6 09.03. МЛ1495	1
RM6 09.03. МЛ1494	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Выключатель планочный ШРНВ-400-10-1200-УЗ-01	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Выключатель автоматический ВА88-32	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Выключатель планочный ШРНВ-400-10-1200-УЗ-01	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1
2КЛ – 10 кВ (АПвПуг-10-1х240) до ТП-1764п	2 шт. по 250 м
20КЛ – 0,4кВ (АВБ6ШВ 4х240)	20 шт. общей длиной 2784 м
12КЛ – 0,4кВ (АВБ6ШВ 4х150)	12 шт. общей длиной 820 м
14КЛ – 0,4кВ (АВБ6ШВ 4х50)	14 шт. общей длиной 2022 м
6КЛ – 0,4кВ (АВБ6ШВ 4х25)	6 шт. общей длиной 790 м
5КЛ – 0,4кВ (АВБ6ШВ 4х16)	5 шт. общей длиной
	354 м

27п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул Селезнева, 4Б с оборудованием:

ТМГ-1600 кВА	2
КРУ КСО	3
Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 42	1
Выключатель вакуумный ВВМ-СЭЩ-2-10-20/1000 ТЗ	1
Трансформаторы тока ТОЛ, СЭЩ 100/5	2
КРУ КСО	3
Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 42	1
Выключатель вакуумный ВВМ-СЭЩ-2-10-20/1000 ТЗ	1
Трансформаторы тока ТОЛ, СЭЩ 100/5	2
Разъединитель РЕ19-45-31160-00 УХЛЗ	1
ВА50-45-ПРО I-250 А	1
Ящик собственных нужд ЯТП-0,25 220/36В	1

Разъединитель РЕ19-45-31160-00 УХЛЗ	1
ВА50-45-ПРО I-250 А	1
Ящик собственных нужд ЯТП-0,25 220/36В	1
КЛ-0,4 кВ-АВБ6ШВ(4х150)	1 шт. 250 м
КЛ-0,4 кВ-АВБ6ШВ(4х150)	1 шт. 250 м
КЛ-0,4 кВ-АВБ6ШВ(4х150)	1 шт. 250 м
КЛ-0,4 кВ-АВБ6ШВ(4х150)	1 шт. 150 м
КЛ-0,4 кВ-АВБ6ШВ(4х150)	1 шт. 159 м

, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Кубанская, 45 с оборудованием:

TRS-800	2
КРУ RM6 12.09. МЛ7490	1
КРУ RM6 12.09. МЛ7490	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 iav	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 12 iav	1
Выключатель разъединитель ЦРВН	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5	3
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 iav	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 12 iav	1
Выключатель разъединитель ЦРВН	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5	3
2КЛ-10 кВ (ЗАПвПу1х120/16-10) от ТП-1731	2 шт. по 282 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6ШВ-1,0-4х185 от РУ-0,4кВ встроенной ТП-2 № 2379п до ВУ 1 ж/д	4 шт. по 90 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6ШВ-1,0-4х120 от РУ-0,4кВ встроенной ТП-2 № 2379п до ВУ 3 ж/д	4 шт. по 43 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6ШВ-1,0-4х185 от РУ-0,4 кВ встроенной ТП-2 №2379п до ВУ 5 ж/д	4 шт. по 80 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6ШВ-1,0-4х185 от РУ-0,4 кВ встроенной ТП-2 №2379п до ВУ 4 ж/д	2 шт. по 44 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6ШВ-1,0-4х150 от РУ-0,4 кВ встроенной ТП-2 №2379п до ВУ 7 ж/д	2 шт. по 44 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6ШВ-1,0-4х185 от РУ-0,4 кВ встроенной ТП-2 №2379п до ВУ 8 ж/д	2 шт. по 44 м

421п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Селезнева, 4А с оборудованием:

ТМГ 630/10 У1	2
КРУ КСО	3
ВНАП-10/630-20-Iia У2	3
Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
ТОЛ-СЭШ-10	5
ЗНОЛ-10	3
ЗНОЛ-ЭК-10	3
КРУ КСО	3
ВНАП-10/630-20-Iia У2	3
Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
ТОЛ-СЭШ-10	5
ЗНОЛ-10	3

ЗНОЛ-ЭК-10	3
Выключатель автоматический ВА-57-39-340010	1
Рубильник РПС-4/1 ПУЗ	5
Рубильник секционный	1
Панель Щ.О. 70-УЗ	2
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Выключатель автоматический ВА-57-39-340010	1
Рубильник РПС-4/1 ПУЗ	5
Рубильник секционный	1
Панель Щ.О. 70-УЗ	2
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
2КЛ-10кВ АСБл (3х240)	2 шт. по 270 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв (4х185)	4 шт. по 60 м

№ 2440п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.им.Генерала Шифрина, 1, с

ТМГ 1250/10 У1	2
КРУ RM6 13.08.МЛ 10694	1
КРУ RM6 13.08.МЛ 10693	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE - 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Блок предохранителей	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т- 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE - 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Блок предохранителей	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т- 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
2КЛ-10 кВ (АПвПуг-3х(1х185/35-10) от ТП-1961п до ТП-2440п	2 шт. по 180 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шнг-1,0-4х120 от ТП-2440п до ВУ 1.1 ж/д литер 14	4 шт. по 145 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шнг-1,0-4х95 от ТП-2440п до ВУ 1.2 ж/д литер 14	4 шт. по 145 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шнг-1,0-4х120 от ТП-2440п до ВУ 3 ж/д литер 14	4 шт. по 105 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шнг-1,0-4х120 от ТП-2440п до ВУ 5 ж/д литер 14	4 шт. по 120 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шнг-1,0-4х120 от ТП-2440п до ВУ 7 ж/д литер 14	4 шт. по 120 м
4КЛ-0,4 кВ АВБ6Шнг-1,0-4х95 от ТП-2440п до ВУ 9 ж/д литер 14	4 шт. по 120
Кабель АВБ6Швнг-4х150	2 шт. по 44 м
Кабель АВБ6Швнг-4х150	2 шт. по 44 м
Кабель АВБ6Швнг-4х35	2 шт. по 50 м

положенная по адресу: г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 8 корпус №3 (литер

Т-I ТМГ-1000/10-У1	1 шт.
Т-II ТМГ-1000/10-У1	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки ВА 88-43 1600 А (вводной)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки ВН-OELT 1250 А (вводной)	1 шт.
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-А-0,66 1000/5	4 шт.
Секционный выключатель ВН-OELT 1250 А (секционный)	1 шт.
Амперметр 38030 1000/5а (1 шт.)	
Автоматический выключатель I-с.ш. ЯСН Т1-N160 нагрузки h=160 А Ip=100 А	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3	1 шт.
Шкаф питания ЯСН БТП-1	1 шт.
Шкаф учета	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки ВА 88-43 1600 А (вводной)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки ВН-OELT 1250 А (вводной)	1 шт.
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1 шт.
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	4 шт.
Амперметр 38030 1000/5а	1 шт.
Автоматический выключатель I-с.ш. ЯСН Т1-N160 нагрузки h=160 А Ip=100 А	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3	1 шт.
Шкаф учета	1 шт.
Кабель АПвПу-10-3 (1х240/50) 2 шт. по 300 м	2 шт. по 300 м
Кабель АПвВБШв-(4х240) 2 шт. по 48 м	2 шт. по 48 м
Кабель АПвВБШв-(4х240) 2 шт. по 86 м	2 шт. по 86 м
Кабель АПвВБШв-(4х95) 2 шт. по 124 м	2 шт. по 124 м
Кабель 2(АПвВБШв-4х120);	2 шт. по 176 м каждая
Кабель 2(АПвВБШв-4х120)	2 шт. по 176 м каждая
Кабель 2(АПвВБШв-4х150)	2 шт. по 104 м каждая
Кабель 2(АПвВБШв-4х150)	2 шт. по 104 м каждая
Кабель 2(АПвВБШв-4х150)	2 шт. по 59 м каждая
Кабель 2(АПвВБШв-4х150)	2 шт. по 59 м каждая

вода – декабрь 2018 года), расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Декабристов,

ТМГ11-400/10-У1	1 шт.
ТМГ11-400/10-У1	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки ВН-TUR10 1200T AV	1 шт.
Секционный выключатель нагрузки ВН-TUR10 1200T AV	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03P	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5	3 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН БТП-2	1 шт.
Шкаф собственных нужд ЯСН-500.240.160-1(2)УХ-3	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки ВН-TUR10 1200T AV	1 шт.
Секционный выключатель нагрузки ВН-TUR10 1200T AV	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03P	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5	3 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН БТП-2	1 шт.
Шкаф собственных нужд ЯСН-500.240.160-1(2)УХ-3	1 шт.
Кабель АПвПУ-10-3(1*240/50) 4 шт. по 305 м	4 шт. по 305 м
Кабель АПвВнг-4*95 4 шт. по 58 м	4 шт. по 58 м
Кабель АПвВнг-4*120 4 шт. по 48 м	4 шт. по 48 м
Кабель АВВГнг-4*25 2 шт. по 58 м	2 шт. по 58 м

екабрь 2018 года), расположенная по адресу: г. Краснодар, п. Березовый, 7/48, с

Т-I ТМГ 400/10 У1	1 шт.
Т-II ТМГ 400/10 У1	1 шт.
КРУ КСО-396	3 шт.
Автоматический выключатель ВА50-39-340010-20УХЛ3	1 шт.
Выключатель нагрузки вводной ВНА-П-10/630-II-20з УХЛ2	3 шт.
Выключатель нагрузки секционный ВНА 10/630А	1 шт.
КРУ КСО-396	3 шт.
Автоматический выключатель ВА50-39-340010-20УХЛ3	1 шт.
Выключатель нагрузки вводной ВНА-П-10/630-II-20з УХЛ2	3 шт.
Выключатель нагрузки секционный ВНА 10/630А (	1 шт.
ЩНН 0,4-УЗ	1 шт.
Автоматический выключатель вводной ВА55-39340010-20 УХЗ 500А	1 шт.
Выключатель-разъединитель секционный РС-6ПУЗ 630А	1 шт.
Прибор учета Меркурий 230 ARTM-03 РВ.С	1 шт.
Трансформатор тока Т-0,66	7 шт.
Амперметр	3 шт.
Вольтметр	1 шт.

Рубильник, предохранитель Jean Muller SL2 Ин-400А	10 шт.
Предохранитель ППН-37 габ. 2 Ипл.вст-400А	30 шт.
Конденсаторная установка УKM-0,38	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-1 УХ-3	1 шт.
ЩНН 0,4-УЗ	1 шт.
Автоматический выключатель вводной ВА55-39340010-20 УХЗ 500А	1 шт.
Выключатель-разъединитель секционный РС-6ПУЗ 630А	1 шт.
Прибор учета Меркурий 230 ARTM-03 РВ.С	1 шт.
Трансформатор тока Т-0,66	7 шт.
Амперметр	3 шт.
Вольтметр	1 шт.
Рубильник, предохранитель Jean Muller SL2 Ин-400А	10 шт.
Предохранитель ППН-37 габ. 2 Ипл.вст-400А	30 шт.
Конденсаторная установка УKM-0,38	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-1 УХ-3	1 шт.
Кабель АСБл-10 (3х120) 1 шт. – 40 м	1 шт. 40 м
Кабель АСБл-10 (3х120) 1 шт. – 40 м	1 шт. 40 м

год), расположенные от ТП-2718п до жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул.

Кабель 2(АВБбШвнг-4х120)	1 шт. 113 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х120)	1 шт. 103 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. 114 м
Кабель 2(АВБбШвнг-4х240)	1 шт. 104 м
Кабель (АВБбШвнг-4х50)	1 шт. 109 м
Кабель (АВБбШвнг-4х50)	1 шт. 102 м
Кабель (АВБбШвнг-4х50)	1 шт. 111 м
Кабель (АВБбШвнг-4х50)	1 шт. 103 м

сенная по адресу: г. Сочи, ул. Акаций, 34

2БКТП-1600/10/0,4	1 шт.
ТМГ 1600/10-У1	1 шт.
ТМГ 1600/10-У1	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-292	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10М11АС-0,5/10Р 100/5	2 шт.
Выключатель вакуумный ВВР-10-20/630-УХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-П-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-Л-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1 шт.
Линейный разъединитель РВз-10/630-П-УХЛ2	2 шт.
Шинный разъединитель РВФз-10/630-П-УХЛ2	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.

Высоковольтная ячейка КСО-292	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10М11АС-0,5/10Р 100/5	2 шт.
Выключатель вакуумный ВВР-10-20/630-УХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-П-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-Л-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1 шт.
Линейный разъединитель РВз-10/630-П-УХЛ2	2 шт.
Шинный разъединитель РВФз-10/630-П-УХЛ2	1 шт.
Выключатель автоматический GLOGCK-3150А	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-125 2500/5	7 шт.
Выключатель автоматический ВА75-35 250А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1250А	2 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1000А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА333 250А	1 шт.
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66	1 шт.
Установка компенсации реактивной мощности УКМ-А-0,4-150-25	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-88-33	1 шт.
Выключатели нагрузки GLOGCK-2500А (секционный)	1 шт.
Выключатель автоматический GLOGCK-3150А	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-125 2500/5	7 шт.
Выключатель автоматический ВА75-35 250А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1250А	2 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1000А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА333 250А	1 шт.
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66	1 шт.
Установка компенсации реактивной мощности УКМ-А-0,4-150-25	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-88-33	1 шт.
Выключатели нагрузки GLOGCK-2500А (секционный)	1 шт.

ложенная по адресу: г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, д. 6, корпус 3 (литер 3.1),

Т-I ТМГ-1250/10-УХЛ1	1 шт.
Т-II ТМГ-1250/10-УХЛ1	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM 6 МЛ 35786	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM 6 МЛ 35786	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки ВА 55-43 2000А (вводной)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки ВН-2500А (вводной)	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТЕ-100 2000/5	3 шт.
Секционный выключатель ВН-1600А (секционный)	1 шт.

Автоматический выключатель ВА88-32 I с.ш. ЯСН Т1	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3	1 шт.
Шкаф питания ЯСН БТП-1 (1 шт.)	1 шт.
Шкаф учета	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки ВА 55-43 2000А (вводной)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки ВН-2500А (вводной)	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТЕ-100 2000/5	3 шт.
Автоматический выключатель ВА88-32 II с.ш. ЯСН Т1	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3	1 шт.
Шкаф учета	1 шт.
Кабель АПвПу-10-3(1х240/50), 2 шт. по 294 м каждый	2 шт. по 294 м каждая

**расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский
ый номер земельного участка: 23:43:0108020:11156, с оборудованием:**

ТМГ 1250/10-У1	1 шт.
ТМГ 1250/10-У1	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396-3.0-А-000.100	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-292-5-008.0-06-1	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396-3.0-З-000.100	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10М11АС-0,5/10Р 75/5	2 шт.
Выключатель вакуумный ВВР-10-20/630-УХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-Л-10/630-П-20-Зухл2	2 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	2 шт.
Линейный разъединитель РВз-10/630-П-УХЛ2	1 шт.
Шинный разъединитель РВФз-10/630-П-УХЛ2	2 шт.
Устройство релейной защиты и автоматики РС-80-М2М-11	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396-3.0-А-000.100	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-292-5-008.0-06-1	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396-3.0-З-000.100	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10М11АС-0,5/10Р 75/5	2 шт.
Выключатель вакуумный ВВР-10-20/630-УХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-П-10/630-П-20-Зухл2	2 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	2 шт.
Линейный разъединитель РВз-10/630-П-УХЛ2	1 шт.
Шинный разъединитель РВФз-10/630-П-УХЛ2	2 шт.
Устройство релейной защиты и автоматики РС-80-М2М-11	1 шт.
Выключатель автоматический ВА55-43 2000А	1 шт.
ограничители перенапряжения линейный ОПН-П-0,38/0,4/5/125 УХЛ1	3 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 Р	1 шт.

GSM/GPRS модем ПМ01-220.AB	1 шт.
GSM-антенна АНТ-2	1 шт.
Трансформаторы тока ТШП-0,66 2000/5	3 шт.
Выключатель автоматический ВА88-33 160А	1 шт.
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37-400А габ.2 SL2-3x3/4v6wsz (400А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-39-800А SL3-3x3/4v6wsz (910А) (400А)	2 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-39-630А SL3-3x3/4v6wsz (630А)	5 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-38-500А SL3-3x3/4v6wsz (630А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-37-400А габ.2 SL3-3x3/4v6wsz (630А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-39-250А SL3-3x3/4v6wsz (630А)	2 шт.
Рубильник- предохранитель CSSD (1600А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель CSSD (2500А)	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-88-33	1 шт.
Выключатель автоматический ВА55-43 2000А	1 шт.
ограничители перенапряжения линейный ОПН-П-0,38/0,4/5/125 УХЛ1	3 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 Р	1 шт.
GSM/GPRS модем ПМ01-220.AB	1 шт.
GSM-антенна АНТ-2	1 шт.
Трансформаторы тока ТШП-0,66 2000/5	3 шт.
Выключатель автоматический ВА88-33 160А	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-37-400А габ.2 SL2-3x3/4v6wsz (400А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-39-800А SL3-3x3/4v6wsz (910А) (400А)	2 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-39-630А SL3-3x3/4v6wsz (630А)	5 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-38-500А SL3-3x3/4v6wsz (630А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-37-400А габ.2 SL3-3x3/4v6wsz (630А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель с ППНИ-39-250А SL3-3x3/4v6wsz (630А)	2 шт.
Рубильник- предохранитель CSSD (1600А)	1 шт.
Рубильник- предохранитель CSSD (2500А)	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-88-33	1 шт.
Кабель АСБл 3х240, 1 шт. – 130 м	1 шт. 130 м
Кабель АСБл 3х240, 1 шт. – 130 м	1 шт. 130 м

2019 года), расположенные от ТП-2711п до жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул.

Кабель 2(АВБШв-4х150), 2 шт. по 210 м	2 шт. по 210 м каждая
Кабель 2(АВБШв-4х150), 2 шт. по 210 м	2 шт. по 210 м каждая

п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. 70 лет Октября, 15 с оборудованием:

ТМГ 1000/10 У1	2
RM6 05.11. МЛ4839	1

RM6 05.11. МЛ5054	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 12 1800 iav	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 iav	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
Блок предохранителей	22
ЯСН - МИУЗ-1-13	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 12 1800 iav	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 iav	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
Блок предохранителей	22
ЯСН - МИУЗ-1-13	1
2 КЛ-10 кВ (ЗАПвПг-1х150) от ТП-1117п	2 шт. по 240 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) до ВРУ ж/д (лит. 5)	1 шт. по 650 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х120) до ВРУ ж/д (лит. 5)	1 шт. по 650 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х95) до ВРУ ж/д (лит. 5)	1 шт. по 975 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) до ВРУ ж/д (лит. 1)	1 шт. по 860 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х120) до ВРУ ж/д (лит. 1)	1 шт. по 860 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х95) до ВРУ ж/д (лит. 1)	1 шт. по 1030 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х120) до ВРУ ж/д (лит. 3)	1 шт. по 530 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х95) до ВРУ ж/д (лит. 3)	1 шт. по 370 м

г. Краснодар, ул. Кубанская, 47, с оборудованием:

ТМГА 630/10-У1	2
КРУ MERLIN GERIN SM6	4
Выключатель нагрузки 630 А	4
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока АBB 1000/5 СТ 12/1000	3
КРУ MERLIN GERIN SM6	4
Выключатель нагрузки 630 А	4
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока АBB 1000/5 СТ 12/1000	3
Выключатель нагрузки вводной Ввод 1 ISERE-R-1200	1
Выключатель нагрузки секционный 1 ISERE-R-1201	1
Выключатель нагрузки вводной Ввод 1 ISERE-R-1200	1
Выключатель нагрузки секционный 1 ISERE-R-1201	1
2КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) до ВРУ ж/д (1 подъезд)	2 шт. по 57 м

г. Краснодар, ул.Кубанская, 47, с оборудованием:

ТМГ 630/10	2
КРУ SM6 IEC 62271-200	10
Прибор учета СЭТ 4ТМ 03.01	1
КРУ SM6HN 64S 41-IEC 62271-200	10
Прибор учета СЭТ 4ТМ 03.01	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Мерк 230 ART-03 PQRSIDN	1
Выключатель планочный ШРНВ 1200/0,4	12
Шкаф собственных нужд ЯСН -1	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1

Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Мерк 230 ART-03 PQRSIDN	1
Выключатель планочный ШРНВ 1200/0,4	12
Шкаф собственных нужд ЯСН -1	1
КЛ-10кВ (АПвП2г-1х300/50-10) от ПС «ХБК»	1 шт. по 2315 м
КЛ-10кВ (АПвП2г-1х300/50-10) от ПС «ХБК»	1 шт. по 2288 м
БРП-10кВ № 1942п	1 шт.
2КЛ-10кВ АПвПУ 3(1х500/70-10) от ПС «РИП»	2 шт. по 1630 м

у: г.Краснодар, ул. Клары Лучко, 12, с оборудованием:

Вакуумный выключатель Schnider IEC 62271-200	5
Привод вакуумного выключателя IEC62271-20	1
Привод вакуумного выключателя IEC62271-100	4
Трансформаторы тока	18
Трансформаторы напряжения	2
Вакуумный выключатель Schnider IEC 62271-200	5
Привод вакуумного выключателя IEC62271-20	1
Привод вакуумного выключателя IEC62271-100	4
Источник бесперебойного питания BACK ofise 100 NNBF1KBKx1C8x00275	1
Источник бесперебойного питания PULSAR 1000	1
Шкаф оперативный	4
2КЛ-10кВ АПвПУ 3(1х300/70-10) от ПС «Западная 2»	2 шт. общей длиной 5465 м

г, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Клары Лучко, 12, с оборудованием:

ТМГ 11-1000/10 У1	2
КРУ RM6 NE IID1	1
КРУ RM6 NE IID1	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE 1800 NP	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE - R1200 NP	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03R	1
Трансформаторы тока ТШП 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	3
Блок предохранителей	22
Выключатель нагрузки вводной ISERE 1800 NP	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE - R1200 NP	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03R	1
Трансформаторы тока ТШП 0,66)	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
Блок предохранителей	22
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) до ВРУ ж/д (лит. 10)	1 шт. по 1790 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х185) до ВРУ ж/д (лит. 11)	1 шт. по 240 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) до ВРУ ж/д (лит. 11)	1 шт. по 3180 м

г, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Клары Лучко, 12, с оборудованием:

ТМГ 1000/10 У1	2
КРУ RM6 11 07 МП5052	1

КРУ RM6 05.11. МЛ5054	1
Выключатель нагрузки вводной CSSD 1800 КЗ	1
Выключатель нагрузки секционный CSSD 1800 КЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП 0,66 М	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1
Выключатель планочный ABB XLBM2	21
Выключатель нагрузки вводной CSSD 1800 КЗ	1
Выключатель нагрузки секционный CSSD 1800 КЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП 0,66 М	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-2УХ-3	1
Выключатель планочный ABB XLBM2	21
2 КЛ-10 кВ (3 NA2XS(S)-1x185/70-10) от ТП-1961п	1 шт. по 190 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4x185) до ВРУ ж/д (лит. 9.2, 9.3)	1 шт. по 1880 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4x95) до ВРУ ж/д (лит. 9.2, 9.3)	1 шт. по 1680м
Кабель АВБ6Шв-4x185, 2 шт. по 125 м	2 шт. по 125 м
Кабель АВБ6Шв-4x185, 2 шт. по 130 м	2 шт. по 130 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 200 м	2 шт. по 200 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 205 м	2 шт. по 205 м
Кабель АВБ6Шв-4x185, 2 шт. по 200 м	2 шт. по 200 м
Кабель АВБ6Шв-4x185, 2 шт. по 205 м	2 шт. по 205 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 220 м	2 шт. по 220 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 220 м	2 шт. по 220 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 160 м	2 шт. по 160 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 165 м	2 шт. по 165 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 160 м	2 шт. по 160 м
Кабель АВБ6Шв-4x120, 2 шт. по 165 м	2 шт. по 165 м
Кабель АВБ6Шв-4x185, 2 шт. по 110 м	2 шт. по 110 м
Кабель АВБ6Шв-4x185, 2 шт. по 110 м	2 шт. по 110 м

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. 70 лет Октября, 17, с оборудованием:

ТМГ 1000/10 У1	2
RM6 05.11. МЛ4839	1
RM6 05.11. МЛ5054	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 12 1800 iav	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 iav	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1

Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
Блок предохранителей	22
ЯСН - МИУЗ-1-13	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 12 1800 iav	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 iav	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
Блок предохранителей	22
ЯСН - МИУЗ-1-13	1
2 КЛ-10 кВ (3 АПвПг-1х150) от ТП-761	2 шт. по 500 м
Кабель 2(АВБбШв 4х185), 2 шт., L=200	200 м
Кабель 2(АВБбШв 4х185), 2 шт., L=200	205 м
Кабель АВБбШв (4х185)-1, 1 шт., L=160	160 м
Кабель АВБбШв (4х185)-1, 1 шт., L=165	165 м
Кабель АВБбШв (4х120)-1, 1 шт., L=160	160 м
Кабель АВБбШв (4х120)-1, 1 шт., L=165	165 м
Кабель 2АВБбШв (4х150)-1, 2 шт., L=130	130 м
Кабель 2АВБбШв (4х150)-1, 2 шт., L=135	135 м
Кабель 2АВБбШв (4х150)-1, 2 шт., L=250	250 м
Кабель 2АВБбШв (4х150)-1, 2 шт., L=255	255 м
Кабель 2АВБбШв-1-(4х150), 2 шт., L=250	250 м
Кабель 2АВБбШв-1-(4х150), 2 шт., L=250	250 м
Кабель 2АВБбШв-1-(4х150), 2 шт., L=210	210 м
Кабель 2АВБбШв-1-(4х150), 2 шт., L=210	210 м
Кабель АВБбШв-1-(4х150), 1 шт., L=210	210 м
Кабель 2АВБбШв-1-(4х150), 2 шт., L=190	190 м
Кабель 2АВБбШв-1-(4х150), 2 шт., L=190	190 м
Кабель АВБбШв-(4х120)-1, 1 шт., L=190	190 м
Кабель АВБбШв-(4х120)-1, 1 шт., L=190	190 м
Кабель 2АВБбШв-(1-4х120), 2 шт., L=140	140 м

Кабель 2АВВБШв-(1-4х120), 2 шт., L=140	140 м
--	-------

то жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. Душистая, 54А (ввод в эксплуатацию в

Кабель 2ВББШв-1,0-4х120, L=50 м	2 шт. по 50 м каждая
Кабель 2ВББШв-1,0-4х120, L=50 м	2 шт. по 50 м каждая
Кабель 2ВББШв-1,0-4х95, L=80 м	2 шт. по 80 м каждая
Кабель 2ВББШв-1,0-4х95, L=80 м	2 шт. по 80 м каждая

расположенная по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея,
/6 (ввод в эксплуатацию в декабре 2018 года), с оборудованием в следующем

2КТП-ккв-10/0,4 кВ	1 шт.
Т-1 ТМГ-1000/10-У1 Д/Ун-11	1 шт.
Т-2 ТМГ-1000/10-У1 Д/Ун-11	1 шт.
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-Л-10/630 (Рабочий ввод КЛ-10кВ)	1 шт.
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3шт)	
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 РС80- МР2231 А (ввод №1)	1 шт.
Линейный разъединитель вводной РВФз-10/630 с приводом	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3шт)	
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5S/10Р 50/5 (3 шт.)	
Шинный разъединитель трансформаторный РВз- 10/630 (ввод транс-ра Тр-1 а)	
Трехфазная группа напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	
Микропроцессорное устройства релейной защиты РС80-МР	
Выключатель нагрузки секционный ВНА-Л-10/630 с приводом	1 шт.
Выключатель нагрузки секционный ВНА-Л-10/630 с приводом	1 шт.
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 РС80- МР2231 А (ввод №2)	1 шт.
Линейный разъединитель вводной РВФз-10/630 с приводом	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3шт)	
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5S/10Р 50/5 (3 шт.)	
Шинный разъединитель трансформаторный РВз- 10/630 (ввод транс-ра Тр-1 а)	
Трехфазная группа напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	
Микропроцессорное устройства релейной защиты РС80-МР	
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-Л-10/630	1 шт.
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3шт)	

Рубильник РЕ19-43 0,4кВ, 2000А	1 шт.
Выкл. автомат-ий ВА53-41 1000А	
Меркурий 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1000/5 УЗ (3 шт.)	
Амперметр Э8030М1 2000/5	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1500/5 УЗ (4 шт.)	
Трансформаторы тока ТОП-10 М-0,66 УЗ 400/5	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 320А с ППНИ-37 320А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 250А с ППНИ-37 250А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 200А с ППНИ-37 200А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 160А с ППНИ-37 160А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 125А с ППНИ-37 125А	
Рубильник секционник РЕ19-44 0,4кВ, 2000А	
Рубильник РЕ19-43 0,4кВ, 2000А	1 шт.
Выкл. автомат-ий ВА53-41 1000А	
Меркурий 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1000/5 УЗ (3 шт.)	
Амперметр Э8030М1 2000/5	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1500/5 УЗ (4 шт.)	
Трансформаторы тока ТОП-10 М-0,66 УЗ 400/5	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 320А с ППНИ-37 320А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 250А с ППНИ-37 250А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 200А с ППНИ-37 200А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 160А с ППНИ-37 160А	
Рубильник-предохранитель SL2(Jean Muller)0,4кВ 125А с ППНИ-37 125А	
Рубильник секционник РЕ19-44 0,4кВ, 2000А	

Кабель СИП-3(3х95) L= 3м, 1 шт. 3 м	1 шт. длиной
	3м
Кабель СИП-3(3х95) L= 3м, 1 шт. 3 м	1 шт. длиной
	3м
Кабель АСБл-10-3*240 L-290, 1 шт. - 290 м	1 шт. длиной
	290 м
Кабель АСБл-10-3*240 L-290, 1 шт. - 290 м	1 шт. длиной
	290 м
Кабель АВБбШв-4х240, L=83 м	2 шт. по
	83 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=59 м	2 шт. по
	59 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=93 м	2 шт. по
	93 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=72 м	2 шт. по
	72 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=127 м	2 шт. по
	127 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=197 м	2 шт. по
	197 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=133 м	2 шт. по
	133 м каждая
Кабель АВБбШв-4х16, L=54 м	2 шт. по
	54 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=174 м	1 шт.
	174 м длиной
Кабель АВБбШв-4х240, L=174 м	1 шт.
	174 м длиной

2 880п, расположенная по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 3 (ввод в эксплуатацию в ноябре 2017 года), с оборудованием в следующем составе:

2БКТП 10/0,4 кВ/2х1000 кВА	1 шт.
Т-1 ТМГ21-1000/10/0,4-У1	1 шт.
Т-2 ТМГ21-1000/10/0,4-У1	1 шт.
(Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П-10/630 Рабочий ввод КЛ-10кВ от И-101)	1 шт.
Шинный разъединитель РВЗ-10/630 (ввод транс-ра Тр-1 а)	
Вакуумный выключатель БРИЗ ВВТ-10-20-630	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 с приводом (секционный)	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 с приводом (секционный)	1 шт.
Вакуумный выключатель БРИЗ ВВТ-10-20-630	
Шинный разъединитель РВЗ-10/630 (ввод транс-ра Тр-1 а)	1 шт.
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П-10/630 (Рабочий ввод КЛ10кВ от И-101)	1 шт.
Рубильник РЕ19-44-31160-00УХЛЗ 2000А	
Выкл. автомат-ий ВА53-41 1000А	
Шкаф собственных нужд ЯСН	
Меркурий 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТШП-0,66М-10-0,5-800/5 УЗ (3 шт.)	

Установка компенсации реактивной мощности УKM-A-0,4-150-25	1 шт.
Выкл. автомат-ий ВА57-39 400А (5 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА57-33 250А (5 шт.)	
Рубильник РЕ19-44-31160-00УХЛЗ 2000А	
Выкл. автомат-ий ВА53-41 1000А	
Шкаф собственных нужд ЯСН	
Меркурий 234 ART-03Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТШП-0,66М-10-0,5-800/5 УЗ (3 шт.)	
Установка компенсации реактивной мощности УKM-A-0,4-150-25	
Выкл. автомат-ий ВА57-39 400А (5 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА57-33 250А (5 шт.)	
Кабель АСБл-10 3(1х240), L=375м	1 шт. длиной 375 м
Кабель АСБл-10 3(1х240), L=375м	1 шт. длиной 375 м
Кабель СИП-3(3х95), L=620	1 шт. длиной 620 м
Кабель АСБл-10 3(1х240), L=375м	1 шт. длиной 375 м
Кабель АВБбШв-2(4х185), L=103 м	2 шт. по 103 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=54 м	2 шт. по 54 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=54 м	2 шт. по 54 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=48 м	2 шт. по 48 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=48 м	2 шт. по 48 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=133 м	1 шт. длиной 133 м
Кабель АВБбШв-2(4х120), L=133 м	1 шт. длиной 133 м
Кабель АВБбШв-4х185, L=80 м	2 шт. по 80 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=160 м	2 шт. по 160 м каждая

зная по адресу: РФ, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, 9 года), с оборудованием в следующем составе:

Т-1 ТМГ-160/10-У1	1 шт.
Т-2 ТМГ-160/10-У1	1 шт.
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ	
Меркурий 234 ART-00Р	
GSM модем	1 шт.

GSM модем с встроенным блок. питания TELEOFIS R[608-R2	
Антенна ТРИАДА-996 SMA	
Трансформаторы тока ТПЛ-НТЗ-10-11 15/5 (3 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2)	
Вакуумный выкл. вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5 200/5 (3 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ	
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5 100/5 (3 шт.)	1 шт.
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ	
Шкаф оперативного питания ШОП+ ИПБ	
Разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630	1 шт.
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2)	
Вакуумный выкл. вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5 200/5 (3 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ	
Меркурий 234 ART-00P	
GSM модем	1 шт.
GSM модем с встроенным блок. питания TELEOFIS R[608-R2	
Антенна ТРИАДА-996 SMA	
Трансформаторы тока ТПЛ-НТЗ-10-11 15/5 (3 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 0,4 кВ, 125А	
Выкл. автомат-ий выкат. с мот. прив. НУСВ1 ВА20	
Меркурий 234 ART-03P	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 300/5 (3 шт.)	
Амперметр Э8030М1 2000/5	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ (4 шт.)	1 шт.
Рубильник-секционник РЕ19-44 0,4кВ, 2000А	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А SL2(Jean Muller)0,4кВ 400А с ППНИ-37 400А (7 шт.)	

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 200А SL2(Jean Muller)0,4кВ 200А с ППНИ-37 200А (7 шт.)	1 шт.
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 0,4 кВ, 125А	
Выкл. автомат-ий выкат. с мот. прив. НУСВ1 ВА20	
Ртутный 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 300/5 (3 шт.)	
Амперметр Э8030М1 2000/5	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ (4 шт.)	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А SL2(Jean Muller)0,4кВ 400А с ППНИ-37 400А (7 шт.)	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 200А SL2(Jean Muller)0,4кВ 200А с ППНИ-37 200А (7 шт.)	
Кабель СИП-3(1х95), 1 шт. - 900 м	1 шт. длиной 900 м
Кабель СИП-3(1х95), 1 шт. - 900 м	1 шт. длиной 900 м
Кабель АСБл-10-3(1х240), 1 шт.- 630 м	1 шт. длиной 630 м
Кабель АСБл-10-3(1х240), 1 шт. - 630 м	1 шт. длиной 630 м
Кабель АВБбШв-4х240, L=245 м	2 шт. по 245 м каждая
Кабель АВБбШв-4х50, L=352 м	2 шт. по 352 м каждая
Кабель АВБбШв-4х25, L=353 м	2 шт. по 353 м каждая
Кабель АВБбШв-4х95, L=221 м	2 шт. по 221 м каждая
зненная по адресу: РФ, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, года), с оборудованием в следующем составе:	
Т-I ТМГ-1250/10-У1 Д/Ун-11	1 шт.
Т-II ТМГ-1250/10-У1 Д/Ун-11	1 шт.
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (Рабочий ввод КЛ-10кВ №1)	1 шт.
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (6 шт.)	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (ввод Тр-р №1)	1 шт.
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	
Трансформаторы тока ТОЛ-10 М11АС-0,5S/10Р 75/5 (3 шт.)	
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 с приводом (2 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 М6Т 10000/100 (4 шт.)	
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630 (Отх. КЛ1)	1 шт.
Шинный разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	
Шинный разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	1 шт.

Шинный разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630 (Отх. КЛ2)	1 шт.
Шкаф оперативного питания (ШОП)+ ИПБ	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (ввод Тр-№2)	1 шт.
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	
Трансформаторы тока ТОЛ-10 М11АС-0,5S/10Р 75/5 (3 шт.)	
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 с приводом (2 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 М6Т 10000/100 (4 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ	
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630	1 шт.
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (Рабочий ввод Кл 10кВ №2)	1 шт.
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (6 шт.)	
Вакуумный выкл. вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5 200/5 (3 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 0,4 кВ, 125А (6 шт.)	1 шт.
Выкл. автомат-ий НУСВ1ВА 20 2500А (ввод Тр№1)	
Меркурий 234 ART-03Р	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 400/5 (3 шт.)	
Рубильник-секционник РЕ19-44 0,4кВ, 2000А	
Амперметр	
Вольтметр	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ(7 шт.)	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А (10 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 0,4 кВ, 125А (6 шт.)	1 шт.
Выкл. автомат-ий НУСВ1ВА 20 2500А (ввод Тр№1)	
Амперметр	
Вольтметр	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ(7 шт.)	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А (10 шт.)	
Кабель АСБл-10-3(1х240), 1 шт. – 400 м	1 шт. длиной 400 м
Кабель АСБл-10-3(1х240), 1 шт. – 400 м	1 шт. длиной 400 м
Кабель АВБбШв-4х240, L=220 м	2 шт. по 220 м каждая

Кабель АВБбШв-4х240, L=130 м	2 шт. по
	130 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=140 м	2 шт. по
	140 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=190 м	2 шт. по
	190 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=40 м	2 шт. по
	40 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=79 м	2 шт. по
	79 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=45 м	2 шт. по
	45 м каждая
Кабель АВБбШв-4х185, L=86 м	2 шт. по
	86 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=243 м	2 шт. по
	243 м каждая
Кабель АВБбШв-4х240, L=280 м	2 шт. по
	280 м каждая

енная по адресу: РФ, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, года), с оборудованием в следующем составе:

Т-1 ТМГ-1250/10-У1	1 шт.
Т-2 ТМГ-1250/10-У1	1 шт.
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20/630 с РС80-МП2231	1 шт.
Шинный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ2	
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5 200/5 (3 шт.)	
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2 шт.)	1 шт.
Меркурий 234 ART-00Р	
Трансформаторы тока ТЛО-10 75/5 0,5 (3 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-21м 0,5 10000/100 (3 шт.)	
Вакуумный выкл. вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ2	
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630	1 шт.
Разъединитель РВФЗ-10/630 с приводом	1 шт.
Шкаф оперативного питания ШОП + ИПБ	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630 с приводом	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630	1 шт.
Линейный разъединитель вводной РВЗ-10/630 (2 шт.)	1 шт.
Меркурий 234 ART-00Р	
Трансформаторы тока ТЛО-10 75/5 0,5 (3 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-21м 0,5 10000/100 (3 шт.)	
Вакуумный выкл. вводной ВВР-10-20630 с РС80-МП2231	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ2	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20/630 с	

РС80-МП2231	
Шинный разъединитель вводной РВз-10/630 (2 шт.)	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ2	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10 М11АС-0,5 200/5 (3 шт.)	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20/630 с РС80-МП2231	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 0,4 Кв, 125А	
Выкл. автомат-ий выкат. с мот. прив. HGS25B3B 2500А	
Меркурий 234 ARTM-03 РВ.Г	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ (3 шт.)	
Амперметр Э8030М1 2000/5	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	1 шт.
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ (4 шт.)	
Трансформаторы тока Т-0,66 400/5 (1 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА57-39	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель SL2 (Jean Muller) 0,4кВ 400А с ППНИ-37 400А (14 шт.)	
Рубильник-секционный РЕ19-4331140 0,4кВ, 1600А	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 0,4 Кв, 125А	
Выкл. автомат-ий выкат. с мот. прив. HGS25B3B 2500А	
Меркурий 234 ARTM-03 РВ.Г	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ (3 шт.)	
Амперметр Э8030М1 2000/5	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	1 шт.
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-2000/5 УЗ (4 шт.)	
Трансформаторы тока Т-0,66 400/5 (1 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА57-39	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,4-250-25	
Рубильник-предохранитель SL2 (Jean Muller) 0,4кВ 400А с ППНИ-37 400А (14 шт.)	
Кабель АСБл-10 3х240 мм², L=165 м	1 шт. длиной 165 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм², L=165 м	1 шт. длиной 165 м
Кабель АВБбШв-1,0 4х240 мм², L= 217 м	2 шт. по 217 м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х240 мм², L= 211 м	2 шт. по 211 м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х240 мм², L= 223 м	2 шт. по 223м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х240 мм², L= 218 м	2 шт. по 218м каждая

Кабель АВБбШв-1,0 4х185 мм², L= 30 м	2 шт. по 30м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х185 мм², L= 69 м	2 шт. по 69м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х185 мм², L= 36 м	2 шт. по 36м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х185 мм², L= 36 м	2 шт. по 76м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х185 мм², L= 144 м	2 шт. по 144м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х185 мм², L= 84 м	2 шт. по 84м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х240 мм², L= 181 м	2 шт. по 181м каждая
Кабель АВБбШв-1,0 4х240 мм², L= 266 м	2 шт. по 266м каждая)

А, расположенная по адресу: РФ, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул по в июле 2020 года), с оборудованием в следующем составе:

Т-1 ТМГ-1250/10-У1 Д/УН-11	1 шт.
Т-2 ТМГ-1250/10-У1 Д/УН-11	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630 (2 шт.)	1 шт.
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 (Рабочий ввод Кл 10кВ №1)	
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-10 М11АС-0,5S/10P 75/5 (2 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PR	
Модем Teliofis RX608-R2 с антенной	
Трехфазная группа трансформаторов 3*ЗНОЛ-СЭЩ-10	1 шт.
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (ввод Тр-р №1)	
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3 шт.)	
Разъединитель РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 -01А-0,5S/10P 200/5 (2 шт.)	
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-20-3 УХЛ2 (Отх. КЛ-1)	
Разъединитель РВЗ-10/630	
Разъединитель РВФз-10/630-II-I-УХЛ2 с приводом	1 шт.
Разъединитель РВФз-10/630-II-I-УХЛ2 с приводом	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20-3 УХЛ2 (отх. КЛ-2)	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (ввод Тр-р №1)	1 шт.
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3 шт.)	

Разъединитель РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 -01А-0,5S/10Р 200/5 (2 шт.)	
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 (Рабочий ввод Кл 10кВ №1)	
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПН-10 кВ (3 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-10 М11АС-0,5S/10Р 75/5 (2 шт.)	1 шт.
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PR	
Модем Teliofis RX608-R2 с антенной	
Трехфазная группа трансформаторов 3*ЗНОЛ-СЭЩ-10	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38/0,4/5/125 УХЛ1 (3 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА101-3Р-063А-С (ввод Тр№1)	
Воздуш. выкл. автомат-ий HGN16A3BM2C25254LBAEL	
Меркурий 234 ART-03PB.G	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 400/5	
Амперметр Э8030М1 2000/5 (3 шт.)	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1600/5 УЗ (7 шт.)	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А (15 шт.)	1 шт.
Предохранитель ППНИ-37 250А (8 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 315А (2 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 160А	
Предохранитель ППНИ-37 400А	
Трансформаторы напряжения ОСМ1-0,063 380/5-220	
Регулятор реактивной мощности DCRL8	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,38-250кВАр УЗ (10ст.х25кВАр)	
Рубильник секционный РЕ19-43-31140-00 УХЛЗ (1600А)	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38/0,4/5/125 УХЛ1 (3 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА101-3Р-063А-С (ввод Тр-р №1)	
Воздуш. выкл. автомат-ий HGN16A3BM2C25254LBAEL	
Меркурий 234 ART-03PB.G	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 400/5	
Амперметр Э8030М1 2000/5 (3 шт.)	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1600/5 УЗ (7 шт.)	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А (15 шт.)	1 шт.
Предохранитель ППНИ-37 250А (8 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 315А (2 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 160А	
Предохранитель ППНИ-37 400А	

Трансформаторы напряжения ОСМ1-0,063 380/5-220	
Регулятор реактивной мощности DCRL8	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,38-250кВАр УЗ (10ст.х25кВАр)	
Кабель АСБл-10 3х240 мм², L=134 м	1 шт. длиной 134 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм², L=134 м	1 шт. длиной 134 м

А, расположенная по адресу: РФ, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул по в июле 2020 года), с оборудованием в следующем составе:

Т-1 ТМГ-1250/10-У1 Д/УН-11	1 шт.
Т-2 ТМГ-1250/10-У1 Д/УН-11	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630 (2 шт.)	1 шт.
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 (Рабочий ввод Кл 10кВ №1)	
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-10 М11АС-0,5S/10P 75/5 (2 шт.)	
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PR	
Модем Teliofis RX608-R2 с антенной	
Трехфазная группа трансформаторов 3*ЗНОЛ-СЭЩ-10	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (ввод Тр-р №1)	1 шт.
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3 шт.)	
Разъединитель РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 -01А-0,5S/10P 200/5 (2 шт.)	
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-II-20-3 УХЛ2 (Отх. КЛ-1)	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630	
Разъединитель РВФз-10/630-II-I-УХЛ2 с приводом	1 шт.
Разъединитель РВФз-10/630-II-I-УХЛ2 с приводом	1 шт.
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20-3 УХЛ2 (Отх. КЛ-2)	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630	
Вакуумный выключатель вводной ВВР-10-20-630 (ввод Тр-р №1)	1 шт.
Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 кВ (3 шт.)	
Разъединитель РВЗ-10/630 (2 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 -01А-0,5S/10P 200/5 (2 шт.)	
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 (Рабочий ввод Кл 10кВ №1)	

Устройства релейной защиты и автоматики РЗА "АГАТ-100"	
Ограничитель перенапряжения ОПН-10 кВ (3 шт.)	
Трансформаторы тока ТОЛ-10 М11АС-0,5S/10Р 75/5 (2 шт.)	1 шт.
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10 М6 10000/100 (3 шт.)	
Счетчик Меркурий 230 ART-00 PR	
Модем Teliofis RX608-R2 с антенной	
Трехфазная группа трансформаторов 3*ЗНОЛ-СЭЩ-10	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38/0,4/5/125 УХЛ1 (3 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА101-3Р-063А-С (ввод Тр-р №1)	
Воздуш. выкл. автомат-ий HGN16A3BM2C25254LBAEL	
Меркурий 234 ART-03PB.G	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 400/5	
Амперметр Э8030М1 2000/5 (3 шт.)	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1600/5 УЗ (7 шт.)	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А (15 шт.)	1 шт.
Предохранитель ППНИ-37 250А (8 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 315А (2 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 160А	
Предохранитель ППНИ-37 400А	
Трансформаторы напряжения ОСМ1-0,063 380/5-220	
Регулятор реактивной мощности DCRL8	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,38-250кВАр УЗ (10ст.х25кВАр)	
Рубильник секционный РЕ19-43-31140-00 УХЛЗ (1600А)	
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38/0,4/5/125 УХЛ1 (3 шт.)	
Выкл. автомат-ий ВА101-3Р-063А-С (ввод Тр-р №1)	
Воздуш. выкл. автомат-ий HGN16A3BM2C25254LBAEL	
Меркурий 234 ART-03PB.G	
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66 УЗ 400/5	
Амперметр Э8030М1 2000/5 (3 шт.)	
Вольтметр Э8030М1 0,5кВ	
Трансформаторы тока ТШП-0,66-10-0,5-1600/5 УЗ (7 шт.)	
Рубильник-предохранитель с ППНИ-37 400А (15 шт.)	1 шт.
Предохранитель ППНИ-37 250А (8 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 315А (2 шт.)	
Предохранитель ППНИ-37 160А	
Предохранитель ППНИ-37 400А	
Трансформаторы напряжения ОСМ1-0,063 380/5-220	
Регулятор реактивной мощности DCRL8	
Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-а-0,38-250кВАр УЗ (10ст.х25кВАр)	

Кабель АСБл-10 3х240 мм², L=402 м	1 шт. длиной 402 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм², L=402 м	1 шт. длиной 402 м

у: г. Краснодар, ул. Уральская 162/7 (ввод в эксплуатацию в декабре 2019 года)

Кабель АВБбШв 4х185 мм² L=150м	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв 4х185 мм² L=150м	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв 4х95 мм² L=150м	1 шт. длиной 150 м
Кабель АВБбШв 4х95 мм² L=150м	1 шт. длиной 150 м

пресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42/4 (литер 13) (ввод в эксплуатацию в мае

2БКТП-1250/10/0,4 зав. № 07249	1 шт.
Т-I ТМГ-1250/10-0,4 УХЛ1	1 шт.
Т-II ТМГ-1250/10-0,4 УХЛ1	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6 20212201256256	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6 20212201255	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки ВА 732 L 2500 А (вводной) (1шт.)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки CSSD-2500 КЗС 2500 А (вводной) (1шт.)	
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 (1 шт.)	
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 (3 шт.)	
Секционный выключатель CSSD-1600 КЗС 1600А (секционный) (1шт.)	
Автоматический выключатель ВА DEKraft Автомат на ЯСН/ШП (2шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3(1 шт.)	
Шкаф питания ЯСН БТП-2 (1 шт.)	
Шкаф учета	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки ВА 732 L 2500 А (вводной) (1шт.)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки CSSD-2500 КЗС 2500 А (вводной) (1шт.)	
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 (1 шт.)	
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 (3 шт.)	
Секционный выключатель CSSD-1600 КЗС 1600А (секционный) (1шт.)	
Автоматический выключатель ВА DEKraft Автомат на ЯСН/ШП (2шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3(1 шт.)	
Шкаф питания ЯСН БТП-2 (1 шт.)	
Шкаф учета	1 шт.
Кабель АПвПу-10-3(1х150/25), L= 201 м	2 шт. по 201 м каждая
Кабель АПвБШв-4х185, 2 шт. по 97 м	2 шт. по 97 м каждая

Кабель АПвБШв-4х185, 2 шт. по 55 м	2 шт. по 55 м каждая
Кабель АПвБШв-4х240, 2 шт. по 77 м	2 шт. по 77 м каждая
Кабель АПвБШв-4х185, 2 шт. по 116 м	2 шт. по 116 м каждая
Кабель АПвБШв-4х185, 2 шт. по 140 м	2 шт. по 140 м каждая
Кабель АПвБШв-4х240, 2 шт. по 89 м	2 шт. по 89 м каждая
адресу: г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 8, корпус №2 (литер 2.4) (ввод в оставе:	
2БКТП-1250/10/0,4 зав. № 07262	1 шт.
T-I ТМГ-1250/10-0,4 УХЛ1	1 шт.
T-II ТМГ-1250/10-0,4 УХЛ1	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6 20212477843	1 шт.
Комплектное распределительное устройство на напряжение 10 кВ серия RM6 20212477842	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки BA 732 L 2500 А (вводной) (1шт.)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки CSSD-2500 КЗС 2500 А (вводной) (1шт.)	
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN (1 шт.)	
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 (3 шт.)	
Секционный выключатель CSSD-1600 КЗС 1600А (секционный) (1шт.)	
Автоматический выключатель BA DEKraft Автомат на ЯСН/ШП (2шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3(1 шт.)	
Шкаф питания ЯСН БТП-2 (1 шт.)	
Шкаф учета	1 шт.
Вводной автоматический выключатель нагрузки BA 732 L 2500 А (вводной) (1шт.)	1 шт.
Вводной выключатель нагрузки CSSD-2500 КЗС 2500 А (вводной) (1шт.)	
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 (1 шт.)	
Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 (3 шт.)	
Секционный выключатель CSSD-1600 КЗС 1600А (секционный) (1шт.)	
Автоматический выключатель BA DEKraft Автомат на ЯСН/ШП (2шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХ-3(1 шт.)	
Шкаф питания ЯСН БТП-2 (1 шт.)	
Шкаф учета	1 шт.
Кабель АПвБШв-4х240, 2 шт. по 48 м	2 шт. по 48 м каждая
Кабель АПвБШв-4х240, 2 шт. по 86 м	2 шт. по 140 м каждая

Кабель АПвБШв-4х185, 2 шт. по 89 м	2 шт. по 124 м каждая
------------------------------------	-----------------------

расположенная по адресу: г.Краснодар, пос.Березовый, ул.5-я Дорожная, участок 68, с

ТМГ-630кВА	2
КЛ-10 кВ ААБЛ 10 КВ (3х240) от 2БКТП № 2900п до ТП-3122п	1 шт. по 185 м
КЛ-10 кВ ААБЛ 10 КВ (3х240) от 2БКТП № 2900п до ТП-3122п	1 шт. по 185 м
КЛ-10 кВ ААБЛ 10 КВ (3х240) от 2БКТП № 2900п до РП 10 кВ	1 шт. по 20 м
КЛ-10 кВ ААБЛ 10 КВ (3х240) от 2 БКТП № 2900п до РП 10 кВ	1 шт. по 20 м

38п, расположенная по адресу: г.Краснодар, пос.Березовый, ул. 5-я Дорожная, с

ТМГ 400 кВА	2
Меркурий 234 ART-03 PQRSN	2
ТШП-0,66	6
2КЛ-10 кВ АПвПу-3 (1х240) L=210м	2 шт. по 210 м

и, расположенная по адресу: г.Краснодар, пос.Березовый, ул.Декоративная.5/1, с

ТМГ-1000кВА	2
4КЛ-10 кВ АПвЭгаПу 3х(1х300/95)	4 шт. по 350 м
16КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х95	16 шт. общей длиной 1160 м

№ 1996п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 204, с оборудованием

ТМГ-1250-10/0,4 кВ	2
2КЛ-10кВ АСБл 3х240	2 шт. по 100 м
КЛ-0.4кВ ВББШв 4х70	1 шт. по 810 м
КЛ-0.4 кВ ВББШв 4х95	1 шт. по 1110 м
КЛ-0.4 кВ ВББШв 4х120	1 шт. по 1800 м
2КЛ-0,4кВ ВББШв 4х70	2 шт. по 150 м
2КЛ-0,4кВ ВББШв 4х185	2 шт. по 160 м.
2КЛ-0,4кВ ВББШв 4х185	2 шт. по 150 м
2КЛ-0,4кВ ВББШв 4х185	2 шт. по 125 м
2КЛ-0,4кВ ВББШв 4х185	2 шт. по 100 м
2КЛ-0,4кВ ВББШв 4х95	2 шт. по 105 м.

г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.им.М.Горького, 32:

2КЛ-0,4 кВ ВББШв-4х50	2 шт. по 80 м
2КЛ-0,4 кВ ВББШв-4х70	2 шт. по 160 м

КТП № 2738п (введена в эксплуатацию в июне 2017 г.), расположенная по адресу:

ТМГ-1250-10/0,4 кВ	4
КЛ-10 кВ (АПвПу 3х185/25 мм) подключены РУ-10 кВ БРТП-1926 до I с.ш. до РУ-10 кВ, 4БКТП №2738п	1 шт. по 171 м
КЛ-10 кВ (АПвПу 3х185/25 мм) подключены РУ-10 кВ БРТП-1926 до II с.ш. до РУ-10 кВ, 4БКТП №2738п	1 шт. по 171 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 1-2, литер 1)	2 шт. по 50 м.
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 1-2, литер 1)	2 шт. по 50 м

2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 3-4, литер 1)	2 шт. по 85 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 3-4, литер 1)	2 шт. по 85 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 5-6, литер 1)	2 шт. по 120 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 5-6, литер 1)	2 шт. по 120 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 7-8, литер 1)	2 шт. по 155 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 7-8, литер 1)	2 шт. по 155 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 1-2, литер 2)	2 шт. по 110 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 1-2, литер 2)	2 шт. по 110 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 3-4, литер 2)	2 шт. по 85 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 3-4, литер 2)	2 шт. по 85 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 5-6, литер 2)	2 шт. по 45 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4х150 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до ВРУ (ось 5-6, литер 2)	2 шт. по 45 м
КЛ-0,4 кВ АВБШв 5х10 от РУ-0,4 кВ 4БКТП до КНС	1 шт. по 65 м

Краснодар, ул. 5-ая Дорожная, участок 68, с оборудованием:

Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Трансформатор собственных нужд ТСН 10/04 кВ	1
Трансформаторы напряжения ТН ЗНОЛ П-НТЗ-10 УХЛ2 (3 шт.)	3
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЦ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЦ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЦ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЦ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1

Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Трансформатор собственных нужд ТСН 10/04 кВ	1
Трансформаторы напряжения ТН ЗНОЛ П-НТЗ-10 УХЛ2	3
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
Шинный разъединитель Ш.Р. 10 кВ	1
Разъединитель РВЗ 10/630 II 93	1
Трансформатор тока ТТ ТОП-СЭШ	3
Выключатель ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/ У21000	1
Блок релейной защиты "Сириус-2-МЛ"	1
2 КЛ-10кВ АПВПУ2п 3х(1х300)90 L=1674 м	2 шт.
	по 1674 м
2 КЛ-10кВ АПВПУ2п 3х(1х300)90 L=1031 м	2 шт.
	по 1031 м
2 КЛ-10 кВ АСБЛ 3*240 L=700 м	2 шт.
	по 700 м

Зп, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева 4/9, с оборудованием:

Т-2 ТМГ21 -630/10-У1	2
Разъединитель ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2 (вводная)	1
Разъединитель ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2 (трансформаторная Т-1)	1
Предохранители ПКТ	3
Разъединитель ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2 (резерв)	1
Секционный выключатель СВН-10 (резерв)	1
Разъединитель ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2 (вводная)	1
Разъединитель ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2 (трансформаторная Т-2)	1

ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2 (резерв)	1
Секционный выключатель СВН-10 (резерв)	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 (резерв)	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ П-10 (резерв)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (резерв)	4
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (уличное освещение)	4
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2)	4
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (резерв)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2, коммерция)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (строй учет)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (резерв)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2)	1
Секционный рубильник Р.Е.19-41-31 160-00 УХЛЗ 1000 А	1
Вводной рубильник Р.Е.19-41-31 160-00 УХЛЗ 1000 А	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
ЯТП-0,25 220/36 -2 УХЛ4ПЗ0	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (резерв)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (резерв)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2, коммерция)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (строй учет)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (резерв)	1
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ (блок 2)	1
Секционный рубильник Р.Е.19-41-31 160-00 УХЛЗ 1000 А	1
Вводной рубильник Р.Е.19-41-31 160-00 УХЛЗ 1000 А	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
ЯТП-0,25 220/36 -2 УХЛ4ПЗ0	1
2КЛ-10 кВ АСБл-3х240	2 шт. по 320 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185	2 шт. по 80 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185	2 шт. по 45 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185	2 шт. по 60 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х25	2 шт. по 60 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х25	2 шт. по 45 м
КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х25	1 шт. по 65 м
д.р. ул. Ярославского 70, литер 2	
2 КЛ-0,4 кВ АВБШВ-1 4х120 от ТП-1442 до ВРУ жилого дома по ул. Ярославского, 70, литер 2	2 шт.
	по 30 м
д.р. ул. Кирова, 265	
6 КЛ-0,4 кВ АВБШВ 4х240 от ТП-1443 до ВРУ жилого дома по ул. Кирова, 265	6 шт.
	по 150 м
КЛ-0,4 кВ АВБШВ-1 4х150 от ТП-1443 до ВРУ жилого дома по ул. Кирова, 265	1 шт.
	по 60 м
КЛ-0,4 кВ АВБШВ-1 4х50 от ТП-1443 до ВРУ	1 шт.

жилого дома по ул. Кирова, 265	по 60 м
2711п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корпус 6, с	
ТМГ-1250/10 У1	2 шт.
RM6 2016.04. МЛ21439	2 шт.
Вводной выключатель ISERE 2400 NP (ввод)	1 шт.
Секционный разъединит. TUR 12 1800 iav (секционный.)	
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 1250/5 (3 шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН УЗ	
Вводной выключатель ISERE 2400 NP (ввод)	1 шт.
Секционный разъединит. TUR 12 1800 iav (секционный.)	
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 1250/5 (3 шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН УЗ	
2 КЛ-0,4 кВ (АВБ6Швнг 4х185) от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ 1.1 ж/д литер 7	202 м
2 КЛ-0,4 кВ 2(АВБ6Швнг 4х95) от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ 2.1 ж/д литер 7	136 м
2 КЛ-0,4 кВ 2(АВБ6Швнг 4х95) от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ 3.1 ж/д литер 7	128 м
2 КЛ-0,4 кВ (АВБ6Швнг 4х50 от РУ-0,4 кВ ТП-2711п до ВУ 4.1 ж/д литер 7	236 м
2КЛ-10 кВ АПвПу2г -10 3х(1х300/70) от ПС 110/10 кВ «Военгородок» КРУН – 10 кВ ячейки № 113, № 214 до РУ-10 кВ ТП-2711п	7700 м
Кабель АВБ6Швнг 4х95 2 шт. по 77 м	2 шт. по 77 м
Кабель АВБ6Швнг 4х95 2 шт. по 77 м	2 шт. по 77 м
Кабель АВБ6Швнг 4х95 2 шт. по 40 м	2 шт. по 40 м
Кабель АВБ6Швнг 4х95 2 шт. по 40 м	2 шт. по 40 м
Кабель АВБ6Швнг 4х95 2 шт. по 85 м	2 шт. по 85 м
Кабель АВБ6Швнг 4х95 2 шт. по 85 м	2 шт. по 85 м
Кабель АВБ6Швнг-4х95, 2 шт. по 70 м	2 шт. по 70 м каждая
Кабель АВБ6Швнг-4х95, 2 шт. по 70 м	2 шт. по 70 м каждая
Кабель АВБ6Швнг-4х95, 2 шт. по 115 м	2 шт. по 115 м каждая

Кабель АВБбШВнг-4х95, 2 шт. по 115 м	2 шт. по 115 м каждая
ая по адресу г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Краевая 3, с	
ТМГ 1000/10 У1	1 шт.
ТМГ 1000/10 У2	1 шт.
Ячейки РУВН	
Разъединитель ВНА-Л-10/630-20-у2	3 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1 шт.
Шинный разъединитель РВФз-10/630-II-УХЛ2	1 шт.
Разъединитель ВНА-Л-10/630-20-у2	3 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1 шт.
Шинный разъединитель РВФз-10/630-II-УХЛ2	1 шт.
Ячейка РУНН-0,4КВ	
Рубильник РПС-4 с предохранителями	3 шт.
Меркурий 234 ART-03Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 (100) 1000/5	6 шт.
Выключатель нагрузки (секционный)CSSD1600КЗ 3п 1600А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА04-36 320А	2 шт.
Рубильник РПС-4 с предохранителями	3 шт.
Меркурий 234 ART-03Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 (100) 1000/5	6 шт.
Выключатель автоматический ВА04-36 320А	2 шт.
Кабель АСБ-10 3х240 мм ² L=70м	2 шт. по 70 м каждая
Кабель АСБ-10 3х240 мм ² L=90м	1 шт. 90 м
Кабель АСБ-10 3х240 мм ² L=90м	1 шт. 90 м
Кабель СИП2-3х150+70 l=40	2 шт. по 40 м каждая
Кабель СИП2-0,4 кВ 3х150+70 L=70 м	2 шт. по 70 м каждая
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	2 шт. по 120 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х25)	1 шт. по 120 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	2 шт. по 120 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	1 шт. по 145 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	1 шт. по 145 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	2 шт. по 110 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х25)	1 шт. по 120 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	2 шт. по 110 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	1 шт. по 80 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-1 (4х240)	1 шт. по 80 м
917п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, район жилого	
ТМГ-21, 1000/10-У-1	2 шт.

RM6 МЛ 22391	2 шт.
Вводной выключатель TUR 12 1800 IAV (ввод)	1 шт.
Секционный разъединитель CBHTUR 10 1200 IAV (секционный)	
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 1000/5 (3 шт.)	
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	
Вводной выключатель TUR 12 1800 IAV (ввод)	1
Секционный разъединитель CBHTUR 10 1200 IAV (секционный)	1
Приборы учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 1000/5 (3 шт.)	3
Ящик собственных нужд ЯСН 500.240.160-1УХЗ	1
2КЛ-10 кВ АПвПу-10-3(1х150/25) от РУ-10 кВ ТП-2711п до РУ-10 кВ 2КТП 2х630 кВА	430 м
Кабель АВБбШвнг 4х240 1 шт. – 83 м	1 шт. 83 м
Кабель АВБбШвнг 4х240 1 шт. – 83 м	1 шт. 83 м
Кабель АВБбШвнг 4х185 1 шт. – 39 м	1 шт. 39 м
Кабель АВБбШвнг 4х185 1 шт. – 39 м	1 шт. 39 м
Кабель АВБбШвнг 4х240 1 шт. – 76 м	1 шт. 76 м
Кабель АВБбШвнг 4х240 1 шт. – 76 м	1 шт. 76 м
Кабель АПвБШв 4х185 1 шт. – 121 м	1 шт. 121 м
Кабель АПвБШв 4х185 1 шт. – 121 м	1 шт. 121 м
Кабель АПвБШв 4х185 1 шт. – 116 м	1 шт. 116 м
Кабель АПвБШв 4х185 1 шт. – 116 м	1 шт. 116 м
Кабель АПвБШв 4х185 1 шт. – 62 м	1 шт. 62 м
Кабель АПвБШв 4х185 1 шт. – 62 м	1 шт. 62 м
Кабель АВБбШвнг 4х95 2 шт. по 73 м	2 шт. по 73 м
Кабель АВБбШвнг 4х95 2 шт. по 73 м	2 шт. по 73 м
Кабель АВБбШвнг 4х95 2 шт. по 119 м	2 шт. по 119 м
Кабель АВБбШвнг 4х95 2 шт. по 119 м	2 шт. по 119 м

2п, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корпус 4 (литер

Т-1 ТМГ21-630/10-У1 №1897929	1 шт.
Т-2 ТМГ21-630/10-У1 №1898745	1 шт.
І с.ш. ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2	3 шт.
	2 шт.
І с.ш. ВНА-Л-10/630-II-203УХЛ2	3 шт.
II-сш. CSSD 1000 КЗС (вводной)	2 шт.
I-сш. CSSD 1000 КЗС (секционный)	1 шт.

Рубильник с предохранителями SL3-3х3/4a/VBW.SZ	16 шт.
	2 шт.
I-сш ТШП-0,66 (А)	1 шт.
I-сш ТШП-0,66 (В)	1 шт.
I-сш ТШП-0,66 (С)	1 шт.
II-сш ТШП-0,66 (А)	1 шт.
II-сш ТШП-0,66 (В)	1 шт.
II-сш ТШП-0,66 (С)	1 шт.
2КЛ-10 кВ АПвПу-10-3(1х240/50) от РУ-10 кВ ТП-2711п до РУ-10 кВ 2КТП 2х630 кВА	265 м
КЛ-10 кВ АПвПу-10-3(1х150/25) от РУ-10 кВ 2КТП 2х630 кВА до РУ-10 кВ ТП-1770п	72 м
2КЛ-0,4 кВ 2(АВБШвнг-4х150) от РУ-0,4 кВ 2КТП 2х630 кВА до ВУ 1.1 ж/д литер 5	60 м
2КЛ-0,4 кВ АВБШвнг-4х50 от РУ-0,4 кВ 2КТП 2х630 кВА до ВУ 2.1 ж/д литер 5	55 м
2КЛ-0,4 кВ 2(АВБШвнг-4х150) от РУ-0,4 кВ 2КТП 2х630 кВА до ВУ 1.1 ж/д литер 4	65 м

КРУН) от 2БКТП-2421п, расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 4А

комплектное распределительное устройство наружной установки с кабельным входом и кабельным выходом (КРН (к.к.к.) - 10 кВ) с двумя узлами учета 10 кВ на 6 ячеек от 2БКТП-2421п	1 шт.
--	-------

года) от ТП-2675п до жилых домов, расположенных по адресу: г. Краснодар, ул.

Кабельный канал (лоток)	1 шт. 81 м
Кабель ВВБбШв 4х240, 1 шт. - 110 м	1 шт. 110 м
Кабель ВВБбШв 4х240, 1 шт. – 110 м	1 шт. 110 м
Кабель ВВБбШв 4х240, 1 шт. – 115 м	1 шт. 115 м
Кабель ВВБбШв 4х240, 1 шт. – 115 м	1 шт. 115 м
Кабель ВВГнг 4х50, 1 шт. – 150 м	1 шт. 150 м
Кабель ВВГнг 4х50, 1 шт. – 150 м	1 шт. 150 м
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25, 1 шт. – 10 м	1 шт. 10 м
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25, 1 шт. – 14 м	1 шт. 14 м
Кабель ВБбШв 4х240, 1 шт. – 191 м	1 шт. 191 м
Кабель ВБбШв 4х240, 1 шт. – 191 м	1 шт. 191 м
Кабель ВБбШв 4х150, 1 шт. – 188 м	1 шт. 188 м
Кабель ВБбШв 4х150, 1 шт. – 188 м	1 шт. 188 м
Кабель ВБбШв 4х150, 1 шт. – 184 м	1 шт. 184 м
Кабель ВБбШв 4х150, 1 шт. – 184 м	1 шт. 184 м

Кабель ВБбШв 4х240, 1 шт. - 115 м	1 шт. 115 м
Кабель ВБбШв 4х240, 1 шт. - 115 м	1 шт. 115 м
Кабель ВБбШв 4х240, 1 шт. – 111 м	1 шт. 111 м
Кабель ВБбШв 4х240, 1 шт. – 111 м	1 шт. 111 м
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95, 1 шт. – 108 м	1 шт. 108 м
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95, 1 шт. – 112 м	1 шт. 112 м
Кабель ВВГнг 4х50, 1 шт. – 109 м	1 шт. 109 м
Кабель ВВГнг 4х50, 1 шт. – 109 м	1 шт. 109 м

1п, расположенная по адресу: г.Краснодар, п.Березовый, Березовский сельский округ,

ТМГ 630 кВА	2
КРУ RM6 13.08.МЛ 10694	1
КРУ RM6 13.08.МЛ 10693	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE - 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Блок предохранителей	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т- 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE - 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Блок предохранителей	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т- 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
2КЛ-10 кВ АПвУГ в 3х(1х240) от 2КТП-2860п до 2КТП-2861п	2 шт. по 185 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х120) от РУ-0.4кВ ТП-2861п до ВУ литер 2.1 жилого дома	4 шт. по 76 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х120) от РУ-0.4кВ ТП-2861п до ВУ литер 2.2 жилого дома	4 шт. по 70 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х120) от РУ-0.4кВ ТП-2861п до ВУ литер 2.3 жилого дома	4 шт. по 43 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х120) от РУ-0.4кВ ТП-2861п до ВУ литер 2.4 жилого дома	4 шт. по 62 м

расположенная по адресу: г. Краснодар, п. Березовый, Березовский сельский округ, ул.

ТМГ-630 кВА	2
КСО	3
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 -II- 20э УХЛ2	1
КСО	3
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 -II- 20э УХЛ2	1
Вводной рубильник РЕ-19-41-31140-УХЛЗ 1000А	1
Секционный рубильник РЕ-19-41-31140-УХЛЗ 1000А	1

Предохранитель-выключатель-разъединитель	10
Трансформаторы тока	3
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Вводной рубильник РЕ-19-41-31140-УХЛЗ 1000А	1
Предохранитель-выключатель-разъединитель	10
Трансформаторы тока	3
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
1-10/44 УХЛ 1	1
КЛ-10 кВ АСБл-10 (3х240) от ВЛ-10 кВ (ТП-1077п-ТП-277п) до 2КТП-2860п	1 шт. по 715 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х150) от РУ-0.4кВ ТП-2860п до ВУ литер 1.1 жилого дома	4 шт. по 80 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х150) от РУ-0.4кВ ТП-2860п до ВУ литер 1.2 жилого дома	4 шт. по 44 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х150) от РУ-0.4кВ ТП-2860п до ВУ литер 1.3 жилого дома	4 шт. по 38 м
4КЛ-0.4 кВ АВБбШв -1(4х150) от РУ-0.4кВ ТП-2860п до ВУ литер 1.4 жилого дома	4 шт. по 53 м

нная по адресу: г.Краснодар, ул.Невкипелого, 6, МКР № 4 Почтового жилого района с

ТМГ 630 кВА	2
КРУ КСО	10
Выключатель вакуумный ВБЭМ 6-10-20/1000 УХЛ2	5
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 RQRSIDN	1
Трансформатор собственных нужд ТМГ-25/10-У1	1
Трансформаторы напряжения НТМИ-10	3
КРУ КСО	12
Выключатель вакуумный ВБЭМ	6
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 RQRSIDN	1
Трансформатор собственных нужд ТМГ-25/10-У1	1
Трансформаторы напряжения НТМИ-10	3
Рубильник РЕ-19-43-31120-00 УХЛЗ 1600 А	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66-1500/5	3
Меркурий 236 ART-03 PQRS	1
Рубильник РПС-2 250 А	12
Секционный автоматический выключатель 1600 А	1
Секционный рубильник 1000 А	2
Рубильник РЕ-19-43-31120-00 УХЛЗ 1600 А	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66-1500/5	3
Меркурий 236 ART-03 PQRS	1
Рубильник РПС-2 250 А	8
2КЛ 10кВ 2хАПвППГ-10-3 (1х150) РП 836п - ТП 838п	2 шт. по 476 м
2КЛ 10кВ НА 2[3](F)2 1х500от ПС «Почтовая» до БРТП №836	2 шт. по 1840 м
2КЛ 0,4кВ АПвБбШв-1-4х95 от РП №836п	2 шт. по 368 м

расположенная по адресу: г. Краснодар, ул.Невкипелого, 6 с оборудованием:

ТМГ-630 кВА	2
КРУ RM6 05.10МЛ.45.00	1
КРУ RM6 05.10МЛ.45.00	1
Выключатель нагрузки вводной TUR-1200	1
Выключатель нагрузки секционный TUR-1200	1

Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Выключатель нагрузки вводной TUR-1200	1
Выключатель нагрузки секционный TUR-1200	1
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 PQRSIDN	1
2КЛ-10 кВ 2хАПвПГ-10-3 (1х150)	2 шт. по 100 м
2КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х120 от ТП № 838п	2 шт. по 262 м
2КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х95 от ТП № 838п	2 шт. по 345 м

18п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Невкипелого, 16, МКР № 4 Почтового

ТМГ 630 кВА	2
КРУ RM6 05.10МЛ.45.00	1
КРУ RM6 05.10МЛ.45.00	1
Выключатель нагрузки вводной TUR-1200	1
Выключатель нагрузки секционный TUR-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	1
Выключатель нагрузки вводной TUR-1200	1
Выключатель нагрузки секционный TUR-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	1
2КЛ 10кВ 2хАПвПГ-10-3 (1х240) РП 836п - ТП 1518п	2 шт. по 370 м
2КЛ 0,4кВ АПвБбШв-1-4х120 от ТП №1518п	2 шт. по 516 м
2КЛ 0,4кВ АПвБбШв-1-4х120 от ТП №1518п	2 шт. по 188 м

1551п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 5, с

ТМГ 630 кВА	2
КРУ RM6 06.02. МЛ5627	1
КРУ RM6 06.02. МЛ5625	1
Выключатель нагрузки вводной TUR-1200	1
Выключатель нагрузки секционный TUR-1200	1
Прибор учета ЦЭ6812	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	1
Выключатель нагрузки вводной TUR-1200	1
Выключатель нагрузки секционный TUR-1200	1
Прибор учета ЦЭ6812	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	1
2КЛ 10кВ 2хАПвПГ-10-3 (1х240) РП 836п - ТП 1551п	2 шт. по 265 м
2КЛ 0,4кВ АПвБбШв-1-4х120 от ТП №1551п	2 шт. по 898 м
2КЛ 0,4кВ АПвБбШв-1-4х95 от ТП №1551п	2 шт. по 187 м
2КЛ 0,4кВ АПвБбШв-1-4х185 от ТП №1551п	2 шт. по 313

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Гаражная, 67, с оборудованием:

ТМГ 1600	2
КРУ КСО	3
Выключатель вакуумный ВВУ СЭЩ-Р210-20/1000У2	1
Выключатель нагрузки ВНР	2
КРУ КСО	2

Выключатель вакуумный ВВУ СЭЩ-Р210-20/1000У2	1
Выключатель нагрузки ВНР	1
Выключатель автоматический ДМх2500	2
Прибор учета ПСЧ-4 ТМ.05.04	1
Выключатель автоматический ДМх2500	2
Прибор учета ПСЧ-4 ТМ.05.04	1
2КЛ – 10 кВ З(АПвПу2г 3-1х300)	2 шт. по 4030 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х10	1 шт. 620 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х95	1 шт. 260 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х70	1 шт. 260 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х70	1 шт. 140 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х120	1 шт. 680 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х95	1 шт. 760 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х120	1 шт. 380 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х50	1 шт. 440 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х95	1 шт. 880 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х50	1 шт. 160 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х95	1 шт. 960 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х120	1 шт. 200 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х70	1 шт. 560 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х70	1 шт. 140 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х120	1 шт. 1120м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х70	1 шт. 400 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х70	1 шт. 60 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х95	1 шт. 200 м

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Невкпелого, 16, с оборудованием:

ТМГ 11 1000 кВА	2
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630	3
КРУ КСО	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630	3
Выключатель нагрузки вводной GLGCK-2500A	1
Выключатель нагрузки секционный GLGCK-1600A	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RQRSDIN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 2000/5	3
Выключатель нагрузки вводной BB ISERE-1800	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RQRSDIN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 2000/5	3
2КЛ-10кВ (2хАПвПГ-10-3 4х240)	2 шт. по 60 м.

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.им. Писателя Знаменского, 9 (с

2КЛ-10кВ (2хАПвПГ-10-3 (1х240)	2 шт. по 195 м
2КЛ-10кВ (2хАПвПГ-10-3 (1х240)	2 шт. по 1040 м
2КЛ-0,4 кВ (АПвБ6Шв-1-4х120)	2 шт. по 305 м

2479п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.им. Писателя Знаменского, 9, с

ТМГ 1500	2
КРУ RM6	1
КВУ ДМС	1

Выключатель нагрузки вводной CSSD 2500 KEC	1
Выключатель нагрузки секционный CSSD 2500 KEC	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	1
Выключатель нагрузки вводной CSSD 2500 KEC	1
Выключатель нагрузки секционный CSSD 2500 KEC	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	1
2КЛ-10 кВ (2хАПвПГ-10-3 (1х240) от ТП 2051п до ТТ 2479п	2 шт. по 310 м

расположенная по адресу: г.Краснодар, п.Березовый, с оборудованием:

ТМГ 21 630 кВА	2
КРУ КСО	3
ВНАП-10/630-20-Iia У2	3
Мерк 230 ART-00 PQRSIDN	1
КРУ КСО	3
ВНАП-10/630-20-Iia У2	3
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
КЛ-10кВ АПвПуг-10 3(1х240) от ТП-2860п до ТП-2521п	1 шт. по 146 м

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Снесарева, 4, с оборудованием:

ТМГ 11 1000кВА	2
КРУ RM6 07.02 МЛ9797	1
КРУ RM6 07.02 МЛ9772	1
Выключатель нагрузки вводной BB ISERE-1800	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Выключатель нагрузки вводной BB ISERE-1800	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
2КЛ-10кВ (2хАПвПГ-10-3 1х240) от ТП-1518п до ТП-1750п	2 шт. по 87 м
2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШВ-1-4х120) от ТП-1750п	2 шт. по 586 м
2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШВ-1-4х120) от ТП-1750п	2 шт. по 340 м

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Снесарева, 8, с оборудованием:

ТМГ 11 1000 кВА	2
КРУ RM6 07.05 МЛ10641	1
КРУ RM6 07.05 МЛ10635	1

Выключатель нагрузки вводной ВВ ISERE-1800	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Выключатель нагрузки вводной ВВ ISERE-1800	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R-1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
2КЛ-10кВ (2хАПвПГ-10-3 (1х240) от ТП-1750п до ТП-1751п	2 шт. по 291 м
2КЛ-0,4кВ (АПвБШв-1-4х120) от ТП-1751п	2 шт. по 290 м

расположенная на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0000000:18722 по одской округ, ул. им. П.М. Гаврилова, 88

ТМГ 1600/10/0,4 кВА	1 шт.
ТМГ 1600/10/0,4 кВА	1 шт.
вык. нагр. автогазовый ВНА-Л-10/630-20-ПЗ у2 (2 шт.)	1 шт.
Разъединитель РВЗ-10/630 (3 шт.)	
Транс. напр. ЗНОЛ-СЭЩ-10-21М 25/100 У2 (3 шт.)	
Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	
Трансформатор тока ТОЛ-10М11АС 200/5 0,5S (3 шт.)	
Трансформатор напряжения РВФз-10/630-I-I УХЛ2	
Вакуумный выключатель ВВ-10 (тип ВВТ-10-20 "БРИЗ")	
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	
Устройство релейной защиты и автоматики ВВ-TEL (РС80М)	
Шинный разъединитель РВФз-10/630-II-УХЛ2	1 шт.
вык. нагр. автогазовый ВНА-Л-10/630-20-ПЗ у2 (2 шт.)	
Разъединитель РВЗ-10/630 (3 шт.)	
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-21М 25/100 У2 (3 шт.)	
Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	
Трансформатор тока ТОЛ-10М11АС 200/5 0,5S (3 шт.)	
Трансформатор напряжения РВФз-10/630-I-I УХЛ2	
Вакуумный выключатель ВВ-10 (тип ВВТ-10-20 "БРИЗ")	
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	
Устройство релейной защиты и автоматики ВВ-TEL (РС80М)	
Шинный разъединитель РВФз-10/630-II-УХЛ2	
Выключатель автоматический ВА57-39-340010 630А	
Выключатель автоматический ВА-732 2500А	
Выключатель автоматический ВА57-39-340010 800А	
Разъединитель РЕ 19-43-11160-00 УХЛЗ (1600А)	

Трансформаторы тока ТТИ-0,66 (125) 2500/5 (4 шт.)	1 шт.
Установка компенсации реактивной мощности УKM-A-0,4-150-25	
Выключатель автоматический ВА-45-3200/2500 2500А	
Ящик собственных нужд ЯТП-0,25 220 УЗ	
Рубильник-предохранитель SL2 (Jean Muller) 0,4кВ 630А с ППНИ- 630А (6 шт.)	
Выключатель автоматический ВА57-39-340010 630А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА-732 2500А	
Выключатель автоматический ВА57-39-340010 800А	
Разъединитель РЕ 19-43-11160-00 УХЛЗ (1600А)	
Трансформаторы тока ТТИ-0,66 (125) 2500/5 (4 шт.)	
Установка компенсации реактивной мощности УKM-A-0,4-150-25	
Выключатель автоматический ВА-45-3200/2500 2500А	
Ящик собственных нужд ЯТП-0,25 220 УЗ	
Рубильник-предохранитель SL2 (Jean Muller) 0,4кВ 630А с ППНИ- 630А (6 шт.)	
Кабель АПвПУ2г 1х300/70	2 шт. по 495 м
	каждая
Кабель АПвПУ2г 1х300/70	2 шт. по 495 м
	каждая

сположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 208, с оборудованием:

ТМГ-630-10/0,4-У1 кВ	2
Ячейка линейная КРУ-С-8,4 ТЭ ОПН УЗ	9
Ячейка трансформаторная КРУ-С-13,1 ТН ОПН УЗ	1
Ячейка собственных нужд КРУ-С-28 А УЗ	1
Ячейка трансформатора собственных нужд КРУ-С-16 ТСК УЗ	2
Ячейка линейная КРУ-С-23 УЗ	2
Ячейка вводная КРУ-С-8 ТЭ УЗ	2
Трансформатор собственных нужд ТСНС-40/145/10 (6) УЗ У/Ун=0	1
Ячейка линейная КРУ-С-10Н УЗ	2
Ячейка КРУ-С СТЭ УЗ	1
Ячейка КРУ-С 25.1 ТН УЗ	1
Ячейка КРУ-С-6 тэ УЗ	1
РЗ1-10/630 УЗ	22
Выключатель нагрузки ВН-10/400/20 УЗ	2
Разъединители РЗП-10/630 УЗ	2
Разъединители Р-10/400 УЗ	2
Трансформатор собственных нужд ТСНС-40/145/10 (6) УЗ У/Ун=0	1
Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000-У2-04	12
ВА 55-43 344730-20 УЛЗ	3
РПС-4/1 ЛУЗ	12
РЕ 19-43-311 40-00 УХЛЗ	3
ВАС7-35-340010 УКЛЗ	8
ЩО 70-УЗ	9
КЛ-10 кВ (АСБ 3х240)	1 шт. 940 м

КЛ-10 кВ (АСБ 3х240)	1 шт. 955 м
положенная по адресу: г.Краснодар, в районе ул.Западный Обход, 42, корпус №1, с	
ТМГ 1000/10-У1	2
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20аУХЛ2	2
Секционный рубильник РПС	2
Шинный разъединитель	3
Выключатель вакуумный ISM 15LD1(48)	1
Разъединитель РВЗ 10/400-II УЗ	2
Выключатель вакуумный ISM 15LD1(48)	1
Меркурий 234 ARTM-00 РВJ	1
Трансформатор тока ТОЛ СЭЩ	2
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01А	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП - НТЗ-10УХЛ-2	3
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20аУХЛ2	1
Шинный разъединитель	1
Выключатель вакуумный ISM 15LD1(48)	1
Разъединитель РВЗ 10/400-II УЗ	2
Выключатель вакуумный ISM 15LD1(48)	1
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-00 РВJ	1
Трансформатор тока ТОЛ СЭЩ	
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01А	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП - НТЗ-10УХЛ-2	3
Выключатель автоматический IEK ВА 88-43 1250А	2
Разъединитель Р.Е.19-45-311 6000 УХЛЗ	1
Рубильник с предохранителями	16
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Выключатель автоматический IEK ВА 88-43 1250А	2
Разъединитель Р.Е.19-45-311 6000 УХЛЗ	1
Рубильник с предохранителями	16
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
ВЛ-10 кВ (ЗАС-70/11) от опоры № 1 возле ТП-1474п до опоры № 43	1 шт. 1200 м
КЛ-10 кВ (ААБл-10-3х120) в траншее от опоры № 43 до опоры № 44 возле ТП-1770п	1 шт. 300 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 129 м	2 шт. по 129 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 129 м	2 шт. по 129 м
Кабель АВБбШв-4х50, 2 шт. по 133 м	2 шт. по 133 м
Кабель АВБбШв-4х50, 2 шт. по 133 м	2 шт. по 133 м
Кабель АВБбШв-4х185, 2 шт. по 101 м	2 шт. по 101 м
Кабель АВБбШв-4х70, 2 шт. по 65 м	2 шт. по 65 м
Кабель АВБбШв-4х70, 2 шт. по 65 м	2 шт. по 65 м
Кабель АВБбШв-4х95, 2 шт. по 75 м	2 шт. по 75 м

Кабель АВБбШв-4х95, 2 шт. по 75 м	2 шт. по 75 м
Кабель АВБбШв-4х50, 2 шт. по 125 м	2 шт. по 125 м
Кабель АВБбШв-4х95, 2 шт. по 67 м	2 шт. по 67 м
Кабель АВБбШв-4х95, 2 шт. по 67 м	2 шт. по 67 м
Кабель АВБбШв-4х95, 2 шт. по 112 м	2 шт. по 112 м
Кабель АВБбШв-4х95, 2 шт. по 112 м	2 шт. по 112 м

92п, (дата ввода в эксплуатацию – 2014 год), расположенная по адресу: г.Краснодар,

ТМГ 11-630/10-У1	2
РУ-10кВ-РМ-6	2
РУ-0,4кВ на 10 присоединений TUR-10-800-ISERE	2
КРУ РМ6 1204.МЛ 6516	1
КРУ РМ6 1204.МЛ 6516	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10 1200 I AV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 I AV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М-УЗ 1000/5	3
Рубильник ARS 2-1-М 400А	10
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160- 1УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10 1200 I AV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 I AV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М-УЗ 1000/5	3
Рубильник ARS 2-1-М 400А	10
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160- 1УХ-3	1
КЛ-10 кВ В-3 АСБ-10- 3х185	1 шт. по 109 м
КЛ-10 кВ В-4 АСБ-10- 3х185	1 шт. по 109 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 2х(4х120)	2 шт. по 83 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 2х(4х120)	2 шт. по 46 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 2х(4х120)	2 шт. по 80 м.
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 2х(4х120)	2 шт. по 45 м
2КЛ-0,4 кВ АВВГ 2х(4х120)	2 шт. 64 м.

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Казбекская, 1/1, с оборудованием:

ТМГ-1000 кВА-10/0,4 кВ	2
КРУ РМ6	1
КРУ РМ6	1
Выключатель нагрузки вводной ВН-TUR10 1200T AV	1
Выключатель нагрузки секционный ВН-TUR10 1200T AV	1

Прибор учета Меркурий 234 ART-03P	1
Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН БТП-2	1
Шкаф собственных нужд ЯСН-500.240.160-1(2)УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной ВН-TUR10 1200T AV	1
Выключатель нагрузки секционный ВН-TUR10 1200T AV	1
Прибор учета Меркурий 234 ART-03P	1
Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН БТП-2	1
Шкаф собственных нужд ЯСН-500.240.160-1(2)УХ-3	1
2КЛ-10 кВ АСБл-3х185	2 шт. по
	370 м
КЛ-10 ААБп-3х185	1 шт. 135 м
КЛ-10 ААБп-3х185	1 шт. 140 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) от ТП-2100п (I с.ш.) до ВРУ 1 литер 1 (ж. д. по ул. Казбекская, 7)	1 шт. 100 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) от ТП-2100п (II с.ш.) до ВРУ 1 литер 1 (ж. д. по ул. Казбекская, 7)	1 шт. 100 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) от ТП-2100п (I с.ш.) до ВРУ 2 литер 2 (ж. д. по ул. Казбекская, 9)	1 шт. 45 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) от ТП-2100п (II с.ш.) до ВРУ 2 литер 2 (ж. д. по ул. Казбекская, 9)	1 шт. 45 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) от ТП-2100п (I с.ш.) до ВРУ 3 литер 3 (ж. д. по ул. Казбекская, 11)	1 шт. 145 м
КЛ-0,4 кВ (АВБ6Шв 4х150) от ТП-2100п (II с.ш.) до ВРУ 3 литер 3 (ж. д. по ул. Казбекская, 11)	1 шт. 145 м

г. расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Старокубанская, 58, с оборудованием:

ТМГ 630/10 У1	2
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10 кВ	3
Меркурий 230 ART-00 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ 10-11(50/5)	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП 10 42 10	3
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10 кВ	3
Меркурий 230 ART-00 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ 10-11(50/5)	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП 10 42 10	3
Рубильник РПС-2 11 ЛУЗ	6
Выключатель автоматический ВА 88-40 800А	2
Выключатель автоматический ВА 55-41	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП 1000/5	3
Рубильник РПС-2 11 ЛУЗ	6
Выключатель автоматический ВА 88-40 800А	2
Выключатель автоматический ВА 55-41	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП 1000/5	3
4КЛ-10кВ АПвПУ2г 2(10 3х1х150)	4 шт. по 100 м.
8КЛ-0,4 АВБ6Шв-4х185	8 шт. по 137 м

75п (дата ввода в эксплуатацию – 2014 год), расположенная по адресу: г.Краснодар,

ТМГ21- 630/10-У1	2
КРУ RM-6 12.14.03 МЛ 12473	1
КРУ RM-6 12.14.03 МЛ 12474	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10/1200 IAV	1
Блок предохранителей	8
Прибор учета Матрица NP73L/3-5-2	1
Трансформатор тока CIRCUTOR TCH-8	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛЗ	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10/1200 IAV	1
Блок предохранителей	8
Прибор учета Матрица NP73L/3-5-2	1
Трансформатор тока CIRCUTOR TCH-8	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160.1УХЛЗ	1
2КЛ-10 кВ АСБл-10 (3х240)	2 шт. по 452 м
2КЛ-10 кВ АСБл-10 (3х240)	2 шт. по 157,5 м
2КЛ-0,4 кВ ВББШв-2 (4х120) от РУ-0,4 кВ ТП-2375п до ВРУ-1 ж.д. литер 1	2 шт. по 66 м
2КЛ-0,4 кВ ВББШв-2 (4х120) от РУ-0,4 кВ ТП-2375п до ВРУ-2 ж.д. литер 1	2 шт. по 66 м
2КЛ-0,4 кВ ВББШв-2 (4х120) от РУ-0,4 кВ ТП-2375п до ВРУ-3 ж.д. литер 1	2 шт. по 66 м

90п (дата ввода в эксплуатацию – 2014 год), расположенная по адресу: г.Краснодар,

ТМГ 21-630/10-У1	2
КРУ RM6 2014.05.МЛ 13135	1
КРУ RM6 2014.05.МЛ 13135	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10 1200 I AV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 I AV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М-У1 1000/5	3
Рубильник ARS 2-1-М 400А	10
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160- 1УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной TUR 10 1200 I AV	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 10 1200 I AV	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М-У1 1000/5	3
Рубильник ARS 2-1-М 400А	10
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160- 1УХ-3	1
2КЛ–10 кВ АСБ–10 3(1х185) от ТП-1663п	2 шт. по 240 м
2КЛ–0,4 кВ АВББШв 4х185 до ГРЩ 1	2 шт. по 65 м
2КЛ–0,4 кВ АВББШв 4х185 до ГРЩ 3	2 шт. по 60 м
2КЛ–0,4 кВ АВББШв 4х185 до ГРЩ 5	2 шт. по 90 м
2КЛ–0,4 кВ АВББШв 4х185 до ВУ-3в	2 шт. по 115 м

06п (дата ввода в эксплуатацию – 2014 год), расположенная по адресу: г.Краснодар,

ТМГ 11 1250/6	2
Выключатель нагрузки вводной IEC60265-1	1
Выключатель нагрузки секционный IEC62271-200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока АBB	3

Трансформаторы напряжения АBB	3
Выключатель нагрузки вводной IEC60265-1	1
Выключатель нагрузки секционный IEC62271-200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока АBB	3
Трансформаторы напряжения АBB	3
Выключатель нагрузки вводной ISERE-2400	1
Выключатель вакуумный вводной HYUNDAI EN/IEC60947-2VDE0660	1
Выключатель вакуумный секционный HYUNDAI EN/IEC60947-2VDE0660	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТТИ-100 2000/5	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-2400	1
Выключатель вакуумный вводной HYUNDAI EN/IEC60947-2VDE0660	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТТИ-100 2000/5	3
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
2КЛ-6 кВ АПвПУ2г 3х(1х240/25)	2 шт. по 1660 м
2КЛ-0,4 кВ ВБбШв-(4х240) от РУ-0,4 кВ ТП-2406п-1250-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ здания Блок 1 (ГРШ-1)	2 шт. по 130 м
2КЛ-0,4 кВ ВБбШв-(4х240) от РУ-0,4 кВ ТП-2406п-1250-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ здания Блок 2 (ГРШ-2)	2 шт. по 90 м.

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Героев Разведчиков, 12, с оборудованием:

ТМГ-1000	2
КРУ КСО	3
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-00 PBR	1
КРУ КСО	3
Прибор учета Меркурий 234 ARTM-00 PBR	1
Выключатель автоматический вводной 1600A HYUNDAI uan 16	1
Выключатель нагрузки секционный Technoelektric 1250A	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 2000/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН-500.240.160-1УХ-3	1
Выключатель автоматический вводной 1600A HYUNDAI uan 16	1
Выключатель нагрузки секционный Technoelektric 1250A	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 2000/5	3
4КЛ-0,4 кВ АВБбШнг-1,0-4х120 от РУ-0,4 кВ 2БКТП до ВУ1 ж/д (л. 4.1.4)	4 шт. по 125 м
4КЛ-0,4 кВ АВБбШнг-1,0-4х120 от РУ-0,4 кВ 2БКТП до ВУ3 ж/д (л. 4.1.4)	4 шт. по 105 м
4КЛ-0,4 кВ АВБбШнг-1,0-4х120 от РУ-0,4 кВ 2БКТП до ВУ5 ж/д л. (4.1.4)	4 шт. по 75 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШнг-1,0-4х70 от РУ-0,4 кВ 2БКТП до ВУ7 ж/д (л. 4.1.4)	2 шт. по 75 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 85 м	2 шт. по 85 м

Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 85 м	2 шт. по 85 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 60 м	2 шт. по 60 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 60 м	2 шт. по 60 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 70 м	2 шт. по 70 м
Кабель АВБбШв-4х120, 2 шт. по 70 м	2 шт. по 70 м

518п (введена в эксплуатацию – в 2015 году), расположенная по адресу: г.Краснодар,

ТМГ 11-1000/10-У1	2
КРУ RM6 2014.05.МЛ 13135	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
КРУ RM6 2014.05.МЛ 13135	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1800	1
Выключатель нагрузки секционный CP ISERE-R 1200	1
Прибор учета СЭТ 4ТМ.02М.10	1
Трансформаторы тока ТШП-0,38-1-0,5S 1500/5	3
Рубильник ABS3-1-МАЕ	14
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1800	1
Выключатель нагрузки секционный CP ISERE-R 1200	1
Прибор учета СЭТ 4ТМ.02М.10	1
Трансформаторы тока ТШП-0,38-1-0,5S 1500/5	3
Рубильник ABS3-1-МАЕ	14

519п (введена в эксплуатацию в 2015 году), расположенная по адресу: г.Краснодар,

ТМГ 11-630/10-У1	2
RM6 11.10.МЛ 5511	1
RM6 11.10.МЛ 5511	1
Щиток ЩРВН 400-10-1200 У2-08	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ 1000/5	3
Рубильник ARS 3-1МАЕ 630	10
Шкаф собственных нужд ЯСН-500.240.160- 2УХ-3	1
Щиток ЩРВН 400-10-1200 У2-08	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗ 1000/5	3
Рубильник ARS 3-1МАЕ 630	10
Шкаф собственных нужд ЯСН-500.240.160- 2УХ-3	1
КРН-10 кВ №1	1
КРН-10 кВ №2	1
2КЛ-0,4 кВ АВБбШв-4х185 от ТП-2518п до ВРУ 1	2 шт. по 95 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШв- 4х95 от ТП-2518п до ВРУ 1	1 шт. 95 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШв-4х240 от ТП-2518п до ВРУ 2	2 шт. по 70 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШв-4х95 от ТП-2518п до ВРУ 2	1 шт. 70 м
2КЛ-0,4 кВ АВБбШв-4х185 от ТП-2518п до ВРУ 3	2 шт. по 35 м
КЛ-0,4 кВ АВБбШв- 4х95 от ТП-2518п до ВРУ 3	1 шт. 34 м

2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв- 4х185 от ТП-2518п до ВРУ 4	2 шт. по 57 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х95 от ТП-2518п до ВРУ 4	1 шт. 57 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х240 от ТП-2518п до ВРУ 5	2 шт. по 77 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв- 4х95 от ТП-2518п до ВРУ 5	1 шт. 77 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х185 от ТП-2518п до ВРУ 6	2 шт. по 105 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв- 4х95 от ТП-2518п до ВРУ 6	1 шт.105 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х240 от ТП-2518п до ВРУ 7	2 шт. по 132 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х95 от ТП-2518п до ВРУ 7	1 шт.132 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х240 от ТП-2519п до ВРУ 8	2 шт. по 89 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х95 от ТП-2519п до ВРУ 8	1 шт. 89 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х240 от ТП-2519п до ВРУ 9	2 шт. по 96 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х95 от ТП-2519п до ВРУ 9	1 шт. по 96 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х240 от ТП-2519п до ВРУ 10	2 шт. по 70 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х95 от ТП-2519п до ВРУ 10	1 шт. 70 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х240 от ТП-2519п до ВРУ 11	2 шт. по 92 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х95 от ТП-2519п до ВРУ 11	2 шт. по 92 м
2КЛ-10 кВ АПВПУ2 3х(1х240/50)	2 шт. по 250 м

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Героев Разведчиков, 12, с оборудованием:

ТМГ-1000	2
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630П-20ЗУХЛ	1
Разъединитель РВЗ 10/630-П УХЛ	5
Разъединитель РВЗ 10/630-П УХЛ	2
Выключатель нагрузки ВНА-Р-10/630- 10/630-П-20ЗУХЛ2	1
Выключатель вакуумный VF12-S-10-20-B-630.08.03УЗ	3
Вводной выключатель автоматический вводной ВА-1600 HYUNDAI	1
Секционный выключатель	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500	1
Вводной выключатель автоматический вводной ВА-1600 HYUNDAI	1
Секционный выключатель	1
Приборы учета Меркурий 230 ART-03	1
Ящик собственных нужд ЯСН-500	1
2КЛ-10 кВ АСБл-10-3х240 от РУ-10кВ ТП-2470п до РУ-10 кВ ТП-2548п	2 шт. по 110 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х120 от РУ-0,4 кВ ТП-2548п до ВУ1 ж/д	2 шт. по 88 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х120 от РУ-0,4 кВ ТП-2548п до ВУ3 ж/д	2 шт. по 60 м
2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х120 от РУ-0,4 кВ ТП-2548п до ВУ5 ж/д	2 шт. по 65 м
Кабель АВБ6Шв-4х120, 2 шт. по 100 м	2 шт. по 100 м
Кабель АВБ6Шв-4х120, 2 шт. по 100 м	2 шт. по 100 м
Кабель АВБ6Шв-4х70, 2 шт. по 100 м	2 шт. по 100 м

п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Таманская, 153, с оборудованием:

ТМГ 21-1000/10-У	2
КРУ ШОЛ ХСО 298 ES.СТ	3

Трансформаторы напряжения ЗНОП П-10	1
Линейный разъединитель	1
Вакуумный выключатель	
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ-10	2
Выключатель нагрузки	1
Секционный разъединитель	1
Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
КРУ ШОЛ ХСО 298 ES.СТ	3
Трансформаторы напряжения ЗНОП П-10	3
Линейный разъединитель	1
Вакуумный выключатель	1
Трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ-10	2
Выключатель нагрузки	1
Секционный разъединитель	1
Вводной рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Вводной автомат ВА 55-43-344-730-00 УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 РВJ	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН	1
Вводной рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ	1
Вводной автомат ВА 55-43-344-730-00 УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН	1
2КЛ-10 кВ АСБл-10-3х240 от ТП-1804п до ТП-2694п	2 шт. по 190 м

1, расположенная по адресу: г.Краснодар, проезд Курортный, 5, 153, с оборудованием:

ТМГ-11-630 кВА	2
КРУ КСО	1
Выключатель нагрузки ВНА	2
Выключатель нагрузки ВНА	2
Выключатель автоматический ВА55-41-344730-1000А	1
Прибор учета SMART IMS NP73L3-5-2	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Выключатель автоматический ВА55-41-344730-1000А	1
Прибор учета SMART IMS NP73L3-5-2	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
2КЛ-10 кВ АПвПуГ-10-3х240/R50	2 шт. по 1580 м.
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х185 от РУ-0,4 кВ 2БКТП № 2814п до ГРЩ-1	1 шт. 45 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х185 от РУ-0,4 кВ 2БКТП № 281п4 до ГРЩ -2	1 шт. 85 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х70 от РУ-0,4 кВ 2БКТП № 2814п до ГРЩ -С	1 шт. 65 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х185 от РУ-0,4 кВ 2БКТП № 2814п до ГРЩ -	1 шт. 95 м
КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-4х25 от РУ-0,4 кВ 2БКТП № 2814п до ВУ-КГС	1 шт. 25 м

расположенная по адресу : г. Краснодар, ул. Декоративная 1/5

Т-1 ТМГ21 1000	2 шт.
1сш	
ВН	
ВВ	
ЛВН	
ВВ	
ВНАЛ Т-1	
ВВ (секц)	
РВ	
2сш	
ВН	
ВВ	
ЛВН	
ВВ	
ВНАЛ Т-2	
СВН	
ВНАП	
РВ	
АпВПу 3(1х300)	350м 2шт
1сш	
ВА55-43	№43712
2сш	
ВА55-43	№40425
I-сш Меркурий 234 ART-03	№32313237
II-сш Меркурий 234 ART-03	№32362956
ТТН-100	№R15156
Т-0,66	№024180
ТТН-100	№R15155
ТТН-100	№R15152
ТТН-100	№R15154
ТТН-100	№R15160
АВБ6Шв 4х95	83м 2шт
АВБ6Шв 4х95	54м 2шт
АВБ6Шв 4х95	41м 2шт
АВБ6Шв 4х95	83м 2шт
АВБ6Шв 4х95	41м 2шт
АВБ6Шв 4х95	54м 2шт

п, расположенная по адресу : г. Краснодар, п. Берёзовый, 7/37

Т-1 ТМГ-400кВа, КЛ-10 Кв	2 шт.
УКМ 0,38 380 В 125 кВАр	1
Выключатель нагрузки ВНА 10/630 (вводной ТП-2397)	1
Рубильник(вводной) РЕ-19-41 1000А	
АСБл-10 3х120L (120 м.), (вводной ТП-2397)	
Выключатель нагрузки ВНА СЭЩ-ЛР 10/630 (трансфор-ый)	1
Выключатель нагрузки ВНА 10/630 (отход. на ПТ 2848п)	1

Разеденитель секционный РЕ-6	
Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10 10 кВ	
УКМ 0,38 380 В 125 кВАр	1
Выключатель нагрузки ВНА 10/630 (отход. на ПТ 2848п)	1
Разеденитель секционный РЕ-6	
Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10 10 кВ	
Выключатель нагрузки ВНА СЭЩ-ЛР 10/630 (трансфор-ый)	1
Выключатель нагрузки ВНА 10/630 (вводной ТП-2397)	1
Рубильник(вводной) РЕ-19-41 1000А	
АСБл-10 3х120L (260 м.)	
Секционный рубильник РВФз-10/630	1
I-сш. Вводной рубильник	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5 (7 шт.)	
Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Пломба НЭСК	
Конденсаторная установка №30	1
Рубильник-предохранитель XLBV2-3Р (10 шт), с ППН-37 0,4 кВ, 400	1
Кабельная линия КВВГнг 4х10 (14 м.) (на шкаф собственных нужд)	1
ШСН (комплект)	1
ЯТП-220/36 В	1
Секционный рубильник РВФз-10/630	1
I-сш. Вводной рубильник	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5 (7 шт.)	
Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Пломба НЭСК	
Конденсаторная установка №30	1
Рубильник-предохранитель XLBV2-3Р (10 шт), с ППН-37 0,4 кВ, 400	1
Кабельная линия КВВГнг 4х10 (14 м.) (на шкаф собственных нужд)	1
ШСН (комплект)	1
ЯТП-220/36 В	1

оложенная по даресу : г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 9

ТМГ 1600	1
ТТМГ 1600	1
КРУ RM6	1
КРУ RM6	1
Выключатель нагрузки вводной CSSD 2500 КЕС	1
Выключатель нагрузки секционный CSSD 2500 КЕС	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1
Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	1
Выключатель нагрузки вводной CSSD 2500 КЕС	1
Выключатель нагрузки секционный CSSD 2500 КЕС	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 RN	1

Трансформаторы тока ТШЛ-0,38	1
расположенная под адресу : г. Краснодар, ул. Уральская, 129	
ТМГ 1250/10-У1	1
ТМГ 1250/10-У2	1
КРУ ПШ-104	4
ВНА-л-10/630	1
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-10 У2 1000/5	3
Разъединители РВЗ 10 630	4
Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630	2
Прибор учета СЭТ-4 Тм.03м.01	1
Трансформаторы тока ТОЛ-СТ-10 У2 50/5	3
КРУ ПШ-104	4
ВНА-л-10/630	1
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-10 У2 1000/5	3
Разъединители РВЗ 10 630	4
Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630	2
Прибор учета СЭТ-4 Тм.03м.01	1
Трансформаторы тока ТОЛ-СТ-10 У2 50/5	3
РУ-0,4 кВ	4
Разъединитель РЕ19-45 2500А	2
Выключатель автоматический ВА55-43 2000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока ТТИ-060 1000/5	3
Выключатель автоматический ВА88-43 1000А	1
Выключатель автоматический ВА88-40 630А	2
Выключатель автоматический ВА88-35 250А	4
Рубильник РПС-4 . РПС-4/1	3
Рубильник РПС-4 РЕ19-45	1
РУ-0,4 кВ	1
Разъединитель РЕ19-45	2
Выключатель автоматический ВА55-43 2000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSION	1
Трансформаторы тока ТТИ-060 1000/5	3
Выключатель автоматический ВА88-40 630А	2
Выключатель автоматический ВА88-35 250А	1
Рубильник. РПС-4/1	2
Рубильник. РПС-2/1	2
Щит уличного освещения М231 АМ-01	1
Выключатель автоматический ВА 50А	1

, расположенная под адресу : г. Краснодар, ул. Бершанской, 412

ТМГ 11- 630/10-У1	2 шт.
I-сш. КСО -366-4Н	1
I-сш. ВНР-10/400-10У2	1
I-сш. КСО 366-3Н	1
I-сш. ВНР-10/400-10У2	1
I-сш ААБЛ 3х240	
I-сш. КСО -366-4Н	1
I-сш. ВНР-10/400-10У2	1
I-сш ААБЛ 3х240	
II-сш. КСО -366-4Н	1
II-сш. ВНР-10/400-10У2	1

II-сш. КСО -366-4Н	1
II-сш. ВНР-10/400-10У2	1
II-сш АСБЛ 3х240	1
II-сш. КСО -366-4Н	1
II-сш. ВНР-10/400-10У2	1
II-сш. РЕ 10кВ	2
I-сш. ЩО-70-1-0,3 УЗ	5
I-сш.РПС-2/1 УПЗ	16
I-сш.ВА-55-43-34-4730-00 УХЛЗ	1
I-сш.СИП 4х95	1
I-сш.АВБШВ 4х120	93 м
I-сш.АВБШВ 4х120	
I-сш.АВБШВ 4х120	
I-сш.АВБШВ 4х185	172 м
I-сш.АВБШВ 4х25	171 м
I-сш.АВБШВ 4х185	223 м
I-сш.АВБШВ 4х150	197 м
I-сш.АВБШВ 4х120	138 м
I-сш.АВБШВ 4х120	1300 м
I-сш.РЕ-0,4	1
II-сш. ЩО-70-1-42 УЗ	6
II-сш.РПС-2/1 УПЗ	16
II-сш.ВА-55-41-344730-00 УХЛЗ	1
II-сш.СИП 4х95	
II-сш.АВБШВ 4х120	93 м
II-сш.АВБШВ 4х120	
II-сш.АВБШВ 4х185	172 м
II-сш.АВБШВ 4х25	171 м
II-сш.АВБШВ 4х150	190 м
II-сш.АВБШВ 4х120	
II-сш.АВБШВ 4х120	138 м
II-сш.АВБШВ 4х120	164 м
I-сш Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Пломба НЭСК	1
II-сш Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Пломба НЭСК	1
I-сш. Т-0,66 1000/5 (А)	1
I-сш. Т-0,66 1000/5(В)	1
I-сш. Т-0,66 1000/5(С)	1
II-сш. Т-0,66 1000/5 (А)	1
II-сш. Т-0,66 1000/5(В)	1
II-сш. Т-0,66 1000/5(С)	1

, расположенная по адресу : г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 41/1

ТМГ 1000/10 У1	1
ТМГ 1000/10 У1	1
RM-6 09/09/МЛ2180	1
RM-6 09/09/МЛ2196	1
Ограничители перенапряжения ОПН-II-0,38УХЛ1	3
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1801	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 ART	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38 1500/5	3

Блок рубильников TUR-1800-1200 с предохранителями (400 А) 12 мест	12
Рубильник РПС-2/1 пуз 100А	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Ограничители перенапряжения ОПН-П-0,38УХЛ1	3
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1801	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 ART	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38 1500/5	3
Блок рубильников TUR-1800-1200 с предохранителями (400 А) 12 мест	12
Рубильник РПС-2/1 пуз 100А	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
I-сш АПвПу2г 3х(1х240)	310 м
II-сш АПвПу2г 3х(1х240)	310 м.

п, расположенная под адресу :г. Краснодар, ул. Яна Полуяна ,41

ТМГ 1000/10 У1	1
ТМГ 1000/10 У1	1
RM-6 09/09/МЛ2180	1
RM-6 09/09/МЛ2196	1
Ограничители перенапряжения ОПН-П-0,38УХЛ1	3
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1801	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 ART	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38 1500/5	3
Блок рубильников TUR-1800-1200 с предохранителями (400 А) 12 мест	12
Рубильник РПС-2/1 пуз 250А	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
Ограничители перенапряжения ОПН-П-0,38УХЛ1	3
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1801	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 ART	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38 1500/5	3
Блок рубильников TUR-1800-1200 с предохранителями (400 А) 12 мест	1
Рубильник РПС-2/1 пуз 250А	1
Ящик собственных нужд ЯСНВ	1
I-сш АПвПу2г 3х(1х240)	310
II-сш АПвПу2г 3х(1х240)	310

п, расположенная под адресу : г. Краснодар, ул. Соколова, 86

Т-1 ТМГ 1000кВа	№1755647
Т-2 ТМГ 1000кВа	№1755651
I-сш. Siemens 8DJH	№CN818882-000090/001
II-сш. Siemens 8DJH	№CN818882-00009/002
I-сш ВА99-1600	№
СВН ВА99-1600	№
ЩНН	№735

II-сш ВА99-1600	№
CBH BA99-1600	№
ЩНН	№734
I-сш Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	№11179956
II-сш Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	№11179965
ЯСН	

расположенная под адресу : г. Краснодар, ул. 2-я Российская, 162

ТМГ ТМГ21-1000/10 У1	1
ТМГ ТМГ21-1000/10 У1	1
КСО-10 кВ	3
Разъединитель ВНА-П-10/630-20-II-3У22 шт.	2
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2	3
Вакуумный выключатель ВВР-10-2/630-2А-IXЛПа У2	2
Разъединитель РВЗ 10/630-II-У2	4
Трансфор. тока ТОЛ-НТЗ-10-01 300/5	2
Трансфор. тока ТОЛ-СЭЩ-10-11М 100/5 У2	2
Разеденитель (секционный) РВФ310/630-II-I УЗ	1
Устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР	1
Заземлитель ЗР-10/630	1
указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1
КСО-10 кВ	3
Разъединитель ВНА-П-10/630-20-II-3У22 шт.	2
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2	3
Вакуумный выключатель ВВР-10-2/630-2А-IXЛПа У2	2
Разъединитель РВЗ 10/630-II-У2	4
Трансфор. тока ТОЛ-НТЗ-10-01 300/5	2
Трансфор. тока ТОЛ-СЭЩ-10-11М 100/5 У2	2
Разеденитель (секционный) РВФ310/630-II-I УЗ	1
Устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР	1
Заземлитель ЗР-10/630	1
указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1
Щит низкого напряжения РУ-0,4кВ	1
Меркурий 234 ART-03 PBR.G	1
Трансформаторы тока ТШП-100 1500/5	3
Выключатель автоматический ВА-47-100 ЗР, С100А 10кА	1
Разъединитель CSSD ЗР/1600	1
Рубильник SL2-400А ППН-Зс 400А	11
Рубильник SL2-400А ППН-Зс 250А	1
РубильникSL2-400А ППН-Зс 125А	2
Разъединитель (секционный) CSSD ЗР/2500	1

Вводной автоматический выключатель ВА-732 ЗР.2500А 80кА	1
Ящик собственных нужд ШСН	1
Щит низкого напряжения РУ-0,4кВ	1
Меркурий 234 ART-03 PBR.G	1
Трансформаторы тока ТШП-100 1500/5	3
Выключатель автоматический ВА-47-100 ЗР, С100А 10кА	1
Разъединитель CSSD ЗР/1600	1
Рубильник SL2-400А ППН-3с 400А	11
Рубильник SL2-400А ППН-3с 250А	1
Рубильник SL2-400А ППН-3с 125А	2
Разъединитель (секционный) CSSD ЗР/2500	1
Вводной автоматический выключатель ВА-732 ЗР.2500А 80кА	1
Ящик собственных нужд ШСН	1
І-сш. Кабель АСБл 3х240 ввод (1150м)	1
ІІ-сш. Кабель АСБл 3х240 ввод (920 м)	1

5 п, расположенная по адресу : г. Краснодар, ул. Игнатова, 4/2

ТМГ 10/0,4,-630	1
ТМГ 10/0,4,-630	1
Яейки КСО-SM (3 шт.)	1
Ограничитель перенипряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2 (3 шт.)	
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20-ІІ-ЗУ2	3 шт.
Разеденитель (секционный) РВФ310/630-ІІ-І УЗ	
Яейки КСО-SM (3 шт.)	1
Ограничитель перенипряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2 (3 шт.)	
Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20-ІІ-ЗУ2	3 шт.
Разеденитель (секционный) РВФ310/630-ІІ-І УЗ	
Меркурий 230 ART-03 CLN	1
Трансформаторы тока ТТЭ 60 0,5-1000/5/УЗ	3 шт.
Выключатель автоматический трехполюсной AVROWER 4/3, 1000А	
Шкаф собственных нужд КРУ НН ЩРНВ 400 В	
Планочный предохранитель-выключатель- разъединитель ARS-3-6-М ПН101-39 ЗР, с предожранителями 400А	8 шт.
Разъединитель ВА-47-100, 10кА	
І-сш. ЯСН-500.240.160-1(2) УХЗ	
Разъединитель (секционный) .РЕ19-41 УХЛЗ (1000А)	
Меркурий 230 ART-03 CLN	1
Трансформаторы тока ТТЭ 60 0,5-1000/5/УЗ (3 шт.)	
Выключатель автоматический трехполюсной AVROWER 4/3, 1000А	
Шкаф собственных нужд КРУ НН ЩРНВ 400 В	
Планочный предохранитель-выключатель- разъединитель ARS-3-6-М ПН101-39 ЗР, с предожранителями 400А	8 шт.
Разъединитель (секционный) .РЕ19-41 УХЛЗ (1000А)	
АСБЛ 3Х240	2
ВВГШВ 4х150	8

сенная по адресу : г. Краснодар, ул. Московская — ул. 3-я Трудовая, 3/1

ТМГ-1600/10-УЗ	1
ТМГ-1600/10-УЗ	1
Яейки КСО-SM (3 ШТ.)	1
Разеденитель РВ310/630-II-I УХЛ2 (4 шт.)	
Ограничитель перенипряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2 (6 шт.)	
Прибор учета Меркурий 234 ART-00 PR (2 шт.)	
Трансфор. тока ТЛО- НТЗ-10 -01 0,5 300/5 (6 шт.)	
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 УХЛ2 (2 шт)	
Микропроцессорное устройство защиты РС80-MP 32310 (2 шт)	
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-20-II-3У2	
Разеденитель (секционный) РВФ310/630-II-I УЗ	
Яейки КСО-SM (3 ШТ.)	1
Разеденитель РВ310/630-II-I УХЛ2 (4 шт.)	
Ограничитель перенипряжения ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ2 (6 шт.)	
Прибор учета Меркурий 234 ART-00 PR (2 шт.)	
Трансфор. тока ТЛО- НТЗ-10 -01 0,5 300/5 (6 шт.)	
Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 УХЛ2 (2 шт)	
Микропроцессорное устройство защиты РС80-MP 32310 (2 шт)	
Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-20-II-3У2	
Разеденитель (секционный) РВФ310/630-II-I УЗ	
Меркурий 234 ART-03 PR	1
Вводной автомат ВА47-29 3Р,6А, 4.5кА	
Трансформаторы тока ТТИ 0,66-2500/5/УЗТШП-0,66-10-0,5 1500/5 УЗ	6
Выключатель автоматический трехполюсной ВА 732 3Р, 2500А, 80кА	2
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,381	3
Выключатель автоматический ВА47-29 3Р,6А, 4.5кА	
Выключатель автоматический ВА101 1Р,6А, 4.5кА	
Шкаф собственных нужд ЯСН	
Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель FSDV400-3 ПН101-37	13
Плавкий предохранитель ПН-101 400А	4
Плавкий предохранитель ПН-101 500А	7
Плавкий предохранитель ПН-101 50А	1
Выключатен нагрузки (секционный) . CSSD2500K3C 3Р,2500А	
Ящик собственных нужд ЯСН	
Меркурий 234 ART-03 PR	1
Вводной автомат ВА47-29 3Р,6А, 4.5кА	
Трансформаторы тока ТТИ 0,66-2500/5/УЗТШП-0,66-10-0,5 1500/5 УЗ	6
Выключатель автоматический трехполюсной ВА 732 3Р, 2500А, 80кА	2
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,381	3
Выключатель автоматический ВА47-29 3Р,6А, 4.5кА	

Выключатель автоматический ВА101 1Р,6А, 4.5кА	
Шкаф собственных нужд ЯСН	
Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель FSDV400-3 ПН101-37	12
Плавкий предохранитель ПН-101 400А	4
Плавкий предохранитель ПН-101 500А	7
Ящик собственных нужд ЯСН	
АСБЛ 3Х240 (50 м)	4
АВБ6Шв 4х185 (х2) (85 м)	2
АВБ6Шв 4х150 (х2) (85 м)	10
АВБ6Шв 4х120 (х2) (85 м)	20
АВБ6Шв 4х10 (х2)	1

5 п, расположенная по адресу : г. Краснодар, пр. им.п. Знаменского , у11

ТМГ 630 кВА	2
КРУ RM6 13.08.МЛ 10694	1
КРУ RM6 13.08.МЛ 10693	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE - 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Блок предохранителей	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т- 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE - 2400 NP	1
Выключатель нагрузки секционный TUR 12 1800 IAV	1
Блок предохранителей	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т- 0,66	3
Ящик собственных нужд ЯСН -500.240.160-1УХ-3	1

427 расположенная по адресу : г. Краснодар, улю Карла Гусника

ТМГ 630/10	2
КРУ SM6 IEC 62271-200	10
Прибор учета СЭТ 4ТМ 03.01	1
КРУ SM6HN 64S 41-IEC 62271-200	10
Прибор учета СЭТ 4ТМ 03.01	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Мерк 230 ART-03 PQRSIDN	1
Выключатель планочный ШРНВ 1200/0,4	12
Шкаф собственных нужд ЯСН -1	1
Выключатель нагрузки вводной ISERE-R 1200	1
Выключатель нагрузки секционный ISERE-R 1200	1
Прибор учета Мерк 230 ART-03 PQRSIDN	1
Выключатель планочный ШРНВ 1200/0,4	10
Шкаф собственных нужд ЯСН -1	1

по адресу : г. Краснодар, ул. Снесарева, 10

ТМГ 1250 кВА	2
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1

Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 100/5	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭН-10	3
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 100/5	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭН-10	3
Вводной автоматический выключатель ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки НТ 19-44-31160	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	9
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 CN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD C3C	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	9
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
по адресу : г. Краснодар, ул. Стасова, 10	
ТМГ 630/10	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Рубильник вводной РЕ-19 4000А	1
Рубильник секционный РЕ-19 4000А	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5 У-3	3
Рубильник вводной РЕ-19 4000А	1
Рубильник секционный РЕ-19 4000А	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5 У-3	3
я по адресу : г. Краснодар, ул. Гассия,4	
ТМГ-1000/10-У1	2
КРУ КСО-285	12
КРУ КСО-396	3
Выключатель вакуумный ВВР «БРИЗ»-1000А	1
ОПН-10кВ	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	11
Масляный выключатель ВМП-10-20-1000УЗ	5
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	2
Тр-р напряжения НАМИ-10-У2	1
Приборы учета СЭТ-4ТМ	1
Тр-р тока ТШП-10	12
КРУ КСО-285	11
ОПН-10кВ	3

Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	11
Масляный выключатель ВМП-10-20-1000УЗ	6
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	1
Тр-р напряжения НАМИ-10-У2	1
Приборы учета СЭТ-4ТМ	1
Тр-р тока ТШП-10	12
Рубильник вводной РЕ-19 4431160-00УХЛЗ	1
Рубильник секционный РЕ-19 4000А	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 У-3	3
Рубильник вводной РЕ-19 4431160-00УХЛЗ	1
Рубильник линейный РПС-4/Л УХЛЗ	8
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 У-3	3
Адрес : г. Краснодар, ул. Разведчиков 6, корпус 2	
2БКТП-1600/10/0,4	1 шт.
ТМГ 1600/10-У1	1 шт.
ТМГ 1600/10-У1	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-292	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10М11АС-0,5/10Р 100/5	2 шт.
Выключатель вакуумный ВВР-10-20/630-УХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-П-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-Л-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1 шт.
Линейный разъединитель РВЗ-10/630-П-УХЛ2	2 шт.
Шинный разъединитель РВФЗ-10/630-П-УХЛ2	1 шт.
Устройство релейной защиты и автоматики РС-80-М2М-11	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-292	1 шт.
Высоковольтная ячейка КСО-396	1 шт.
Трансформаторы тока ТЛО-10М11АС-0,5/10Р 100/5	2 шт.
Выключатель вакуумный ВВР-10-20/630-УХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-П-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Выключатель нагрузки газовый ВНА-Л-10/630-П-20-ЗУХЛ2	1 шт.
Указатель прохождения тока короткого замыкания УТКЗ-4	1 шт.
Линейный разъединитель РВЗ-10/630-П-УХЛ2	2 шт.
Шинный разъединитель РВФЗ-10/630-П-УХЛ2	1 шт.
Устройство релейной защиты и автоматики РС-80-М2М-11	1 шт.
Выключатель автоматический GLOGCK-3150А	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-125 2500/5	7 шт.

Выключатель автоматический ВА75-35 250А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1250А	2 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1000А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА333 250А	1 шт.
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66	1 шт.
Установка компенсации реактивной мощности УКМ-А-0,4-150-25	1 шт.
Контролер DCRL8	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-88-33	1 шт.
Выключатели нагрузки GLOGCK-2500А (секционный)	1 шт.
Выключатель автоматический GLOGCK-3150А	1 шт.
Прибор учета Меркурий 234 ART-03 Р	1 шт.
Трансформаторы тока ТТИ-125 2500/5	7 шт.
Выключатель автоматический ВА75-35 250А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1250А	2 шт.
Выключатель автоматический ВА731 1000А	1 шт.
Выключатель автоматический ВА333 250А	1 шт.
Трансформаторы тока ТОП-М-0,66	1 шт.
Установка компенсации реактивной мощности УКМ-А-0,4-150-25	1 шт.
Контролер DCRL8	1 шт.
Ящик собственных нужд ЯСН-88-33	1 шт.
Выключатели нагрузки GLOGCK-2500А (секционный)	1 шт.
асположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204Б, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 400 кВА/10 У1	2
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-Па У2	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	8
Выключатель нагрузки вводной ВН-1000А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН-1000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТИК-0,38 1500/5	3
Выключатель планочный АBB XL ВН2	8
Выключатель нагрузки вводной ВН-1000А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН-1000А	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 HQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТИК-0,38 1500/5	3
Кабель АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 300 м
Кабель АСБл-10 3х240	1 шт. длиной 300 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 89 м
Кабель АВБбШв 4х240	1 шт. длиной 89 м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 96 м

Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 96 м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85 м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85 м
п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая, 91/Г, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 1000 кВА	2
КРУ RM6 IEC62271-200	1
КРУ RM6 2014/10/МЛ15243С-41142	1
Выключатель автоматический вводной	1
Выключатель автоматический секционный	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН 220/36 В	1
Выключатель автоматический вводной	1
Выключатель автоматический секционный	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН 220/36 В	1
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 193 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 195 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 193 м
Кабель АСБл 3х185	1 шт. длиной 195 м
Кабель 2(АВБбШвНГ 4х150)	1 шт. длиной 61м (61*2=122м)
Кабель 2(АВБбШвНГ 4х150)	1 шт. длиной 61м (61*2=122м)
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 220 м
Кабель АВБбШвНГ 4х150	1 шт. длиной 220 м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 220 м
Кабель АВБбШв 4х35	1 шт. длиной 220 м
п, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул. Кубанская, 52, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	

ТМГ 1000/10-У1	2
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО-398	3
Выключатель нагрузки ВНА СЭШ 10/630-20	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Выключатель нагрузки вводной ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
Выключатель нагрузки вводной ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель нагрузки секционный ВН55-43-344730-1600А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	10
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1500/5	3
SM-6 тип QM (375 мм.) (установлено в РП-1734п)	1
SM-6 тип QM (375 мм.) (установлено в РП-1734п)	1
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 510 м
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 510 м
Кабель 3(АПвВнг 1х240/25)	1 шт. длиной 6м (6*3=18м)
Кабель 3(АПвВнг 1х240/25)	1 шт. длиной 6м (6*3=18м)
Кабель ВБбШв-4х70	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х70	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 330 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 330 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 160 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 160 м
Кабель ВБбШв-4х95	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х95	1 шт. длиной 190 м
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 85 м

Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 85 м
Кабель 2(ВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 95м (95*2=190м)
Кабель 2(ВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 95м (95*2=190м)
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель ВБбШв-4х150	1 шт. длиной 70 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 90 м
Кабель ВБбШв-4х120	1 шт. длиной 90 м

**расположенная по адресу: Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 6/Г, с
бельные линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ**

ТМГ 630кВа	2
RM6 2014.12. МЛ16659	1
RM6 2015.02. МЛ16933	1
Выключатель автоматический вводной ВА5543	1
ШРНВ	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
Ящик собственных нужд	1
Выключатель автоматический вводной ВА5543	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	12
Выключатель автоматический секционный ВА5543	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШЛ 0,38	3
ШРНВ	1
Ящик собственных нужд	1

Кабель АПвПу2г-10 3(1х240/25)	1 шт. длиной 147м (147*3=441м)
Кабель АПвПу2г-10 3(1х240/25)	1 шт. длиной 144м (144*3=432м)
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 109м
Кабель АСБл-3х240	1 шт. длиной 147м
Кабель 2(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
Кабель 2(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*3=360м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 120м (120*3=360м)
Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 140м (140*3=420м)

Кабель 3(АВБбШв-4х95)	1 шт. длиной 140м (140*3=420м)
Кабель 2(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
Кабель 2(АВБбШв-4х70)	1 шт. длиной 120м (120*2=240м)
оложенная по адресу: г.Краснодар, ул.Памяти Чернобыльцев, 1, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 630кВа	2
КРУ КСО 396	4
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	4
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	2
Прибор учета МЕРКУРИЙ 234 ARM2-00 НВ.G	1
Трансформаторы тока ТОЛ-10	3
Трансформаторы напряжения ЗИОЛ П-10	3
КРУ КСО 396	4
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	4
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета МЕРКУРИЙ 234 ARM2-00 НВ.G	1
Трансформаторы тока ТОЛ-10	3
Трансформаторы напряжения ЗИОЛ П-10	3
Вводной автомат ВА-55-41-344730-00УХЛЗ	1
Разъединитель РЕ-19	1
Секционный выключатель нагрузки CSSO 1250 КЗС 1000А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	12
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Вводной автомат ВА-55-41-344730-00УХЛЗ	1
Разъединитель РЕ-19	1
Секционный выключатель нагрузки CSSO 1250 КЗС 1000А	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	12
Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5	3
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АСБл 10-3х240	1 шт. длиной 525м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 45м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 45м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 63м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 63м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 86м
Кабель АВБбШв 4х150	1 шт. длиной 86м
Кабель АВБбШв 4х10	1 шт. длиной 5м

оложенная по адресу: г.Краснодар, ул.Игнатова, 4/3, с оборудованием и кабельные
а КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

ТМГ 630/10У1	2
КРУ КСО 298ES	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
КРУ КСО 298ES	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD C3C	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН500-240-160-1У-3	1
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD C3C	1
Выключатель планочный ABB XL BH2	10
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Ящик собственных нужд ЯСН500-240-160-1У-3	1
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 322м
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 324м
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 408м
Кабель АСБ-3х240	1 шт. длиной 406м
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 110м (110*2=220м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 110м (110*2=220м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 85м (85*2=170м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 85м (85*2=170м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 60м (60*2=120м)
Кабель 2(АВБбШв-4х120)	1 шт. длиной 60м (60*2=120м)
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 137м
Кабель АВБбШв-4х150	1 шт. длиной 137м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 122м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 122м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 98м
Кабель АВБбШв-4х120	1 шт. длиной 98м
Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 70м

Кабель АВБбШв 4х120	1 шт. длиной 70м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85м
Кабель АВБбШв 4х95	1 шт. длиной 85м
, расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Симиренко, 18/1, с оборудованием и линии КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ 1250 кВА	2
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 100/5	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭН-10	3
КРУ КСО 396	3
Выключатель нагрузки ВНАЛ 10/630-20-1	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Прибор учета Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТЛО-10 100/5	3
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП-ЭН-10	3
Вводной автоматический выключатель ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки НТ 19-44-31160	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	9
Прибор учета Меркурий 230 ART-03 CN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Вводной автомат ВА57-39	1
Секционный выключатель нагрузки CSSD СЗС	1
Выключатель планочный АBB XL ВН2	9
Прибор учета Меркурий Энергомера СЕ 302	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5	3
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АСБ-10-3х240	1 шт. длиной 260м
Кабель АВБбШв-4х240	
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 215м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 160м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 140м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 80м
Кабель АВБбШв-4х240	1 шт. длиной 80м

Л-0,4 кВ, расположенные по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 204А	
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Воздушная линия СИП 3х150+1х95	1 шт. длиной 227м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 30м
Кабель АВБбШв 4х185	1 шт. длиной 30м
Кабель АВБбШв 4х50	1 шт. длиной 30м
Кабель АВБбШв 4х50	1 шт. длиной 30м
расположенная по адресу: г. Краснодар, п. Берёзовый, 7/37, с оборудованием и линией КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	
ТМГ-400кВА	2
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10 10 кВ	3
КРУ КСО-396	3
Выключатель нагрузки ВНА 10/630	3
Разъединитель РВЗ 10/630-П-УХЛЗ	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10 10 кВ	3
Рубильник(вводной) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник(секционный) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник-предохранитель XLBV2-3Р , с ППН-37 0,4 кВ, 400А	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯТП-025130 УЗ	
УКМ 0,38 380 В 125 кВАр	1
Рубильник(вводной) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник(секционный) РЕ-19-41 1000А	1
Рубильник-предохранитель XLBV2-3Р , с ППН-37 0,4 кВ, 400А	10
Приборы учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1
Трансформаторы тока ТШП-0,66	3
Ящик собственных нужд ЯТП-025130 УЗ	
УКМ 0,38 380 В 125 кВАр	1
Кабель АСБл-10 3х240 мм²	1 шт. длиной 260 м
Кабель АСБл-10 3х240 мм²	1 шт. длиной 110 м

Документ подписан электронной подписью на
Электронные Торги России

Идентификатор документа dbfileb5m4i5o0000orubr72pek15048

Номер договора 32413294770
Дата заключения договора 11.03.2024

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Подпись поставщика (исполнителя, подрядчика)	Погожев Алексей Владимирович	1DD1BBC0095AFD4A44DC5BAE697E7684D	05.03.2024 14:10 MCK Подпись соответствует файлу документа
Подпись заказчика	ООО "ЭНСИ" Золотарев Дмитрий Дмитриевич, Специалист по закупкам	2451CD00013B0CCAF46E68BB6148EB8C0	11.03.2024 08:23 MCK Подпись соответствует файлу документа

Номер процедуры 0025524001DP | 32413294770